



Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata parametri proposti dalla Delibera AEEGSI 586/2012/R/IDR

Arba	unità di misura	valori ammissibili DLgs 31/2001	serbatoio
			"Colle di Arba"
Data del prelievo			15 maggio 2019
ph		6,5- 9,5	7,8
Residuo fisso a 180°	mg/l	1500	242
Durezza	°F	15-50	16
Conducibilità	µS/cm	2500	213
Calcio	mg/l	nessun limite	33,6
Magnesio	mg/l	nessun limite	18,8
Ammonio	mg/l	0,5	<0,05
Cloruri	mg/l	250	2,19
Solfati	mg/l	250	1,83
Potassio	mg/l	nessun limite	<1
Sodio	mg/l	200	<1
Arsenico	µg/l	10	<1
Bicarbonato	mg/l	nessun limite	162,0
Cloro residuo	mg/l	0,2	<0,05
Fluoruri	mg/l	1,5	<0,10
Nitrati	mg/l	50	3
Nitriti	mg/l (NO ₂)	0,5	<0,05
Manganese	µg/l	50	<5

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente.