



Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata parametri proposti dalla Delibera AEEGSI 586/2012/R/IDR

Pordenone	unità di misura	valori ammissibili DLgs 31/2001	serbatoio sorgente	
			Canaletto	Via San Daniele
Data del prelievo			8 aprile 2019	
ph		6.5- 9.5	7,50	7,20
Resid. fisso 180°	mg/l	1500	234,0	274,0
Durezza	°F	15-50	21,0	24,0
Conducibilità	µS/cm	2500	296	340
Calcio	mg/l	nessun limite	47,0	57,7
Magnesio	mg/l	nessun limite	22,2	24,2
Ammonio	mg/l	0.5	<0.05	<0.05
Cloruri	mg/l	250	1,49	2,45
Solfati	mg/l	250	10,2	10,4
Potassio	mg/l	nessun limite	<1	<1
Sodio	mg/l	200	2,25	1,89
Arsenico	µg/l	10	<1	<1
Bicarbonato	mg/l	nessun limite	198,0	232,0
Cloro residuo	mg/l	0,2	0,09	0.08
Fluoruri	mg/l	1.5	<0.10	<0,10
Nitrati	mg/l	50	4,77	9,6
Nitriti	mg/l (NO2)	0.5	<0,05	<0.05
Manganese	µg/l	50	<5	<5

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente.