

COMUNE DI AFFI
Punto di Prelievo: AGS - AFA70 FNT Via della Repubblica
Analisi 2° Semestre 2019

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 0.2
Odore			Nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7.6
Conducibilità	2500	µS/cm	559
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	419
Durezza		°F	30
Torbidità		NTU	< 1.0
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 0.1
Magnesio		mg/l	22
Calcio		mg/l	83
Sodio	200	mg/l	4.9
Potassio		mg/l	1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	312
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5.0
Arsenico	10	µg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	22
Ammoniaca	0,50	mg/l	< 0.05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0.02
Nitrati	50	mg/l	31
Fluoruri	1,50	mg/l	0.01
Cloruri	250	mg/l	11
Cloro residuo libero		mg/l	0.15
Coliformi totali	0	MPN/100ml	0
Escherichia Coli	0	MPN/100ml	0
Enterococchi	0	MPN/100ml	0
Carica batterica a 36°C		UFC/1ml	0