



Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata parametri proposti dalla Delibera AEEGSI 586/2012/R/IDR

Andreis	unità di misura	valori ammissibili DLgs 31/2001	serbatoio		
			"Bosplans"	"Montisel"	"Alcheda"
Data del prelievo			8 aprile 2019	8 aprile 2019	8 aprile 2019
ph		6.5- 9.5	7,40	7,40	7,40
Residuo fisso a 180°	mg/l	1500	248	205	249,0
Durezza	°F	15-50	18,0	15,0	21,0
Conducibilità	µS/cm	2500	245	212	287
Calcio	mg/l	nessun limite	42,3	31,0	43,2
Magnesio	mg/l	nessun limite	17,3	16,6	24,8
Ammonio	mg/l	0.5	<0,05	<0,05	<0,05
Cloruri	mg/l	250	3,32	<1	<1
Solfati	mg/l	250	2,17	1,47	3,08
Potassio	mg/l	nessun limite	<1	<1	<1
Sodio	mg/l	200	2,06	<1	<1
Arsenico	µg/l	10	<1	<1	<1
Bicarbonato	mg/l	nessun limite	166	150	195
Cloro residuo	mg/l	0,2	<0,08	<0,05	<0,05
Fluoruri	mg/l	1.5	0,10	0,10	0,10
Nitrati	mg/l	50	4,74	4,71	4,58
Nitriti	mg/l (NO2)	0.5	<0,05	<0,05	<0,05
Manganese	µg/l	50	<5	<5	<5

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente.