

GREENHOUSE-01 · RINGKASAN PROSES

GrowSync

Online

Update Terakhir

03:20:38

Nov 6, 2026

PROSES

Nilai · SP

Suhu	29.5 °C	SP 32	0 – 80
Kelembapan Udara	70 %		0 – 100
Kelembapan Tanah	45 %	SP 40	0 – 100
Cahaya	60 %	SP 30	0 – 100

KONTROL

Output aktif di mode MANUAL

AUTO | MANUAL

Pompa Air	RUN
Kipas	STOP
Lampu	RUN

Proses

Setting



GREENHOUSE-01 · RINGKASAN PROSES

GrowSync

Online

Update Terakhir

03:20:41

Nov 6, 2026

PROSES

Nilai · SP

Suhu	29.5 °C	0 SP 32 80
Kelembapan Udara	70 %	0 100
Kelembapan Tanah	45 %	0 SP 40 100
Cahaya	60 %	0 SP 30 100

KONTROL

Output aktif di mode MANUAL

AUTO | MANUAL

Pompa Air	RUN
Kipas	STOP
Lampu	RUN

Proses

Setting



GREENHOUSE-01 · SETTING

GrowSync

Online

Update Terakhir

03:20:49

Nov 6, 2026

Set Point Kelembapan Tanah

Rentang 0 - 100%

−

40

+

Saat ini 45% · Pompa RUN jika di bawah SP

Set Point Suhu

Rentang 20 - 45 °C

−

32

+

Saat ini 29.5 °C · Kipas RUN jika di atas SP

Set Point Cahaya

Rentang 0 - 100%

−

30

+

Saat ini 60% · Lampu RUN jika di bawah SP

Simpan

Batal



Proses



Setting