

INGENIERIA EN DISEÑOS ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION I.D.E.A.				
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS EN LOS RESTAURANTES SAYONARA PEREIRA				
PUNTO	MALL PORTAL CERRITOS	FECHA	JULIO 30 DEL 2022	
TIPO DE MANTENIMIENTO		ACTIVO FIJO	NO TIENE	TIPO DE REFRIGERACION
PREVENTIVO	X	MARCA		CONSERVACION N/A
CORRECTIVO		TRUE REFRIGERATOR		CONGELACION X
FALLA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
REPUESTOS				
UNIDAD COMPRESORA	N/A	FILTRO SECADOR	N/A	
MOTOR CONDENSADOR	N/A	CAPILAR	N/A	
MOTOR EVAPORADOR	N/A	REFRIGERANTE	N/A	
RODACHINAS	N/A	RELAY	N/A	
CONTROL DE TEM. DIGITAL	N/A	TERMICO	N/A	
TUBERIA DE COBRE	N/A	CAPACITOR	N/A	
EMPAQUES	N/A	BISAGRAS	N/A	
CABLE	N/A	CLAVIJA	N/A	
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO				
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE AJUSTAN CONEXIONES Y SE TOMA MEDIDA DE VARIABLES DEL EQUIPO, SE OBSERVA QUE UNOS DE LOS RODACHINES ESTA DOBLADO Y SUELTO, SE PROCEDE A CORREGIR, SE AJUSTA Y SE ENDEREZA A LA FUERZA DURANTE EL AJUSTE MEJORANDO ASI SU ESTABILIDAD DE FORMA PROVISIONAL, SE LIMPIA EL EQUIPO Y SE ENTRAGA A SASTIFACCION.				
RECOMENDACIONES				
CAMBIAR RODACHINA DOBLADA PARA MEJORA DE MANERA PERMANENTE LA ESTABILIDAD DEL CONGELADOR				
CORRIENTE DE LA UNIDAD COMPRESORA		2.0 Amp	TIPO DE REFRIGERANTE	R290
PRESION EN BAJA		18 PSI	CONDICIONES DEL EQUIPO	OK
REFERENCIA UNIDAD COMPRESORA - EMC3121U DANFOSS				
PROXIMO MANTENIMIENTO				
TECNICO RESPONSABLE	E. ALEXANDER MENDOZA			
ADMINISTRADOR SAYONARA	ROBERTO CARLOS NADALES			

SE ADJUNTA FOTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.









