

13%

ADERÊNCIA DO DIA

36 de 286 programadas · +126 fora do plano

250

PASSAM PARA HOJE

236 não iniciadas · 14 em andamento

74

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

40

RELIGAMENTOS

36.0 h diurnas · média 7 d: 37/dia

2.040

BACKLOG ATRASADO

de 3.757 abertas · saldo do dia -21

137

ATIVOS COM SINAL

13 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	172	25	9	138	15%
Athon	29	6	2	21	21%
Utragaz	18	0	0	18	0%
GD Energy	14	0	0	14	0%
Sal Energia	13	0	2	11	0%
RenoGrid	10	1	1	8	10%
2C	10	0	0	10	0%
Alves Lima	8	2	0	6	25%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+66 NO PAINEL)

30 Corretiva · 28 Religamento · 9 Religamento Remoto · 7 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#15870	Religamento	União 1	Verificação de comunicação do	PI Oeste 01
#15872	Religamento	Timon 1	Religamento da Cabine 2	MA Leste 01
#15872	Religamento	Timon 1	Religamento da Cabine 3	MA Leste 01
#15871	Religamento	Matões 2	Religamento do Athon - Matões	MA Leste 02
#15942	Religamento	Santa Maria do Pará 1	Religamento do ATHN-SMP100	PA Norte 01
#15943	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#15948	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#15963	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+32 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#16014	Em campo	Marabá 200 · Norte	aberta
#16012	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#15870	Em campo	União 1 e 2 · Nordeste	0.0 h
#16007	Em campo	Sorocaba · Sudeste	aberta
#16011	Queda de energia	União 1 e 2 · Nordeste	aberta
#16010	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h
#15991	Queda de energia	Altair · Sudeste	aberta
#15997	Queda de energia	Alto Paraná 2 · Sudeste	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Aderência de 13% no dia** — 36 das 286 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 236 não iniciadas e 14 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 126 tarefas que não estavam programadas.
- 74 OS não programadas entraram** (30 Corretiva · 28 Religamento · 9 Religamento Remoto · 7 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 45 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 40 no dia** (36.0 h diurnas de parada), contra média de 37/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- Utragaz teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 18); por supervisor, Fred Alexandrino (2% de 80).
- Backlog segue em 2.040 tarefas atrasadas** de 3.757 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 171 tarefas criadas e 192 finalizadas — saldo -21.
- 137 ativos com sinal de recorrência**, 13 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 11 falhas); Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 7 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	114	17	105	15%
Fred Alexandrino	80	2	67	2%
Danuth Fernandes	62	13	49	21%
Daniel Camurça	22	2	21	9%
Patrick Viana	8	2	7	25%

SEMANA 41 · 05-09 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

96/277

Ter

100/254

Qua

63/232

Qui

70/255

Sex

36/286

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (250) (+242 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15067	[Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15067	[Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15067	[Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15067	[Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Bateri	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15067	[Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Bateri	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15067	[Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Bateri	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15076	[Grid Co.] - MPM - Transformador	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - NCU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 11 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Sistema de Segurança PV. Caiçara, S/N, Zona Rural Santana do** — Santana do Ipanema 1 - AL · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel