Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Domingo, 01/11/2026

gerado 02/11 às 06:39 · uso interno (PCM e engenharia)

—	0	32	30	2.292	127
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
0 de 0 programadas · +0 fora do plano	0 não iniciadas · 0 em andamento	corretivas e religamentos	26.6 h diurnas · média 7 d: 38/dia	de 3.729 abertas · saldo do dia +11	15 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

sem OS programadas para este dia

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+24 NO PAINEL)

24 Religamento · **7** Religamento Remoto · **1** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#18253	Religamento	Araputanga 1	Religamento do 2C - Araputanga	MT Sul 01
#18242	Religamento	Araputanga 1	Religamento do 2C - Araputanga	MT Sul 01
#18231	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C - Ipixuna do	PA Norte 03
#18241	Religamento	Ponto Belo 1	Religamento do Axis - Ponto Be	BA Sul 01
#18240	Religamento	Elias Fausto 1	Verificação de comunicação do	SP Leste 07
#18249	Religamento	Inhapi 1	Religamento do THPN-INP100-CAB	AL Oeste 01
#18250	Relig. remoto	Sítio dos Nogueiras 1	Religamento da Cabine 1	GO Centro 01
#18243	Relig. remoto	Sítio dos Nogueiras 1	Religamento do THPN-SDN100-CAB	GO Centro 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+22 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#18263	Em campo	Junco · Nordeste	aberta
#18262	Em campo	Alvares Machado · Sudeste	aberta
#18261	Remoto (COS)	Colorado 2 · Sul	0.0 h
#18260	Remoto (COS)	Colorado 1 · Sul	0.0 h
#18259	Em campo	Guatambu 1 a 4 · Sul	aberta
#18258	Em campo	Nova Londrina 1 · Sul	aberta
#18257	Em campo	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#18256	Remoto (COS)	Fazenda Limão 1 · Sudeste	0.2 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Sem OS programadas para o dia** na Programação Semanal — o relatório traz só o que entrou e os religamentos.
- **32 OS não programadas entraram** (**24** Religamento · **7** Religamento Remoto · **1** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 22 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 30 no dia** (26.6 h diurnas de parada), contra média de 38/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Backlog segue em 2.292 tarefas atrasadas** de 3.729 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 32 tarefas criadas e 21 finalizadas — saldo +11.
- **127 ativos com sinal de recorrência**, 15 crítico(s): Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas); Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S44, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

sem OS programadas para este dia

SEMANA 44 · 26–30 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	135/273	86/234	62/202	52/115	40/105

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (0)

tudo que estava programado foi finalizado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.