

—

ADERÊNCIA DO DIA

0 de 0 programadas · +0 fora do plano

0

PASSAM PARA HOJE

0 não iniciadas · 0 em andamento

25

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

23

RELIGAMENTOS

38.9 h diurnas · média 7 d: 30/dia

1.793

BACKLOG ATRASADO

de 3.517 abertas · saldo do dia +6

52

ATIVOS COM SINAL

3 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

sem OS programadas para este dia

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+17 NO PAINEL)

15 Religamento · 8 Religamento Remoto · 2 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#13533	Religamento	Timon 1	Verificação de comunicação do	MA Leste 01
#13549	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Religamento do MAB200-INVR5.7	PA Leste 01
#13531	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento da Usina	PA Norte 01
#13528	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#13532	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#13529	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#13546	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#13551	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+15 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#13553	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#13552	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#13551	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.2 h
#13546	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.2 h
#13550	Em campo	Cedro 1 · Nordeste	aberta
#13549	Emergencial	Marabá 200 · Norte	1.4 h
#13543	Remoto (COS)	Alto Paraná 2 · Sudeste	0.6 h
#13541	Queda de energia	Junco · Nordeste	4.2 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Sem OS programadas para o dia na Programação Semanal — o relatório traz só o que entrou e os religamentos.
- 25 OS não programadas entraram (15 Religamento · 8 Religamento Remoto · 2 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 9 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 23 no dia (38.9 h diurnas de parada), contra média de 30/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- Backlog segue em 1.793 tarefas atrasadas de 3.517 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 25 tarefas criadas e 19 finalizadas — saldo +6.
- 52 ativos com sinal de recorrência, 3 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas); Inversor 5.9 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

