

37%
ADERÊNCIA DA SEMANA
296 de 801 · meta 85%

414
TAREFAS QUE ROLARAM
52% da programação


901
FORA DO PLANO
executadas sem estar programadas

292
NÃO PROGRAMADAS
corretivas e religamentos criados

135
RELIGAMENTOS
490 h ponderadas de parada

2.087
BACKLOG ATRASADO
de 3.065 abertas no fechamento

ADERÊNCIA POR DIA — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



QUATRO SEMANAS — TENDÊNCIA

SEMANA	PROG.	ADERÊNCIA	ROLARAM	NÃO PROG.	RELIG.	H PARADA
S37	783	62%	301	310	218	733
S38	996	49%	459	330	228	573
S39	801	37%	414	292	135	490

POR CLIENTE

CLIENTE	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Thopen	443	136	210	31%
Athon	127	64	48	50%
Axis	44	16	30	36%
RenoGrid	44	1	42	2%
Greenyellow	34	21	13	62%
GD Energy	30	26	28	87%
Sal Energia	28	16	18	57%
2C	18	5	7	28%

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Camila Viana	240	121	122	50%
Pedro Candido	187	40	89	21%
Fred Alexandrino	159	54	112	34%
Vitor Valadares	110	49	64	45%
Danuth Fernandes	71	11	14	15%
Marcelo Martineli	34	21	13	62%

TEMAS CRÍTICOS DA SEMANA

- Aderência de 37% na semana** — 296 das 801 tarefas programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. É a terceira semana seguida em queda: 62% → 49% → 37%.
- 414 tarefas rolaram** (52% da programação). 62 OS já rolaram 4 vezes ou mais e seguem abertas — são o tema crítico nº 1: cada uma dessas está há mais de um mês sendo empurrada.
- Sex foi o pior dia** (13% de 360). Por cliente, RenoGrid teve a menor aderência; por supervisor, Danuth Fernandes.
- 292 OS não programadas entraram** (136 Corretiva · 102 Religamento · 28 Religamento Remoto · 26 Corretiva Emergencial), menos que na semana anterior (330). Isso consumiu HH que estava reservado ao plano.
- 135 religamentos** somaram 490 h ponderadas de indisponibilidade. Marialva 1 sozinha respondeu por 101 h — vale abrir análise de causa raiz.
- Fora do plano, a equipe executou 901 tarefas** que não estavam programadas. É trabalho real, mas invisível na aderência — e sinal de que o plano não reflete o que o campo faz.
- 1.484 tarefas não couberam na semana:** 333 MPA noturnas esperam um dia nas observações e 31 são de usinas que não receberam dia. Essas duas causas dependem do PCM, não do campo.

REINCIDENTES — OS COM 4 ROLAGENS OU MAIS QUE SEGUEM ABERTAS (62)

OS	USINA	TAREFA	TIPO	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#8338	Timon 1	[Trackers] - Verificar e mapear trackers	Corretiva	Pedro Candido	10 ^a
#9058	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das Estacas	Corretiva	Camila Viana	10 ^a
#8626	Topázio (Matão 2)	MPA - String e Conjunto de Módulos	MPA	Fred Alexandrino	10 ^a
#8859	Marabá 2	[TR-95(ID SunOP)]	Corretiva	Camila Viana	9 ^a
#9489	Céu Azul 1	Instalação amortecedores trackers	Corretiva	Pedro Candido	9 ^a
#9534	Coração 1 e 2	Handover – Inversores	Handover	Pedro Candido	9 ^a
#9717	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Corretiva	Fred Alexandrino	8 ^a
#9718	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustores de tr	Corretiva	Fred Alexandrino	8 ^a
#8858	Marabá 2	[TR-93(ID SunOP)]	Corretiva	Camila Viana	8 ^a
#8853	Marabá 2	[TR-81(ID SunOP)]	Corretiva	Camila Viana	8 ^a

Cada rolagem é uma semana perdida. Acima de 4, a causa raramente é capacidade: é peça, acesso, escopo ou a OS não cabe no dia. Vale decidir uma a uma na reunião de programação.

CLUSTERS COM PIOR ADERÊNCIA (≥10 TAREFAS)

CLUSTER	PROG.	FINAL.	ADER.
SC Oeste 01	34	0	0%
SP Norte 02	28	0	0%
MT Sul 03	23	0	0%
PR Sul 01	20	0	0%
PE Leste 01	13	0	0%
SP Leste 05	39	1	3%

RELIGAMENTOS POR REGIÃO

REGIÃO	EVENTOS	PARTE
Norte	36	27%
Sul	34	25%
Nordeste	30	22%
Sudeste	28	21%
Centro-Oeste	7	5%
57 em campo · 47 queda de energia · 27 remoto (COS) · 3 emergencial · 1 programado		

USINAS COM MAIS HORAS DE PARADA

USINA	DIURNAS
Marialva 1	101 h
Santo Antonio da Platina	49 h
Sarandi	30 h
Santa Maria do Pará 100	30 h
Céu Azul	29 h
Crateús 1	28 h

NÃO PROGRAMADAS DA SEMANA — POR CLIENTE

CLIENTE	OS	PARTE
Thopen	177	61%
Athon	52	18%
Axis	23	8%
RenoGrid	10	3%
2C	9	3%
Greenyellow	5	2%

O QUE NÃO COUBE NA SEMANA — POR CAUSA

CAUSA	TAREFAS
sem capacidade nos dias da usina	666
rolagem sem capacidade	441
MPA noturna sem dia definido	333
usina sem dia na semana	31
deslocada por OS grande	13
"MPA noturna sem dia" e "usina sem dia" dependem do PCM: defina o dia nas Observações da Semana e a próxima programação absorve.	

ENGENHARIA — CONFIABILIDADE NO FECHAMENTO

- 105 ativos com sinal de recorrência, 7 crítico(s) e 53 em atenção. Crítico: Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Embu Guaçu 1 - SP, 4 falhas em 30 dias); Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil (Marabá 2 - PA, 3 falhas em 30 dias).
- MTTR de 25.8 h e MTBF de 6.124 h na frota monitorada. 44 ativos abaixo de 85% de disponibilidade.