

39%

ADERÊNCIA DA SEMANA

334 de 859 · meta 85%

771

TAREFAS QUE ROLARAM

90% da programação

601

FORA DO PLANO

executadas sem estar programadas

305

NÃO PROGRAMADAS

corretivas e religamentos criados

202

RELIGAMENTOS


496 h ponderadas de parada

2.022

BACKLOG ATRASADO

de 3.751 abertas no fechamento

ADERÊNCIA POR DIA — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



QUATRO SEMANAS — TENDÊNCIA

SEMANA	PROG.	ADERÊNCIA	ROLARAM	NÃO PROG.	RELIG.	H PARADA
S39	805	67%	505	317	196	1358
S40	801	58%	730	405	233	1201
S41	859	39%	771	305	202	496

POR CLIENTE

CLIENTE	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Thopen	511	213	476	42%
Athon	94	38	70	40%
Greenyellow	40	25	36	62%
2C	37	12	36	32%
Utragaz	34	2	29	6%
RenoGrid	33	1	22	3%
Axis	32	6	30	19%
GD Energy	30	13	30	43%

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Camila Viana	307	144	282	47%
Danuth Fernandes	219	81	196	37%
Fred Alexandrino	212	45	179	21%
Patrick Viana	82	49	77	60%
Daniel Camurça	39	15	37	38%

TEMAS CRÍTICOS DA SEMANA

- Aderência de 39% na semana** — 334 das 859 tarefas programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. É a terceira semana seguida em queda: 67% → 58% → 39%.
- 771 tarefas rolaram** (90% da programação). 58 OS já rolaram 4 vezes ou mais e seguem abertas — são o tema crítico nº 1: cada uma dessas está há mais de um mês sendo empurrada.
- Sex foi o pior dia** (8% de 471). Por cliente, RenoGrid teve a menor aderência; por supervisor, Fred Alexandrino.
- 305 OS não programadas entraram** (131 Religamento · 82 Corretiva · 57 Religamento Remoto · 35 Corretiva Emergencial), menos que na semana anterior (405). Isso consumiu HH que estava reservado ao plano.
- 202 religamentos** somaram 496 h ponderadas de indisponibilidade. Nova Xavantina 1 sozinha respondeu por 74 h — vale abrir análise de causa raiz.
- Fora do plano, a equipe executou 601 tarefas** que não estavam programadas. É trabalho real, mas invisível na aderência — e sinal de que o plano não reflete o que o campo faz.
- 1.678 tarefas não couberam na semana:** 120 MPA noturnas esperam um dia nas observações e 55 são de usinas que não receberam dia. Essas duas causas dependem do PCM, não do campo.

REINCIDENTES — OS COM 4 ROLAGENS OU MAIS QUE SEGUEM ABERTAS (58)

OS	USINA	TAREFA	TIPO	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#9058	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das Estacas	Corretiva	Camila Viana	13 ^a
#9489	Céu Azul 1	Instalação amortecedores trackers	Corretiva	Fred Alexandrino	12 ^a
#9717	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Corretiva	Daniel Camurça	11 ^a
#9718	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustores de tr	Corretiva	Daniel Camurça	11 ^a
#9915	Mandaguaçu 1	[Inversor 4.4] - Recomposição de String	Corretiva	Fred Alexandrino	11 ^a
#9723	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmeras de CF	Corretiva	Camila Viana	11 ^a
#8799	Cedro 2	MPA - Módulo	MPA	Patrick Viana	10 ^a
#10149	Sete Lagoas 2	Chamado STI — tcu	Corretiva	Fred Alexandrino	10 ^a
#10157	Piracicaba 1	Investigação de anomalia no TC da Cabine	Corretiva	Danuth Fernandes	10 ^a
#10460	Embu Guaçu 1	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Zeladoria	Danuth Fernandes	10 ^a

Cada rolagem é uma semana perdida. Acima de 4, a causa raramente é capacidade: é peça, acesso, escopo ou a OS não cabe no dia. Vale decidir uma a uma na reunião de programação.

CLUSTERS COM PIOR ADERÊNCIA (≥10 TAREFAS)

CLUSTER	PROG.	FINAL.	ADER.
RN Oeste 01	17	0	0%
MT Sul 03	16	0	0%
SC Oeste 01	26	1	4%
BA Sul 01	34	2	6%
MT Leste 01	15	1	7%
SP Oeste 01	24	2	8%

RELIGAMENTOS POR REGIÃO

REGIÃO	EVENTOS	PARTE
Sul	58	29%
Nordeste	56	28%
Sudeste	42	21%
Norte	27	13%
Centro-Oeste	19	9%

76 em campo · 66 queda de energia · 52 remoto (COS) · 8 emergencial

USINAS COM MAIS HORAS DE PARADA

USINA	DIURNAS
Nova Xavantina 1	74 h
Cidade Gaucha	72 h
Ibirapuã 2	49 h
Petrolina 3	39 h
Barretos 1	37 h
Céu Azul	33 h

NÃO PROGRAMADAS DA SEMANA — POR CLIENTE

CLIENTE	OS	PARTE
Thopen	138	45%
Athon	56	18%
Axis	38	12%
RenoGrid	24	8%
2C	15	5%
Utragaz	11	4%

O QUE NÃO COUBE NA SEMANA — POR CAUSA

CAUSA	TAREFAS
sem capacidade nos dias da usina	855
rolagem sem capacidade	590
MPA noturna sem dia definido	120
deslocada por OS grande	58
usina sem dia na semana	55

"MPA noturna sem dia" e "usina sem dia" dependem do PCM: define o dia nas Observações da Semana e a próxima programação absorve.

ENGENHARIA — CONFIABILIDADE NO FECHAMENTO

- 137 ativos com sinal de recorrência, 13 crítico(s) e 68 em atenção. Crítico: Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 11 falhas em 30 dias); Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 7 falhas em 30 dias); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 5 falhas em 30 dias); Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi (Castelo do Piauí 1 - PI, 5 falhas em 30 dias); Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil (Capitão Poço 1 - PA, 5 falhas em 30 dias); Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil (Marabá 2 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas em 30 dias); Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão (Topázio (Matão 2) - SP, 3 falhas em 30 dias); Sistema de Segurança PV. Caiçara, S/N, Zona Rural Santana do (Santana do Ipanema 1 - AL, 3 falhas em 30 dias); Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3 (Macaíba 1 - RN, 3 falhas em 30 dias).
- MTTR de 26.0 h e MTBF de 5.550 h na frota monitorada. 44 ativos abaixo de 85% de disponibilidade.