

52%

ADERÊNCIA DO DIA

50 de 97 programadas · +69 fora do plano

47

PASSAM PARA HOJE

36 não iniciadas · 11 em andamento

52

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

20

RELIGAMENTOS

29.0 h diurnas · média 7 d: 30/dia

1.795

BACKLOG ATRASADO

de 3.456 abertas · saldo do dia -53

54

ATIVOS COM SINAL

4 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	55	31	5	19	56%
Athon	14	9	0	5	64%
RenoGrid	6	2	2	2	33%
2C	6	3	3	0	50%
Axis	6	1	0	5	17%
Greenyellow	5	3	0	2	60%
Utragaz	3	0	1	2	0%
Semp	1	1	0	0	100%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+44 NO PAINEL)

27 Corretiva · 10 Religamento · 9 Corretiva Emergencial · 6 Religamento Remoto

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#13557	Corretiva Emergencial	Timon 1	Religamento do Inversor 5.8	MA Leste 01
#13568	Corretiva	Capitão Poço 1	Equipe de campo deve verificar	PA Norte 01
#13588	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do ATHN-CPP100	PA Norte 01
#13599	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do ATHN-CPP100	PA Norte 01
#13608	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#13603	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#13604	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#13605	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+12 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#13614	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#13613	Em campo	Crateús 1 · Nordeste	aberta
#13608	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h
#13602	Queda de energia	Crateús 1 · Nordeste	1.0 h
#13605	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.8 h
#13599	Queda de energia	Capitão Poço 100 · Norte	1.1 h
#13588	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	1.9 h
#13587	Queda de energia	Santo Antonio da P · Sul	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Aderência de 52% no dia** — 50 das 97 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 36 não iniciadas e 11 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 69 tarefas que não estavam programadas.
- 52 OS não programadas entraram** (27 Corretiva · 10 Religamento · 9 Corretiva Emergencial · 6 Religamento Remoto). Thopen concentra 34 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 20 no dia** (29.0 h diurnas de parada), contra média de 30/dia nos 7 dias anteriores. Dia mais calmo que a semana.
- Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (56% de 55); por supervisor, Pedro Candido (41% de 17).
- Backlog segue em 1.795 tarefas atrasadas** de 3.456 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 130 tarefas criadas e 183 finalizadas — saldo -53.
- 54 ativos com sinal de recorrência**, 4 crítico(s): Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Embu Guaçu 1 - SP, 4 falhas); Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	21	10	14	48%
Danuth Fernandes	21	15	11	71%
Vitor Valadares	18	9	13	50%
Pedro Candido	17	7	11	41%
Camila Viana	13	6	4	46%
Marcelo Martineli	7	3	6	43%

SEMANA 38 · 14–18 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
50/97	35/492	44/340	21/246	13/213

Ter concentra 492 programadas — 35% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (47) (+39 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#10974	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Utragaz	BA Sul 01	pausado
#10322	[Grid Co.] - MPA - Transformador	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - Transformador	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#13368	Limpeza de QGBT pós curto-circuito	Alves Lima	CE Leste 01	Não Iniciada
#12936	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termogr	Thopen	GO Centro 01	Não Iniciada
#11239	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Athon	MA Leste 01	Não Iniciada
#10967	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Athon	MA Leste 01	Não Iniciada
#10715	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Thopen	MS Leste 01	pausado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE**
- Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 5.9 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel