

39%
ADERÊNCIA DA SEMANA
361 de 916 · meta 85%

417
TAREFAS QUE ROLARAM
46% da programação


407
FORA DO PLANO
executadas sem estar programadas

286
NÃO PROGRAMADAS
corretivas e religamentos criados

182
RELIGAMENTOS
325 h ponderadas de parada

1.719
BACKLOG ATRASADO
de 3.405 abertas no fechamento

ADERÊNCIA POR DIA — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



QUATRO SEMANAS — TENDÊNCIA

SEMANA	PROG.	ADERÊNCIA	ROLARAM	NÃO PROG.	RELIG.	H PARADA
S36	816	67%	319	305	227	1097
S37	812	54%	312	310	215	754
S38	916	39%	417	286	182	325

POR CLIENTE

CLIENTE	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Thopen	534	209	246	39%
Athon	122	56	50	46%
RenoGrid	69	3	43	4%
Axis	49	18	26	37%
Sal Energia	31	11	3	35%
Greenyellow	28	17	17	61%
Semp	25	23	2	92%
2C	24	11	8	46%

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Camila Viana	198	53	86	27%
Fred Alexandrino	181	61	76	34%
Pedro Candido	181	54	108	30%
Vitor Valadares	150	90	68	60%
Danuth Fernandes	103	59	42	57%
Marcelo Martineli	53	32	31	60%
TBD	50	12	6	24%

TEMAS CRÍTICOS DA SEMANA

- Aderência de 39% na semana** — 361 das 916 tarefas programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. É a terceira semana seguida em queda: 67% → 54% → 39%.
- 417 tarefas rolaram** (46% da programação). 49 OS já rolaram 4 vezes ou mais e seguem abertas — são o tema crítico nº 1: cada uma dessas está há mais de um mês sendo empurrada.
- Sex foi o pior dia** (11% de 444). Por cliente, RenoGrid teve a menor aderência; por supervisor, Camila Viana.
- 286 OS não programadas entraram** (86 Religamento Remoto · 82 Corretiva · 77 Religamento · 41 Corretiva Emergencial), menos que na semana anterior (310). Isso consumiu HH que estava reservado ao plano.
- 182 religamentos** somaram 325 h ponderadas de indisponibilidade. Capitão Poço 100 sozinha respondeu por 87 h — vale abrir análise de causa raiz.
- Fora do plano, a equipe executou 407 tarefas** que não estavam programadas. É trabalho real, mas invisível na aderência — e sinal de que o plano não reflete o que o campo faz.
- 2.402 tarefas não couberam na semana:** 352 MPA noturnas esperam um dia nas observações e 25 são de usinas que não receberam dia. Essas duas causas dependem do PCM, não do campo.

REINCIDENTES — OS COM 4 ROLAGENS OU MAIS QUE SEGUEM ABERTAS (49)

OS	USINA	TAREFA	TIPO	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#8338	Timon 1	[Trackers] - Verificar e mapear trackers	Corretiva	Pedro Candido	9 ^a
#9058	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das Estacas	Corretiva	Camila Viana	9 ^a
#8626	Topázio (Matão 2)	MPA - String e Conjunto de Módulos	MPA	Fred Alexandrino	9 ^a
#8859	Marabá 2	[TR-95(ID SunOP)]	Corretiva	Camila Viana	8 ^a
#8282	Capitão Poço 1	[Inversor 6.2] - Avaliação de módulos e	Corretiva	Camila Viana	8 ^a
#9442	Marialva 1	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Ter	Zeladoria	Pedro Candido	8 ^a
#9489	Céu Azul 1	Instalação amortecedores trackers	Corretiva	Pedro Candido	8 ^a
#9534	Coração 1 e 2	Handover – Inversores	Handover	Pedro Candido	8 ^a
#9717	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Corretiva	Fred Alexandrino	7 ^a
#9718	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustores de tr	Corretiva	Fred Alexandrino	7 ^a

Cada rolagem é uma semana perdida. Acima de 4, a causa raramente é capacidade: é peça, acesso, escopo ou a OS não cabe no dia. Vale decidir uma a uma na reunião de programação.

CLUSTERS COM PIOR ADERÊNCIA (≥10 TAREFAS)

CLUSTER	PROG.	FINAL.	ADER.
SC Oeste 01	23	0	0%
PR Norte 02	19	0	0%
SP Leste 05	10	0	0%
MT Leste 01	48	1	2%
SP Oeste 02	25	1	4%
CE Oeste 02	19	1	5%

RELIGAMENTOS POR REGIÃO

REGIÃO	EVENTOS	PARTE
Norte	90	49%
Nordeste	27	15%
Sul	26	14%
Sudeste	24	13%
Centro-Oeste	15	8%
85 remoto (COS) · 45 em campo · 43 queda de energia · 7 emergencial · 2 programado		

USINAS COM MAIS HORAS DE PARADA

USINA	DIURNAS
Capitão Poço 100	87 h
Mandaguacu	62 h
Santo Antonio da Platina	57 h
Marialva 1	41 h
Crateús 1	40 h
Ipixuna 1 e 2	30 h

NÃO PROGRAMADAS DA SEMANA — POR CLIENTE

CLIENTE	OS	PARTE
Athon	110	38%
Thopen	110	38%
Axis	23	8%
2C	18	6%
RenoGrid	15	5%
Greenyellow	4	1%

O QUE NÃO COUBE NA SEMANA — POR CAUSA

CAUSA	TAREFAS
sem capacidade nos dias da usina	923
rolagem sem capacidade	781
MPA noturna sem dia definido	352
deslocada por OS grande	321
usina sem dia na semana	25
"MPA noturna sem dia" e "usina sem dia" dependem do PCM: defina o dia nas Observações da Semana e a próxima programação absorve.	

ENGENHARIA — CONFIABILIDADE NO FECHAMENTO

- 70 ativos com sinal de recorrência, 9 crítico(s) e 58 em atenção. Crítico: Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 5 falhas em 30 dias); Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Embu Guaçu 1 - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 5.9 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 3 falhas em 30 dias); Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 3 falhas em 30 dias); Inversor 1.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0 (Mãe do Rio 1 - PA, 3 falhas em 30 dias); Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 3 falhas em 30 dias).
- MTTR de 23.9 h e MTBF de 5.234 h na frota monitorada. 40 ativos abaixo de 85% de disponibilidade.