

38%
ADERÊNCIA DA SEMANA
318 de 843 · meta 85%

410
TAREFAS QUE ROLARAM
49% da programação


435
FORA DO PLANO
executadas sem estar programadas

247
NÃO PROGRAMADAS
corretivas e religamentos criados

149
RELIGAMENTOS
289 h ponderadas de parada

1.638
BACKLOG ATRASADO
de 3.523 abertas no fechamento

ADERÊNCIA POR DIA — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



QUATRO SEMANAS — TENDÊNCIA

SEMANA	PROG.	ADERÊNCIA	ROLARAM	NÃO PROG.	RELIG.	H PARADA
S35	747	72%	733	223	135	514
S36	819	61%	319	305	222	821
S37	843	38%	410	247	149	289

POR CLIENTE

CLIENTE	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Thopen	514	199	262	39%
Athon	112	48	56	43%
Axis	57	12	21	21%
Greenyellow	44	21	15	48%
2C	22	10	10	45%
Semp	21	20	1	95%
Sal Energia	21	0	15	0%
RenoGrid	19	3	15	16%

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Camila Viana	202	65	118	32%
Pedro Candido	169	54	83	32%
Vitor Valadares	141	60	48	43%
Fred Alexandrino	137	48	73	35%
Danuth Fernandes	99	42	55	42%
Marcelo Martineli	48	22	15	46%
TBD	47	27	18	57%

TEMAS CRÍTICOS DA SEMANA

- Aderência de 38% na semana** — 318 das 843 tarefas programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. É a terceira semana seguida em queda: 72% → 61% → 38%.
- 410 tarefas rolaram** (49% da programação). 43 OS já rolaram 4 vezes ou mais e seguem abertas — são o tema crítico nº 1: cada uma dessas está há mais de um mês sendo empurrada.
- Sex foi o pior dia** (13% de 499). Por cliente, Sal Energia teve a menor aderência; por supervisor, Pedro Candido.
- 247 OS não programadas entraram** (81 Corretiva · 74 Religamento · 74 Religamento Remoto · 18 Corretiva Emergencial), menos que na semana anterior (305). Isso consumiu HH que estava reservado ao plano.
- 149 religamentos** somaram 289 h ponderadas de indisponibilidade. Marialva 1 sozinha respondeu por 96 h — vale abrir análise de causa raiz.
- Fora do plano, a equipe executou 435 tarefas** que não estavam programadas. É trabalho real, mas invisível na aderência — e sinal de que o plano não reflete o que o campo faz.
- 1.856 tarefas não couberam na semana:** 244 MPA noturnas esperam um dia nas observações e 51 são de usinas que não receberam dia. Essas duas causas dependem do PCM, não do campo.

REINCIDENTES — OS COM 4 ROLAGENS OU MAIS QUE SEGUEM ABERTAS (43)

OS	USINA	TAREFA	TIPO	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#8338	Timon 1	[Trackers] - Verificar e mapear trackers	Corretiva	Pedro Candido	8 ^a
#6340	Aparecida do Taboado 1 e	MPS - Tracker	MPS	Camila Viana	8 ^a
#9053	Jacundá 1	JCD101 - Inspeccionar o módulo da String	Corretiva	Camila Viana	8 ^a
#9058	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das Estacas	Corretiva	Camila Viana	8 ^a
#8626	Topázio (Matão 2)	MPA - String e Conjunto de Módulos	MPA	Fred Alexandrino	8 ^a
#7951	Caxambu 1	Teste de alimentação da Câmeras	Corretiva	Danuth Fernandes	8 ^a
#8859	Marabá 2	[TR-95(ID SunOP)]	Corretiva	Camila Viana	7 ^a
#8282	Capitão Poço 1	[Inversor 6.2] - Avaliação de módulos e	Corretiva	Camila Viana	7 ^a
#9442	Marialva 1	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Ter	Zeladoria	Pedro Candido	7 ^a
#9489	Céu Azul 1	Instalação amortecedores trackers	Corretiva	Pedro Candido	7 ^a

Cada rolagem é uma semana perdida. Acima de 4, a causa raramente é capacidade: é peça, acesso, escopo ou a OS não cabe no dia. Vale decidir uma a uma na reunião de programação.

CLUSTERS COM PIOR ADERÊNCIA (≥10 TAREFAS)

CLUSTER	PROG.	FINAL.	ADER.
PR Norte 02	20	0	0%
SC Oeste 01	16	0	0%
CE Leste 01	14	0	0%
PR Norte 01	14	0	0%
DF Centro 01	10	0	0%
RN Sul 01	18	1	6%

RELIGAMENTOS POR REGIÃO

REGIÃO	EVENTOS	PARTE
Norte	50	34%
Sul	36	24%
Nordeste	29	19%
Sudeste	23	15%
Centro-Oeste	11	7%

67 remoto (COS) · 43 em campo · 37 queda de energia · 2 emergencial

USINAS COM MAIS HORAS DE PARADA

USINA	DIURNAS
Marialva 1	96 h
Guatambu 1 a 4	25 h
Jucurutu	21 h
Capitão Poço 100	20 h
Ipixuna 1 e 2	19 h
Rodrigues II	19 h

NÃO PROGRAMADAS DA SEMANA — POR CLIENTE

CLIENTE	OS	PARTE
Thopen	123	50%
Athon	78	32%
Axis	22	9%
Greenyellow	9	4%
Sal Energia	5	2%
RenoGrid	4	2%

O QUE NÃO COUBE NA SEMANA — POR CAUSA

CAUSA	TAREFAS
rolagem sem capacidade	733
sem capacidade nos dias da usina	548
deslocada por OS grande	280
MPA noturna sem dia definido	244
usina sem dia na semana	51

"MPA noturna sem dia" e "usina sem dia" dependem do PCM: define o dia nas Observações da Semana e a próxima programação absorve.

ENGENHARIA — CONFIABILIDADE NO FECHAMENTO

- 54 ativos com sinal de recorrência, 2 crítico(s) e 42 em atenção. Crítico: Inversor 5.9 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 3.1 Sungrow (Jacundá 1 - PA, 4 falhas em 30 dias).
- MTTR de 23.9 h e MTBF de 5.234 h na frota monitorada. 40 ativos abaixo de 85% de disponibilidade.