

39%
ADERÊNCIA DO DIA
32 de 82 programadas ·
+88 fora do plano

50
PASSAM PARA HOJE
38 não iniciadas · 12 em
andamento

53
NÃO PROGRAMADAS
GERADAS
corretivas e religamentos

28
RELIGAMENTOS
16.5 h diurnas · média 7
d: 32/dia

2.279
BACKLOG ATRASADO
de 3.424 abertas · saldo
do dia +546

107
ATIVOS COM SINAL
7 crítico(s) no
Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	48	19	10	19	40%
Greenyellow	8	3	1	4	38%
Axis	8	0	1	7	0%
RenoGrid	6	2	0	4	33%
Semp	3	3	0	0	100%
Athon	3	3	0	0	100%
Utragaz	2	0	0	2	0%
2C	2	0	0	2	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+45 NO PAINEL)

20 Religamento · 19 Corretiva · 10 Religamento Remoto · 4 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#15044	Religamento	Araputanga 1	Religamento da Usina	MT Sul 01
#15056	Religamento	Araputanga 1	Religamento do 2C - Araputanga	MT Sul 01
#15072	Religamento	Araputanga 1	Religamento do 2C-APG100	MT Sul 01
#15047	Religamento	União 1	Religamento do 2C-UNI100-QGBT2	PI Oeste 01
#15118	Religamento	Timon 1	Religamento do Athon - Timon	MA Leste 01
#15086	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento do Athon - Capitão	PA Norte 01
#15129	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do Athon - Capitão	PA Norte 01
#15090	Corretiva	Capitão Poço 1	Verificação de Tracker Parado	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+20 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#15158	Em campo	Matões 200 · Nordeste	aberta
#15157	Em campo	Matões 100 · Nordeste	aberta
#15154	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#15152	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#15146	Em campo	Santana do Ipanema · Nordeste	1.9 h
#15145	Queda de energia	Nova Xavantina 2 · Centro-Oeste	aberta
#15144	Queda de energia	Nova Xavantina 1 · Centro-Oeste	aberta
#15129	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	0.8 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa.
"aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Aderência de 39% no dia** — 32 das 82 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 38 não iniciadas e 12 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 88 tarefas que não estavam programadas.
- 53 OS não programadas entraram** (20 Religamento · 19 Corretiva · 10 Religamento Remoto · 4 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 24 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 28 no dia** (16.5 h diurnas de parada), contra média de 32/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (40% de 48); por supervisor, Pedro Candido (0% de 14).
- Backlog segue em 2.279 tarefas atrasadas** de 3.424 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 695 tarefas criadas e 149 finalizadas — saldo +546.
- 107 ativos com sinal de recorrência**, 7 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 6 falhas); Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Danuth Fernandes	24	14	23	58%
Fred Alexandrino	18	4	9	22%
Pedro Candido	14	0	14	0%
Vitor Valadares	10	6	9	60%
Marcelo Martineli	8	3	8	38%
Camila Viana	8	5	5	62%

SEMANA 40 · 28 SET – 02 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

141/239

Ter

64/117

Qua

59/87

Qui

32/82

Sex

27/344

Sex concentra 344 programadas — 40% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (50) (+42 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#10322	[Grid Co.] - MPA - QGBT	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Bateri	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#12947	[Inversor 2.7] - Religamento do Inversor 2.7	Greenyellow	CE Oeste 02	Não Iniciada
#12947	[Inversor 2.6] - Religamento do Inversor 2.6	Greenyellow	CE Oeste 02	Não Iniciada
#12947	[Inversor 2.5] - Religamento do Inversor 2.5	Greenyellow	CE Oeste 02	Não Iniciada
#12947	[Inversor 2.4] - Religamento do Inversor 2.4	Greenyellow	CE Oeste 02	Não Iniciada
#12722	[GreenYellow] - MPM - Inversor	Greenyellow	CE Oeste 02	Em progresso
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- Inversor 5.7 Huawei — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel