

—

ADERÊNCIA DO DIA
0 de 0 programadas · +0 fora do plano

0

PASSAM PARA HOJE
0 não iniciadas · 0 em andamento

18

NÃO PROGRAMADAS GERADAS
corretivas e religamentos

22

RELIGAMENTOS
38.2 h diurnas · média 7 d: 33/dia

2.099

BACKLOG ATRASADO
de 3.520 abertas · saldo do dia -71

66

ATIVOS COM SINAL
8 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

sem OS programadas para este dia

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+10 NO PAINEL)

14 Religamento · 3 Religamento Remoto · 1 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#13955	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do QGBT 2	PA Norte 03
#13970	Relig. remoto	Jacundá 1	Religamento do Athon - Jacundá	PA Leste 01
#13963	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento do CPP100-CABN6	PA Norte 01
#13954	Religamento	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#13966	Religamento	Macaíba 1	Religamento do MCB100-CABN1	RN Leste 01
#13956	Religamento	Crateús 1	Religamento do RenoGrid - Crat	CE Oeste 02
#13968	Religamento	Crateús 1	Religamento do RNGD-CTS100	CE Oeste 02
#13962	Relig. remoto	Sítio dos Nogueiras 1	Religamento da Cabine 3	GO Centro 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+14 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#13974	Em campo	Fazenda Limão 1 · Sudeste	aberta
#13973	Em campo	Nova Londrina 1 · Sul	aberta
#13972	Em campo	Araputanga 1 · Centro-Oeste	0.2 h
#13971	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#13970	Remoto (COS)	Jacundá 100 · Norte	0.1 h
#13968	Queda de energia	Crateús 1 · Nordeste	1.1 h
#13967	Queda de energia	Nova Londrina 1 · Sul	1.1 h
#13966	Queda de energia	Macaíba 1 · Nordeste	1.5 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Sem OS programadas para o dia na Programação Semanal — o relatório traz só o que entrou e os religamentos.
- 18 OS não programadas entraram (14 Religamento · 3 Religamento Remoto · 1 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 10 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 22 no dia (38.2 h diurnas de parada), contra média de 33/dia nos 7 dias anteriores. Dia mais calmo que a semana.
- Backlog segue em 2.099 tarefas atrasadas de 3.520 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 18 tarefas criadas e 89 finalizadas — saldo -71.
- 66 ativos com sinal de recorrência, 8 crítico(s): Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas); Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

sem OS programadas para este dia

SEMANA 38 · 14-18 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg
111/275

Ter
71/204

Qua
83/213

Qui
55/174

Sex
43/140

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (0)

tudo que estava programado foi finalizado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE**
- Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Mãe do Rio 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel