Grid Co.

Fechamento da semana

Grid Co. · aderência, temas críticos e o que fica para a próxima semana

Semana 46 · 09–13 Nov 2026

fechado sex 13/11 às 17:58 · uso interno

28%	660	595	355	201	2.295
ADERÊNCIA DA SEMANA	TAREFAS QUE ROLARAM	FORA DO PLANO	NÃO PROGRAMADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO
357 de 1.281 · meta 85%	52% da programação	executadas sem estar programadas	corretivas e religamentos criados	317 h ponderadas de parada	de 4.325 abertas no fechamento

ADERÊNCIA POR DIA — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
79/253	86/276	96/261	57/300	39/181

QUATRO SEMANAS — TENDÊNCIA

SEMANA	PROG.	ADERÊNCIA	ROLARAM	NÃO PROG.	RELIG.	H PARADA
S44	916	70%	671	402	250	504
S45	797	51%	462	418	265	710
S46	1.281	28%	660	355	201	317

POR CLIENTE

CLIENTE	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Thopen	789	187	400	24%
Athon	140	32	64	23%
RenoGrid	130	27	90	21%
Greenyellow	39	20	23	51%
Axis	31	4	26	13%
GD Energy	30	26	17	87%
Semp	28	24	4	86%
2C	26	5	18	19%

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	531	151	265	28%
Camila Viana	322	57	148	18%
Danuth Fernandes	291	55	199	19%
Patrick Viana	71	44	29	62%
Daniel Camurça	65	49	18	75%
sem responsável no BD	1	1	1	100%

TEMAS CRÍTICOS DA SEMANA

- **Aderência de 28% na semana** — 357 das 1.281 tarefas programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. É a terceira semana seguida em queda: 70% → 51% → 28%.
- **660 tarefas rolaram** (52% da programação). 67 OS já rolaram 4 vezes ou mais e seguem abertas — são o tema crítico nº 1: cada uma dessas está há mais de um mês sendo empurrada.
- **Qui foi o pior dia** (19% de 300). Por cliente, Axis teve a menor aderência; por supervisor, Camila Viana.
- **355 OS não programadas entraram** (114 Corretiva · 109 Religamento · 87 Religamento Remoto · 45 Corretiva Emergencial), menos que na semana anterior (418). Isso consumiu HH que estava reservado ao plano.
- **201 religamentos** somaram 317 h ponderadas de indisponibilidade. Sitio dos Nogueiras sozinha respondeu por 64 h — vale abrir análise de causa raiz.
- **Fora do plano, a equipe executou 595 tarefas** que não estavam programadas. É trabalho real, mas invisível na aderência — e sinal de que o plano não reflete o que o campo faz.
- **269 tarefas não couberam na semana**: 7 MPA noturnas esperam um dia nas observações e 14 são de usinas que não receberam dia. Essas duas causas dependem do PCM, não do campo.

Aderência = finalizadas ÷ programadas (linhas do plano; fora do plano contadas à parte). Meta 85%.

Detalhe da semana

reincidentes, religamentos, o que não coube e a engenharia

Semana 46 · 09–13 Nov 2026

REINCIDENTES — OS COM 4 ROLAGENS OU MAIS QUE SEGUEM ABERTAS (67)

OS	USINA	TAREFA	TIPO	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#10322	Ibirapuã 2	MPA - Relé de Proteção	MPA	Danuth Fernandes	12ª
#8799	Cedro 2	MPA - Módulo	MPA	Patrick Viana	12ª
#8796	Cedro 1	MPA - Módulo	MPA	Patrick Viana	12ª
#8783	Demerval Lobão 1	MPA - Módulo	MPA	Patrick Viana	12ª
#10189	Araçoiaba da Serra 2	MPA - Transformador	MPA	Danuth Fernandes	11ª
#12612	Ceilândia 1	UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos Tracker	Inspeção	Fred Alexandrino	10ª
#12727	Guatambú 1	Instalação antena dos trackers	Corretiva	Fred Alexandrino	10ª
#12814	Colíder 1	Levantamento de EPC	Administrativa	Fred Alexandrino	9ª
#12811	Nobres 1	Levantamento de EPC	Administrativa	Fred Alexandrino	9ª
#12933	Petrolina 3	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Ter	Zeladoria	Danuth Fernandes	9ª

Cada rolagem é uma semana perdida. Acima de 4, a causa raramente é capacidade: é peça, acesso, escopo ou a OS não cabe no dia. Vale decidir uma a uma na reunião de programação.

CLUSTERS COM PIOR ADERÊNCIA (≥10 TAREFAS)

CLUSTER	PROG.	FINAL.	ADER.
MT Norte 01	45	0	0%
SC Oeste 01	42	0	0%
PR Norte 03	40	0	0%
RJ Sul 01	37	0	0%
SP Oeste 01	24	0	0%
MT Sul 01	16	0	0%

RELIGAMENTOS POR REGIÃO

REGIÃO	EVENTOS	PARTE
Nordeste	59	29%
Sul	44	22%
Norte	36	18%
Centro-Oeste	32	16%
Sudeste	30	15%

82 remoto (COS) · **58** em campo · **53** queda de energia · **8** programado

USINAS COM MAIS HORAS DE PARADA

USINA	DIURNAS
Sitio dos Nogueiras	64 h
Junco	42 h
Nova Xavantina 1	41 h
Rodrigues II	31 h
Santo Antonio da Platina	30 h
Nobres 1	25 h

NÃO PROGRAMADAS DA SEMANA — POR CLIENTE

CLIENTE	OS	PARTE
Thopen	195	55%
Athon	66	19%
Axis	34	10%
RenoGrid	21	6%
2C	11	3%
Apolo	7	2%

O QUE NÃO COUBE NA SEMANA — POR CAUSA

CAUSA	TAREFAS
sem capacidade nos dias da usina	248
usina sem dia na semana	14
MPA noturna sem dia definido	7

"MPA noturna sem dia" e "usina sem dia" dependem do PCM: defina o dia nas Observações da Semana e a próxima programação absorve.

ENGENHARIA — CONFIABILIDADE NO FECHAMENTO

- **128 ativos com sinal de recorrência**, 13 crítico(s) e 78 em atenção. Crítico: Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 13 falhas em 30 dias); Inversor 1.1 (Cipó Guaçu - SP, 7 falhas em 30 dias); Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0 (Guatambú 1 - SC, 6 falhas em 30 dias); Inversor 1.5 Huawei SUN2000-100KTL-H1 (Marabá 2 - PA, 6 falhas em 30 dias); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 6 falhas em 30 dias); Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0 (Guatambú 1 - SC, 5 falhas em 30 dias); Inversor 1.1 Huawei SUN2000-100KTL-H1 (Marabá 1 - PA, 5 falhas em 30 dias); Inversor 1.2 Huawei (Nova Londrina 1 - PR, 4 falhas em 30 dias); Inversor 5.7 Huawei SUN2000-100KTL-H1 (Marabá 2 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20 (Topázio (Matão 2) - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7 (Campos dos Goytacazes 1 - RJ, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6 (Campos dos Goytacazes 1 - RJ, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.1 Sungrow SG250HX (Coração 1 e 2 - SC, 3 falhas em 30 dias).
- **MTTR de 26.0 h** e MTBF de 5.550 h na frota monitorada. 44 ativos abaixo de 85% de disponibilidade.

Fontes: Programação Semanal, Gestão PCM, Gerencial e Confiabilidade (Fracttal via robô)