Grid Co.

Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Domingo, 25/10/2026

gerado 26/10 às 07:26 · uso interno (PCM e engenharia)

—	0	53	48	2.250	137
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
0 de 0 programadas · +0 fora do plano	0 não iniciadas · 0 em andamento	corretivas e religamentos	70.2 h diurnas · média 7 d: 34/dia	de 3.074 abertas · saldo do dia +1	18 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

sem OS programadas para este dia

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+45 NO PAINEL)

32 Religamento · **18** Religamento Remoto · **3** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#17452	Religamento	Timon 1	Verificação de comunicação da	MA Leste 01
#17458	Relig. remoto	Jacundá 1	Religamento da Cabine 5	PA Leste 01
#17455	Religamento	Linhares 1	Verificação de comunicação do	ES Norte 02
#17484	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#17473	Religamento	Inhapi 1	Religamento do QGBT 2	AL Oeste 01
#17477	Religamento	Ouro Branco 1	Religamento do THPN-ORB100-SKI	AL Oeste 01
#17465	Corretiva Emergencial	Ouro Branco 1	Religamento do Inversor 3.2	AL Oeste 01
#17453	Religamento	Ceilândia 2	Religamento do Thopen - Ceilân	DF Centro 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+40 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#17487	Queda de energia	Ibirapuã 1 · Nordeste	0.8 h
#17486	Em campo	Cipó Guaçu · Sudeste	aberta
#17484	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h
#17485	Remoto (COS)	Fazenda Limão 1 · Sudeste	0.5 h
#17482	Em campo	Junco · Nordeste	1.3 h
#17483	Queda de energia	Fernandópolis · Sudeste	aberta
#17478	Em campo	Sitio dos Nogueira · Centro-Oeste	2.4 h
#17481	Remoto (COS)	Ceilândia 2 · Centro-Oeste	0.7 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Sem OS programadas para o dia** na Programação Semanal — o relatório traz só o que entrou e os religamentos.
- **53 OS não programadas entraram** (**32** Religamento · **18** Religamento Remoto · **3** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 46 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 48 no dia** (70.2 h diurnas de parada), contra média de 34/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
- **Backlog segue em 2.250 tarefas atrasadas** de 3.074 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 54 tarefas criadas e 53 finalizadas — saldo +1.
- **137 ativos com sinal de recorrência**, 18 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 17 falhas); Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 14 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S43, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

sem OS programadas para este dia

SEMANA 43 · 19–23 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (0)

tudo que estava programado foi finalizado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 17 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 13 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Módulo Fotovoltaico Risen RSM132-8-640BMDG-660BMDG** — Santa Maria do Pará 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.6 Huawei** — Timon 1 - MA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Infraestrutura Civil Barretos São Paulo Brasil** — Barretos 1 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.