

—
ADERÊNCIA DO DIA
0 de 0 programadas · +0
fora do plano

0
PASSAM PARA HOJE
0 não iniciadas · 0 em
andamento

27
NÃO PROGRAMADAS
GERADAS
corretivas e religamentos

26
RELIGAMENTOS
73.6 h diurnas · média 7
d: 26/dia

2.451
BACKLOG ATRASADO
de 3.050 abertas · saldo
do dia -2

101
ATIVOS COM SINAL
7 crítico(s) no
Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

sem OS programadas para este dia

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+19 NO PAINEL)

25 Religamento · 1 Religamento Remoto · 1 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#14738	Religamento	Sete Lagoas 2	Religamento da Cabine 1	MG Centro 01
#14728	Religamento	Tupi Paulista 1 e 2	Verificação de comunicação do	SP Oeste 01
#14737	Religamento	Tupi Paulista 1 e 2	Verificação de comunicação do	SP Oeste 01
#14722	Religamento	Timon 1	Verificação de comunicação do	MA Leste 01
#14719	Religamento	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#14727	Religamento	Irecê 1	Verificação de comunicação do	BA Centro 01
#14725	Religamento	Elias Fausto 1	Religamento do RNGD-ELF100	SP Leste 07
#14720	Religamento	Quixadá 1 (Hortina)	Religamento da Usina	CE Leste 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+18 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#14741	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#14740	Queda de energia	Topázio (Matão 2) · Sudeste	1.4 h
#14739	Queda de energia	Altair · Sudeste	1.6 h
#14738	Queda de energia	Sete Lagoas 2 · Sudeste	2.6 h
#14736	Queda de energia	Alto Paraná 1 · Sudeste	2.0 h
#14737	Em campo	Tupi Paulista 1 · Sudeste	3.5 h
#14737	Em campo	Tupi Paulista 1 · Sudeste	aberta
#14735	Remoto (COS)	Santarem 1 e 2 · Norte	0.1 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Sem OS programadas para o dia na Programação Semanal — o relatório traz só o que entrou e os religamentos.
- 27 OS não programadas entraram (25 Religamento · 1 Religamento Remoto · 1 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 14 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 26 no dia (73.6 h diurnas de parada), contra média de 26/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- Backlog segue em 2.451 tarefas atrasadas de 3.050 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 28 tarefas criadas e 30 finalizadas — saldo -2.
- 101 ativos com sinal de recorrência, 7 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas); Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SEMANA 39 · 21-25 SET 2026

PROGRAMADAS × FINALIZADAS

sem OS programadas para este dia



O QUE FICOU PARA HOJE

PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (0)

tudo que estava programado foi finalizado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel