

0%

ADERÊNCIA DO DIA

0 de 81 programadas · +0 fora do plano

81

PASSAM PARA HOJE

71 não iniciadas · 10 em andamento

26

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

25

RELIGAMENTOS

57.0 h diurnas · média 7 d: 34/dia

1.982

BACKLOG ATRASADO

de 3.588 abertas · saldo do dia -116

67

ATIVOS COM SINAL

8 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	77	0	9	68	0%
Alves Lima	1	0	1	0	0%
RenoGrid	1	0	0	1	0%
2C	1	0	0	1	0%
Axis	1	0	0	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+18 NO PAINEL)

20 Religamento · 4 Religamento Remoto · 2 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#13930	Religamento	Araputanga 1	Religamento da Usina	MT Sul 01
#13928	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do QGBT 2	PA Norte 03
#13933	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C-IPX100	PA Norte 03
#13942	Religamento	Tupi Paulista 1 e 2	Religamento do TPP100-SKID1	SP Oeste 01
#13947	Relig. remoto	Timon 1	Religamento do TIM100-CABN3	MA Leste 01
#13936	Religamento	Matões 1	Religamento do ATHN-MTS100	MA Leste 02
#13948	Relig. remoto	Matões 1	Religamento da Cabine 4	MA Leste 02
#13948	Relig. remoto	Matões 1	Religamento da Cabine 5	MA Leste 02

RELIGAMENTOS DO DIA (+17 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#13952	Em campo	Araçoiaba da Serra · Sudeste	aberta
#13951	Em campo	Araçoiaba da Serra · Sudeste	aberta
#13949	Queda de energia	Junco · Nordeste	1.4 h
#13947	Remoto (COS)	Timon 100 · Nordeste	0.8 h
#13945	Em campo	Saturnino 1 · Sudeste	2.2 h
#13944	Em campo	Fazenda Limão 1 · Sudeste	3.0 h
#13941	Em campo	Goytacazes 1 · Sudeste	4.1 h
#13948	Remoto (COS)	Matões 100 · Nordeste	1.7 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 0% no dia** — 0 das 81 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 71 não iniciadas e 10 em andamento passam para hoje.
- **26 OS não programadas entraram** (20 Religamento · 4 Religamento Remoto · 2 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 13 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 25 no dia** (57.0 h diurnas de parada), contra média de 34/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 77); por supervisor, Pedro Candido (0% de 31).
- **Backlog segue em 1.982 tarefas atrasadas** de 3.588 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 33 tarefas criadas e 149 finalizadas — saldo -116.
- **67 ativos com sinal de recorrência**, 8 crítico(s): Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas); Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Pedro Candido	31	0	2	0%
Camila Viana	22	0	0	0%
Danuth Fernandes	12	0	0	0%
Vitor Valadares	11	0	0	0%
Fred Alexandrino	5	0	1	0%

SEMANA 38 · 14–18 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

**Seg**
111/361

**Ter**
76/355

**Qua**
85/350

**Qui**
55/275

**Sex**
48/239

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (81) (+73 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#13922	Visita em campo - Transformador (skid)	Thopen	AL Oeste 01	Em progresso
#13922	Visita em campo - Módulos fotovoltaicos	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#13932	[Alves Lima - Morada Nova 1 - CE] - Religame	Alves Lima	CE Leste 01	Em progresso
#13899	Visita em campo - Transformador (skid)	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#13899	Visita em campo - Transformador (skid)	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#13899	Visita em campo - Transformador (skid)	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#13899	Visita em campo - Transformador (skid)	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#13899	Visita em campo - QGBT (skid)	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE**
- **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Mãe do Rio 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel