Grid Co.

# Fechamento da semana

Grid Co. · aderência, temas críticos e o que fica para a próxima semana

**Semana 42 · 12–16 Out 2026**

fechado sex 16/10 às 17:00 · uso interno

**39%** — ADERÊNCIA DA SEMANA
286 de 737 · meta 85%

**586** — TAREFAS QUE ROLARAM
80% da programação

**473** — FORA DO PLANO
executadas sem estar programadas

**353** — NÃO PROGRAMADAS
corretivas e religamentos criados

**235** — RELIGAMENTOS
450 h ponderadas de parada

**2.089** — BACKLOG ATRASADO
de 3.380 abertas no fechamento

## ADERÊNCIA POR DIA — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2/24 | 91/118 | 69/100 | 67/102 | 57/393 |

## QUATRO SEMANAS — TENDÊNCIA

| SEMANA | PROG. | ADERÊNCIA | ROLARAM | NÃO PROG. | RELIG. | H PARADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S40 | 796 | 61% | 725 | 401 | 239 | 1364 |
| S41 | 960 | 50% | 951 | 389 | 284 | 2282 |
| S42 | 737 | 39% | 586 | 353 | 235 | 450 |

## POR CLIENTE

| CLIENTE | PROG. | FINAL. | ROLARAM | ADERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Thopen | 409 | 149 | 338 | 36% |
| Athon | 106 | 29 | 82 | 27% |
| RenoGrid | 48 | 12 | 44 | 25% |
| Axis | 31 | 14 | 25 | 45% |
| Apolo | 29 | 29 | 29 | 100% |
| Greenyellow | 22 | 4 | 10 | 18% |
| Semp | 22 | 21 | 14 | 95% |
| 2C | 20 | 8 | 9 | 40% |

## POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

| SUPERVISOR | PROG. | FINAL. | ROLARAM | ADERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Camila Viana | 234 | 98 | 202 | 42% |
| Fred Alexandrino | 206 | 49 | 170 | 24% |
| Danuth Fernandes | 193 | 72 | 150 | 37% |
| Patrick Viana | 56 | 27 | 26 | 48% |
| Daniel Camurça | 48 | 40 | 38 | 83% |

## TEMAS CRÍTICOS DA SEMANA

- **Aderência de 39% na semana** — 286 das 737 tarefas programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. É a terceira semana seguida em queda: 61% → 50% → 39%.
- **586 tarefas rolaram** (80% da programação). 54 OS já rolaram 4 vezes ou mais e seguem abertas — são o tema crítico nº 1: cada uma dessas está há mais de um mês sendo empurrada.
- **Seg foi o pior dia** (8% de 24). Por cliente, Greenyellow teve a menor aderência; por supervisor, Fred Alexandrino.
- **353 OS não programadas entraram** (119 Religamento · 101 Corretiva · 95 Religamento Remoto · 38 Corretiva Emergencial), menos que na semana anterior (389). Isso consumiu HH que estava reservado ao plano.
- **235 religamentos** somaram 450 h ponderadas de indisponibilidade. Céu Azul sozinha respondeu por 153 h — vale abrir análise de causa raiz.
- **Fora do plano, a equipe executou 473 tarefas** que não estavam programadas. É trabalho real, mas invisível na aderência — e sinal de que o plano não reflete o que o campo faz.
- **1.333 tarefas não couberam na semana**: 78 MPA noturnas esperam um dia nas observações e 40 são de usinas que não receberam dia. Essas duas causas dependem do PCM, não do campo.



Aderência = finalizadas ÷ programadas (linhas do plano; fora do plano contadas à parte). Meta 85%.

# Detalhe da semana

reincidentes, religamentos, o que não coube e a engenharia

**Semana 42 · 12–16 Out 2026**



## REINCIDENTES — OS COM 4 ROLAGENS OU MAIS QUE SEGUEM ABERTAS (54)

| OS | USINA | TAREFA | TIPO | RESPONSÁVEL | ROLAGEM |
|---|---|---|---|---|---|
| #9058 | Marabá 1 | MAB100 - Galvanização a frio das Estacas | Corretiva | Camila Viana | 14ª |
| #9717 | Guajirú 1 | Tratamento de ferrugem em QGBT | Corretiva | Daniel Camurça | 12ª |
| #9718 | Guajirú 1 | Verificação e reparo de exaustores de tr | Corretiva | Daniel Camurça | 12ª |
| #10149 | Sete Lagoas 2 | Chamado STI — tcu | Corretiva | Fred Alexandrino | 11ª |
| #10861 | Aparecida do Taboado 1 e | Substituição de Contatora | Corretiva | Fred Alexandrino | 9ª |
| #8401 | Araçoiaba da Serra 1- SP | MPS - SPDA | MPS | Danuth Fernandes | 9ª |
| #10322 | Ibirapuã 2 | MPA - SPDA | MPA | Danuth Fernandes | 8ª |
| #11524 | Matões 2 | Avaliação das correntes nulas | Inspeção | Danuth Fernandes | 8ª |
| #12153 | Nova Xavantina 2 | Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge c | Inspeção | Fred Alexandrino | 8ª |
| #11790 | Coração 1 e 2 | Verificação de Tracker Parado | Corretiva | Fred Alexandrino | 8ª |

Cada rolagem é uma semana perdida. Acima de 4, a causa raramente é capacidade: é peça, acesso, escopo ou a OS não cabe no dia. Vale decidir uma a uma na reunião de programação.

## CLUSTERS COM PIOR ADERÊNCIA (≥10 TAREFAS)

| CLUSTER | PROG. | FINAL. | ADER. |
|---|---|---|---|
| SC Oeste 01 | 25 | 0 | 0% |
| RN Sul 01 | 17 | 0 | 0% |
| PR Norte 02 | 13 | 0 | 0% |
| PE Leste 01 | 12 | 0 | 0% |
| SP Oeste 01 | 17 | 1 | 6% |
| MT Leste 01 | 26 | 2 | 8% |

## RELIGAMENTOS POR REGIÃO

| REGIÃO | EVENTOS | PARTE |
|---|---|---|
| Sul | 69 | 29% |
| Norte | 52 | 22% |
| Nordeste | 50 | 21% |
| Sudeste | 44 | 19% |
| Centro-Oeste | 20 | 9% |

**91** remoto (COS) · **75** queda de energia · **62** em campo · **7** emergencial

## USINAS COM MAIS HORAS DE PARADA

| USINA | DIURNAS |
|---|---|
| Céu Azul | 153 h |
| Ibirapuã 2 | 35 h |
| Ipixuna 1 e 2 | 28 h |
| Cidade Gaucha | 26 h |
| Boa Esperança do Sul 1 e | 24 h |
| Inhapi | 23 h |

## NÃO PROGRAMADAS DA SEMANA — POR CLIENTE

| CLIENTE | OS | PARTE |
|---|---|---|
| Thopen | 166 | 47% |
| Athon | 73 | 21% |
| Axis | 56 | 16% |
| Greenyellow | 23 | 7% |
| 2C | 16 | 5% |
| Utragaz | 8 | 2% |

## O QUE NÃO COUBE NA SEMANA — POR CAUSA

| CAUSA | TAREFAS |
|---|---|
| rolagem sem capacidade | 611 |
| sem capacidade nos dias da usina | 587 |
| MPA noturna sem dia definido | 78 |
| usina sem dia na semana | 40 |
| deslocada por OS grande | 17 |

"MPA noturna sem dia" e "usina sem dia" dependem do PCM: defina o dia nas Observações da Semana e a próxima programação absorve.

## ENGENHARIA — CONFIABILIDADE NO FECHAMENTO

- **143 ativos com sinal de recorrência**, 13 crítico(s) e 57 em atenção. Crítico: Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 17 falhas em 30 dias); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 11 falhas em 30 dias); Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 6 falhas em 30 dias); Inversor 3.1 Sungrow (Jacundá 1 - PA, 6 falhas em 30 dias); Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil (Marabá 2 - PA, 6 falhas em 30 dias); Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil (Capitão Poço 1 - PA, 5 falhas em 30 dias); Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa (Indaiatuba 1 - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3 (Macaíba 1 - RN, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1 (Guaratingueta 5 - SP, 4 falhas em 30 dias); Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi (Castelo do Piauí 1 - PI, 4 falhas em 30 dias); Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 3 falhas em 30 dias); Thopen - Fernandópolis 1 - SP Rodovia João Carlos Stuqui S/N (Fernandópolis 1 - SP, 3 falhas em 30 dias); Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão (Topázio (Matão 2) - SP, 3 falhas em 30 dias).
- **MTTR de 26.0 h** e MTBF de 5.550 h na frota monitorada. 44 ativos abaixo de 85% de disponibilidade.



Fontes: Programação Semanal, Gestão PCM, Gerencial e Confiabilidade (Fracttal via robô)