

49%

ADERÊNCIA DO DIA
49 de 101 programadas ·
+123 fora do plano

52

PASSAM PARA HOJE
49 não iniciadas · 3 em
andamento

76

NÃO PROGRAMADAS
GERADAS
corretivas e religamentos

60

RELIGAMENTOS
72.6 h diurnas · média 7
d: 33/dia

1.732

BACKLOG ATRASADO
de 3.315 abertas · saldo
do dia -89

69

ATIVOS COM SINAL
7 crítico(s) no
Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	64	34	2	28	53%
Athon	9	2	0	7	22%
Sal Energia	7	0	1	6	0%
Axis	7	7	0	0	100%
Semp	4	3	0	1	75%
RenoGrid	4	0	0	4	0%
Utragaz	3	1	0	2	33%
2C	2	1	0	1	50%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+68 NO PAINEL)

34 Religamento Remoto · 19 Religamento · 15 Corretiva · 8 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#13744	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do Inversor 2.1	PA Norte 03
#13745	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do Inversor 2.2	PA Norte 03
#13746	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do Inversor 2.3	PA Norte 03
#13747	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do Inversor 2.4	PA Norte 03
#13748	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do Inversor 2.5	PA Norte 03
#13749	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do Inversor 2.6	PA Norte 03
#13757	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C - Ipixuna do	PA Norte 03
#13771	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento de usina	PI Oeste 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+52 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#13810	Queda de energia	Crateús 1 · Nordeste	aberta
#13809	Queda de energia	Inhapi · Nordeste	aberta
#13801	Queda de energia	Santo Antonio da P · Sul	aberta
#13797	Queda de energia	Crateús 1 · Nordeste	1.0 h
#13806	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.7 h
#13806	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.7 h
#13806	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.7 h
#13806	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.7 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 49% no dia** — 49 das 101 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 49 não iniciadas e 3 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 123 tarefas que não estavam programadas.
- **76 OS não programadas entraram** (34 Religamento Remoto · 19 Religamento · 15 Corretiva · 8 Corretiva Emergencial). Athon concentra 40 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 60 no dia** (72.6 h diurnas de parada), contra média de 33/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
- **Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (53% de 64); por supervisor, Pedro Candido (27% de 11).
- **Backlog segue em 1.732 tarefas atrasadas** de 3.315 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 134 tarefas criadas e 223 finalizadas — saldo -89.
- **69 ativos com sinal de recorrência**, 7 crítico(s): Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas); Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	27	15	18	56%
Vitor Valadares	18	14	4	78%
Fred Alexandrino	17	7	4	41%
Danuth Fernandes	14	4	1	29%
Pedro Candido	11	3	8	27%
TBD	7	0	0	0%
Marcelo Martineli	7	6	7	86%

SEMANA 38 · 14–18 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

103/147

Ter

63/97

Qua

75/111

Qui

49/101

Sex

45/465

Sex concentra 465 programadas — 50% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (52) (+44 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#12545	[SEMP] - MPW - Infraestrutura	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - QGBT	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Bateri	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#13268	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Sal Energia	CE Leste 02	Não Iniciada
#13268	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Sal Energia	CE Leste 02	Não Iniciada
#13268	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Sal Energia	CE Leste 02	Não Iniciada
#13268	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Sal Energia	CE Leste 02	Não Iniciada
#13268	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Sal Energia	CE Leste 02	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 5.7 Huawei — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 5.9 Huawei — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0 — Mãe do Rio 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel