

56%

ADERÊNCIA DO DIA

32 de 57 programadas · +168 fora do plano

25

PASSAM PARA HOJE

23 não iniciadas · 2 em andamento

63

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

45

RELIGAMENTOS

68.9 h diurnas · média 7 d: 34/dia

2.127

BACKLOG ATRASADO

de 3.962 abertas · saldo do dia +364

131

ATIVOS COM SINAL

11 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	33	23	0	10	70%
Athon	8	2	2	4	25%
RenoGrid	4	0	0	4	0%
2C	3	0	0	3	0%
Semp	2	2	0	0	100%
Utragaz	2	1	0	1	50%
Sal Energia	2	2	0	0	100%
GD Energy	1	1	0	0	100%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+55 NO PAINEL)

35 Religamento · 13 Corretiva · 10 Religamento Remoto · 5 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#15658	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C - Ipixuna do	PA Norte 03
#15627	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C-IPX100	PA Norte 03
#15635	Religamento	União 1	Religamento do 2C-UNI100-CABN1	PI Oeste 01
#15681	Religamento	União 1	Religamento do 2C - União 1 -	PI Oeste 01
#15690	Religamento	União 1	Religamento do 2C - União 1 -	PI Oeste 01
#15736	Religamento	Tupi Paulista 1 e 2	Religamento do 2C - Tupi Pauli	SP Oeste 01
#15647	Religamento	Timon 1	Religamento da Cabine 3	MA Leste 01
#15740	Religamento	Timon 1	Religamento da Cabine 2	MA Leste 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+37 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#15769	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#15766	Em campo	Córrego de Sapucaí · Sudeste	aberta
#15749	Em campo	Nova Xavantina 2 · Centro-Oeste	aberta
#15748	Em campo	Nova Xavantina 1 · Centro-Oeste	aberta
#15746	Queda de energia	Jacundá 100 · Norte	aberta
#15742	Queda de energia	Junco · Nordeste	2.1 h
#15739	Em campo	Primavera 2 · Sudeste	aberta
#15736	Em campo	Tupi Paulista 1 · Sudeste	2.0 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa.
"aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 56% no dia** — 32 das 57 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 23 não iniciadas e 2 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 168 tarefas que não estavam programadas.
- **63 OS não programadas entraram** (35 Religamento · 13 Corretiva · 10 Religamento Remoto · 5 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 23 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 45 no dia** (68.9 h diurnas de parada), contra média de 34/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
- **Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (70% de 33); por supervisor, Camila Viana (40% de 20).
- **Backlog segue em 2.127 tarefas atrasadas** de 3.962 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 667 tarefas criadas e 303 finalizadas — saldo +364.
- **131 ativos com sinal de recorrência**, 11 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapua 2 - BA, 8 falhas); Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 7 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	20	8	16	40%
Fred Alexandrino	19	14	6	74%
Vitor Valadares	7	5	4	71%
Danuth Fernandes	6	3	4	50%
Pedro Candido	4	1	3	25%
Marcelo Martineli	1	1	0	100%

SEMANA 41 · 05-09 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Qui concentra 458 programadas — 46% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (25) (+17 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#10322	[Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#12659	[Athon] - MPM - Cabine	Athon	PA Norte 01	Não Iniciada
#12659	[Athon] - MPM - Cabine	Athon	PA Norte 01	Não Iniciada
#12659	[Athon] - MPM - Cabine	Athon	PA Norte 01	Não Iniciada
#12659	[Athon] - MPM - Cabine	Athon	PA Norte 01	Não Iniciada
#12659	[Athon] - MPM - Cabine	Athon	PA Norte 01	pausado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel