

39%
ADERÊNCIA DA SEMANA
337 de 864 · meta 85%

710
TAREFAS QUE ROLARAM
82% da programação


410
FORA DO PLANO
executadas sem estar programadas

309
NÃO PROGRAMADAS
corretivas e religamentos criados

166
RELIGAMENTOS
284 h ponderadas de parada

2.260
BACKLOG ATRASADO
de 3.592 abertas no fechamento

ADERÊNCIA POR DIA — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



QUATRO SEMANAS — TENDÊNCIA

SEMANA	PROG.	ADERÊNCIA	ROLARAM	NÃO PROG.	RELIG.	H PARADA
S38	991	63%	454	329	245	676
S39	940	52%	602	357	195	1143
S40	864	39%	710	309	166	284

POR CLIENTE

CLIENTE	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Thopen	451	151	362	33%
Athon	134	41	117	31%
RenoGrid	78	39	72	50%
Axis	51	24	39	47%
Greenyellow	37	11	30	30%
Semp	24	21	20	88%
GD Energy	24	19	11	79%
Sal Energia	23	15	22	65%

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Camila Viana	220	106	193	48%
Pedro Candido	201	17	168	8%
Fred Alexandrino	169	90	131	53%
Vitor Valadares	126	66	99	52%
Danuth Fernandes	111	47	89	42%
Marcelo Martineli	37	11	30	30%

TEMAS CRÍTICOS DA SEMANA

- Aderência de 39% na semana** — 337 das 864 tarefas programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. É a terceira semana seguida em queda: 63% → 52% → 39%.
- 710 tarefas rolaram** (82% da programação). 85 OS já rolaram 4 vezes ou mais e seguem abertas — são o tema crítico nº 1: cada uma dessas está há mais de um mês sendo empurrada.
- Sex foi o pior dia** (9% de 333). Por cliente, Greenyellow teve a menor aderência; por supervisor, Pedro Candido.
- 309 OS não programadas entraram** (105 Religamento · 102 Corretiva · 63 Religamento Remoto · 39 Corretiva Emergencial), menos que na semana anterior (357). Isso consumiu HH que estava reservado ao plano.
- 166 religamentos** somaram 284 h ponderadas de indisponibilidade. Marabá 200 sozinha respondeu por 45 h — vale abrir análise de causa raiz.
- Fora do plano, a equipe executou 410 tarefas** que não estavam programadas. É trabalho real, mas invisível na aderência — e sinal de que o plano não reflete o que o campo faz.
- 1.193 tarefas não couberam na semana**: 235 MPA noturnas esperam um dia nas observações e 11 são de usinas que não receberam dia. Essas duas causas dependem do PCM, não do campo.

REINCIDENTES — OS COM 4 ROLAGENS OU MAIS QUE SEGUEM ABERTAS (85)

OS	USINA	TAREFA	TIPO	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#8338	Timon 1	[Trackers] - Verificar e mapear trackers	Corretiva	Pedro Candido	12 ^a
#9058	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das Estacas	Corretiva	Camila Viana	12 ^a
#9489	Céu Azul 1	Instalação amortecedores trackers	Corretiva	Pedro Candido	11 ^a
#9717	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Corretiva	Fred Alexandrino	10 ^a
#9718	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustores de tr	Corretiva	Fred Alexandrino	10 ^a
#9915	Mandaguaçu 1	[Inversor 4.4] - Recomposição de String	Corretiva	Pedro Candido	10 ^a
#9723	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmeras de CF	Corretiva	Fred Alexandrino	10 ^a
#10149	Sete Lagoas 2	Chamado STI — tcu	Corretiva	Fred Alexandrino	9 ^a
#9534	Coração 1 e 2	Handover – Strings e Conjuntos de Módulo	Handover	Pedro Candido	9 ^a
#10157	Piracicaba 1	Investigação de anomalia no TC da Cabine	Corretiva	Danuth Fernandes	9 ^a

Cada rolagem é uma semana perdida. Acima de 4, a causa raramente é capacidade: é peça, acesso, escopo ou a OS não cabe no dia. Vale decidir uma a uma na reunião de programação.

CLUSTERS COM PIOR ADERÊNCIA (≥10 TAREFAS)

CLUSTER	PROG.	FINAL.	ADER.
PR Norte 01	65	0	0%
SC Oeste 01	30	0	0%
MT Leste 01	21	0	0%
SP Leste 05	31	1	3%
PR Sul 01	20	1	5%
ES Norte 01	12	1	8%

RELIGAMENTOS POR REGIÃO

REGIÃO	EVENTOS	PARTE
Norte	45	27%
Sudeste	44	27%
Sul	34	20%
Nordeste	24	14%
Centro-Oeste	19	11%

57 em campo · 56 remoto (COS) · 47 queda de energia · 4 emergencial · 2 programado

USINAS COM MAIS HORAS DE PARADA

USINA	DIURNAS
Marabá 200	45 h
Araçoiaba da Serra IA	40 h
Cipó Guaçu	40 h
Capitão Poço 100	34 h
Céu Azul	30 h
Jacundá 100	26 h

NÃO PROGRAMADAS DA SEMANA — POR CLIENTE

CLIENTE	OS	PARTE
Thopen	171	55%
Athon	58	19%
Axis	28	9%
RenoGrid	19	6%
2C	13	4%
Greenyellow	11	4%

O QUE NÃO COUBE NA SEMANA — POR CAUSA

CAUSA	TAREFAS
rolagem sem capacidade	539
sem capacidade nos dias da usina	374
MPA noturna sem dia definido	235
deslocada por OS grande	34
usina sem dia na semana	11

"MPA noturna sem dia" e "usina sem dia" dependem do PCM: defina o dia nas Observações da Semana e a próxima programação absorve.

ENGENHARIA — CONFIABILIDADE NO FECHAMENTO

- 111 ativos com sinal de recorrência, 6 crítico(s) e 52 em atenção. Crítico: Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 6 falhas em 30 dias); Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil (Capitão Poço 1 - PA, 5 falhas em 30 dias); Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas em 30 dias).
- MTTR de 25.9 h e MTBF de 5.790 h na frota monitorada. 45 ativos abaixo de 85% de disponibilidade.