

Semana 41: atenção, rolagens e atrasos

Os mesmos blocos do Relatório Executivo, resumidos em duas folhas. Informativo para o time; prioridades e decisões com a coordenação.

Semana 41 · 05 a 09 Out

Plano fechado em 02/10 às 18h54

Emitido em 05/10 · R07

Fontes: Relatório Executivo PCM e Gestão PCM (nuvem, robôs de 15 min) · foto de 05/10, 11h16

1.535

tarefas na programação da semana (plano + encaixes)

137

corretivas abertas hoje, emergenciais incluídas

329

tarefas atrasadas há mais de 35 dias, em 70 OS

442

tarefas de MPA/MPS atrasadas, em 27 usinas (31 OS)

38

religamentos em aberto com OS viva (37 OS); todos com menos de 35 dias

1 · USINAS QUE PEDEM ATENÇÃO

Ordenado por tarefas em aberto hoje

#	Usina	Em aberto	Corr. + Emerg.	Mais antiga
1	Mandaguaçu 1 (Thopen)	106	4	96 d
2	Sto. Antônio da Platina 1 (Thopen)	83	—	27 d
3	Guatambú 1 (Thopen)	69	9	54 d
4	Ceilândia 1 (Thopen)	68	1	34 d
5	Assis Chateaubriand (Thopen)	64	—	15 d
6	Nova Xavantina 2 (RenoGrid)	54	1	40 d
7	Nova Xavantina 1 (RenoGrid)	50	—	39 d
8	Cidade Gaúcha 1 (Thopen)	49	—	63 d
9	Coração 1 e 2 (Thopen)	48	8	80 d
10	Colorado 1 (Thopen)	44	2	60 d

Corr.+Emerg. = OS corretivas abertas, emergenciais incluídas (ex.: Guatambú = 5 corretivas + 4 emergenciais). As demais 115 usinas somam 1.915 tarefas em aberto.

2 · TOP 10 · TAREFAS QUE MAIS ROLARAM

Nº de semanas em que a OS entrou na programação

OS	Usina	Tarefa	Tipo	Rolagens
8338	Timon 1	[Trackers] Verificar e mapear trackers parados	Corretiva	12×
9058	Marabá 1	Galvanização a frio das estacas	Corretiva	12×
9489	Céu Azul 1	Instalação de amortecedores dos trackers	Corretiva	11×
9717	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Corretiva	10×
9718	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustores do transformador	Corretiva	10×
9915	Mandaguaçu 1	[Inversor 4.4] Recomposição de string	Corretiva	10×
8466	Mandaguaçu 1	MPA · Caixa d'água	MPA	10×
9723	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmeras de CFTV	Corretiva	10×
8799	Cedro 2	MPA · QGBT	MPA	9×
10149	Sete Lagoas 2	Chamado STI (TCU do tracker)	Corretiva	9×

As 10 seguem em aberto. Rolagem = a OS voltou para a programação em outra semana sem ser concluída.

3 · ATRASADAS HÁ MAIS DE 35 DIAS · AGRUPADAS POR OS

As 8 OS mais antigas (de 70)

Dias	OS	Cliente · usina	Tarefa(s) em aberto	Faltam	Observação da OS
119 d	7103	Axis · Petrolina 2	MPA: Cabine MT, QGBT/QDMT/QSFV/QSA, Módulos, Cabos CA/CC	4/12	Desligamento agendado para 17/08; a concessionária não compareceu à UFV para realizar o desligamento.
111 d	7104	Axis · Petrolina 3	MPA: Cabos CA/CC, Módulos Fotovoltaicos	2/12	Na anual do painel QGBT foi identificado DPS com proteção atuada; em contato com fornecedores.
103 d	8338	Athon · Timon 1	Verificar e mapear trackers parados PERFORMANCE	1/1	39 trackers parados listados na OS; mapeamento necessário para a retomada.
96 d	8401	Thopen · Araçoiaba da Serra 1	MPS: SPDA AGUARDANDO EQUIPAMENTO	1/11	Aguarda empréstimo da câmera termográfica do cliente; termografia pausada por tempo nublado.
96 d	8466	Thopen · Mandaguaçu 1	MPA completa: caixa d'água, fossa, infra, SPDA, strings, tracker, cabines	23/23	Equipe desviada para emergências (trackers de Alto Paraná 2) e preparação de motores em garantia.
95 d	8830	Athon · Timon 1	Acompanhamento do retrofit de CFTV	1/1	Acompanhamento contínuo do retrofit.
94 d	8796	Greenyellow · Cedro 1	MPA: Módulo	3/16	Sem observação registrada na OS.
90 d	8799	Greenyellow · Cedro 2	MPA: Módulo, Quadro de Paralelismo, QGBT	3/16	String Box aguarda peça/material (registro de 21/08).

Faltam = tarefas abertas ÷ total da OS. Lista completa (329 tarefas em 70 OS) na seção 6 do Relatório Executivo.

4 · RELIGAMENTOS EM ABERTO

Em dia: 37 OS vivas, nenhuma acima de 35 dias

Dias	OS	Usina	Tipo	Responsável	Supervisor
33 d	12693	Brodowski 1 (Thopen)	Religamento	Luis Moura	Camila Viana
26 d	12907	Sto. Ant. da Platina (Thopen)	Relig. Remoto	Valdir Silva	Pedro Candido
24 d	13489	Sto. Ant. da Platina (Thopen)	Religamento	Valdir Silva	Pedro Candido
24 d	15201	Cipó Guaçu (Thopen)	Religamento	Lucas de Faria	Danuth Fernandes
24 d	15202	Cipó Guaçu (Thopen)	Religamento	Lucas de Faria	Danuth Fernandes
19 d	12903	Pharmas 4 (Thopen)	Relig. Remoto	Valdir Silva	Pedro Candido
19 d	12905	Pharmas 3 (Thopen)	Relig. Remoto	Valdir Silva	Pedro Candido
19 d	12906	Pharmas 2 (Thopen)	Relig. Remoto	Valdir Silva	Pedro Candido
15 d	13964	Sto. Ant. da Platina (Thopen)	Religamento	Valdir Silva	Pedro Candido
10 d	14618	Pharmas 2 (Thopen)	Religamento	Valdir Silva	Pedro Candido

Considera só religamentos cuja OS segue viva. 13 registros antigos (OS 3190, 3191, 4185, 4479, 4718, 4742, 4795, 4796, 9819, 9820, 10509, 13721 e 13722) têm a OS concluída com a tarefa aberta: erro de sistema sem ajuste possível no Fractal, tratados como finalizados.

5 · MPAS ATRASADAS · UMA LINHA POR USINA

Anuais e semestrais atrasadas: 12 usinas mais antigas (de 27)

Usina	Tipo	OS	Tarefas abertas	Mais antiga	Responsável	Supervisor
Petrolina 2 (Axis)	MPA	7103, 12328	9	119 d	Rodrigo Silva	Vitor Valadares
Petrolina 3 (Axis)	MPA	7104, 12316	8	111 d	Matheus Leite	Vitor Valadares
Mandaguaçu 1 (Thopen)	MPA	8466	23	96 d	Marcos Camargo	Pedro Candido
Araçoiaba da Serra 1 (Thopen)	MPS	8401	1	96 d	Eduardo Mendes	Danuth Fernandes
Cedro 1 (Greenyellow)	MPA	8796	3	94 d	Leonardo Dias	Marcelo Martineli
Cedro 2 (Greenyellow)	MPA	8799	3	90 d	Leonardo Dias	Marcelo Martineli
Demerval Lobão 1 (Greenyellow)	MPA	8783	28	77 d	Ailton Leal	Marcelo Martineli
Piracicaba 1 (Thopen)	MPS	10157, 11358	2	70 d	Felipe Lima	Danuth Fernandes
Cidade Gaúcha 1 (Thopen)	MPA	10185	35	63 d	Marcos Camargo	Pedro Candido
Araçoiaba da Serra 2 (Thopen)	MPA	10189	22	63 d	Eduardo Mendes	Danuth Fernandes
Santarém 1 e 2 (Thopen)	MPA	10169	5	49 d	Júlio Willers	Pedro Candido
Ibirapuã 2 (Ultragaz)	MPA	10322	24	46 d	Thiago Morais	Vitor Valadares

Carteira toda: 442 tarefas de MPA/MPS atrasadas em 27 usinas (31 OS). Idade = tarefa mais antiga da usina. Responsável = designado da OS no Fracttal (da OS mais antiga da usina); Supervisor = Responsável O&M do cluster. Detalhe tarefa a tarefa na seção 9 do Relatório.

6 · USINAS CRÍTICAS · O QUE ESTÁ EM ABERTO

Top 4 do ranking, itens mais antigos

Mandaguaçu 1 (Thopen) · 106 em aberto · mais antiga 96 d

OS 8466: MPA completa em aberto (23 tarefas: caixa d'água, fossa séptica, infraestrutura, SPDA, strings, tracker, cabines) + 4 corretivas, incluindo recomposição de string do inversor 4.4 (10 rolagens).

Sto. Antônio da Platina 1 (Thopen) · 83 em aberto · 27 d

OS 12876: handover inteiro (PPCI, RSU, drenagem, ar condicionado, caixa d'água, fossa, NCU, nobreak e mais 75 tarefas).

Guatambú 1 (Thopen) · 69 em aberto · 54 d

OS 10829: handover (CFTV/COS, supervisório, nobreak, PPCI, SPDA, drenagem) + recomposição de string (OS 11016, 54 d) e mais 8 corretivas/emergenciais.

Ceilândia 1 (Thopen) · 68 em aberto · 34 d

Mapeamento dos trackers (OS 12612, 34 d), inversor 6 inoperante (OS 14957) e religamento do CLN100 (OS 14997). É também a usina com mais tarefas na W41 (69).

PR · 351 tarefas atrasadas · 4 cluster(s)

PR Norte 01			137 atrasadas · 220 abertas · mais antiga 96d
Mandaguaçu 1 (Thopen)			65 atrasadas de 106 abertas · mais antiga 96d
96d	OS 8466	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - SPDA · 23 tarefas
77d	OS 9602	Administrativa	Abertura de chamado para garantia [Envio de equipamento para STI]
74d	OS 9915	Corretiva	[Mandaguaçu 1][Inversor 4.4] - Recomposição de String
56d	OS 10790	Inspeção	Thopen - Mandaguaçu - Insp. Trackers · 7 tarefas
26d	OS 12825	Administrativa	Levantamento de EPC
24d	OS 13421	Corretiva	Vedação da Cabine, borracha já está em campo
+ 4 OS atrasadas nesta usina			
Colorado 1 (Thopen)			44 atrasadas de 44 abertas · mais antiga 60d
60d	OS 10607	Handover	Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) · 29 tarefas
41d	OS 11784	Corretiva	[Tracker 35.100] - Verificação de Tracker Parado
17d	OS 13277	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 13 tarefas
13d	OS 13852	Corretiva	Corretiva - Inspeção de CFTV
Colorado 2 (Thopen)			19 atrasadas de 20 abertas · mais antiga 33d
33d	OS 12418	Administrativa	Coleta de Dados de Geração · 4 tarefas
31d	OS 12885	Corretiva	[Inversor 1.2] - Recomposição de String
26d	OS 12845	Administrativa	Levantamento de EPC
18d	OS 12705	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 13 tarefas
Marialva 1 (Axis)			9 atrasadas de 10 abertas · mais antiga 83d
83d	OS 9442	Preventiva	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável)
20d	OS 12704	Preventiva	[Axis] - MPM - Módulos Fotovoltaicos · 6 tarefas
12d	OS 14374	Corretiva Emergencial	[Axis] - MPA - Rede de Aterramento - Pendências · 2 tarefas

Santo Antônio da Platina 1 (Thopen)				53 atrasadas de 83 abertas · mais antiga 27d
27d	OS 12876	Handover	Handover – Relé de Proteção · 53 tarefas	
Pharmas 2 (Thopen)				24 atrasadas de 26 abertas · mais antiga 21d
21d	OS 12900	Handover	Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) · 23 tarefas	
19d	OS 12906	Religamento Remoto	[Grid Co.] - RR - Religamento Remoto em Usina (COS)	
Pharmas 3 (Thopen)				24 atrasadas de 24 abertas · mais antiga 20d
20d	OS 12901	Handover	Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) · 23 tarefas	
19d	OS 12905	Religamento Remoto	[Grid Co.] - RR - Religamento Remoto em Usina (COS)	
Pharmas 4 (Thopen)				24 atrasadas de 24 abertas · mais antiga 19d
19d	OS 12903	Religamento Remoto	[Grid Co.] - RR - Religamento Remoto em Usina (COS)	
18d	OS 12902	Handover	Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) · 23 tarefas	
Santo Antônio da Platina (Thopen)				12 atrasadas de 12 abertas · mais antiga 27d
27d	OS 12876	Handover	Handover – Trackers · 9 tarefas	
26d	OS 12907	Religamento Remoto	[Grid Co.] - RR - Religamento Remoto em Usina (COS)	
24d	OS 13489	Religamento	[Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR] - Verificação de comunicação...	
15d	OS 13964	Religamento	[Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR] - Verificação de comunicação...	
Taguai 1 e 2 (Thopen)				6 atrasadas de 6 abertas · mais antiga 17d
17d	OS 13766	Inspeção	Inspeção Geral do Inversor · 6 tarefas	
Bernardino de Campos (Thopen)				2 atrasadas de 2 abertas · mais antiga 17d
17d	OS 13765	Inspeção	[Inversor 1.2] - Inspeção Geral do Inversor	
11d	OS 14341	Corretiva	Verificação da comunicação do piranômetro	

Cidade Gaúcha 1 (Thopen)				35 atrasadas de 49 abertas · mais antiga 63d
63d	OS 10185	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado · 35 tarefas	

Céu Azul 1 (Thopen)				21 atrasadas de 25 abertas · mais antiga 82d
82d	OS 9489	Corretiva	Instalação amortecedores trackers	
42d	OS 11771	Corretiva	[Tracker 21.100] - Verificação de Tracker Parado	
42d	OS 11772	Corretiva	[Tracker 28.100] - Verificação de Tracker Parado	
42d	OS 11773	Corretiva	[Tracker 35.100] - Verificação de Tracker Parado	
42d	OS 11774	Corretiva	[Tracker 43.100] - Verificação de Tracker Parado	
42d	OS 11775	Corretiva	[Tracker 5.100] - Verificação de Tracker Parado	
+ 4 OS atrasadas nesta usina				
Assis Chateaubriand (Thopen)				13 atrasadas de 64 abertas · mais antiga 15d
15d	OS 13980	Inspeção	[Cabine 1 HGR5+5M9 Assis Chateaubriand, PR Assis Chateaubrian]...	
11d	OS 13835	Handover	Handover – Nobreak e Banco de Baterias · 12 tarefas	

SC Oeste 01				100 atrasadas · 117 abertas · mais antiga 80d
Guatambú 1 (Thopen)				61 atrasadas de 69 abertas · mais antiga 54d
54d	OS 10829	Handover	Handover – Nobreak e Banco de Baterias · 56 tarefas	
54d	OS 11016	Corretiva	[Inversor 3.2] - Recomposição de String	
33d	OS 12727	Corretiva	Instalação antena dos trackers	
32d	OS 12728	Corretiva	[Inversor 4.3] - Recomposição de String	
26d	OS 12861	Administrativa	Levantamento de EPC	
25d	OS 13427	Corretiva Emergencial	[Usina] - Inspeção e normalização da Usina	
Coração 1 e 2 (Thopen)				39 atrasadas de 48 abertas · mais antiga 80d
80d	OS 9534	Handover	Handover – INFRAESTRUTURA · 18 tarefas	
42d	OS 11788	Corretiva	[Tracker 2.100] - Verificação de Tracker Parado	
42d	OS 11789	Corretiva	[Tracker 38.100] - Verificação de Tracker Parado	
42d	OS 11790	Corretiva	[Tracker 42.100] - Verificação de Tracker Parado	
42d	OS 11791	Corretiva	[Tracker 50.100] - Verificação de Tracker Parado	
38d	OS 12331	Inspeção	Inspeção Geral do Inversor · 3 tarefas	
+ 3 OS atrasadas nesta usina				

MT · 149 tarefas atrasadas · 4 cluster(s)

MT Leste 01				131 atrasadas · 157 abertas · mais antiga 40d
Nova Xavantina 1 (RenoGrid)				49 atrasadas de 50 abertas · mais antiga 39d
39d	OS 12289	Inspeção	Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks	
26d	OS 12812	Administrativa	Levantamento de EPC	
21d	OS 13203	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Inversor · 47 tarefas	
Nova Xavantina 2 (RenoGrid)				34 atrasadas de 54 abertas · mais antiga 40d
40d	OS 12152	Inspeção	Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com erro de comunicação...	
40d	OS 12153	Inspeção	Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge com alertas internos (garantia)...	
40d	OS 12149	Inspeção	Inspeção elétrica - Inversor SolarEdge em alta temperatura (garantia)...	
39d	OS 12290	Inspeção	Inspeção e testes de funcionamento de Nobreaks	
26d	OS 12813	Administrativa	Levantamento de EPC	
18d	OS 13208	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Infraestrutura · 29 tarefas	
Canarana 2 (Thopen)				24 atrasadas de 24 abertas · mais antiga 14d
14d	OS 13624	Handover	Handover – Estação Meteorológica · 24 tarefas	
Canarana 1 (Thopen)				22 atrasadas de 25 abertas · mais antiga 20d
20d	OS 13623	Handover	Handover – Trackers · 22 tarefas	
Ribeirão Cascalheiras (Thopen)				2 atrasadas de 4 abertas · mais antiga 12d
12d	OS 14448	Corretiva	[Ribeirão Cascalheiras] - Regularização de comunicação com o CLP	
11d	OS 14548	Corretiva	Ensaio de Resistência de Isolamento em Cabos CA de Média Tensão com...	

MT Sul 03				15 atrasadas · 29 abertas · mais antiga 56d
Diamantino 1 (Thopen)				14 atrasadas de 14 abertas · mais antiga 56d
56d	OS 10971	Handover	Handover – INFRAESTRUTURA · 14 tarefas	
Nobres 1 (RenoGrid)				1 atrasadas de 15 abertas · mais antiga 26d
26d	OS 12811	Administrativa	Levantamento de EPC	

MT Norte 01				3 atrasadas · 20 abertas · mais antiga 26d
Colíder 1 (RenoGrid)				2 atrasadas de 2 abertas · mais antiga 26d
26d	OS 12814	Administrativa	Levantamento de EPC	
19d	OS 13714	Corretiva	Abertura de Chamado para Garantia [Inversor inversor...	
Colíder 2 (RenoGrid)				1 atrasadas de 18 abertas · mais antiga 26d
26d	OS 12815	Administrativa	Levantamento de EPC	

CE · 66 tarefas atrasadas · 5 cluster(s)

CE Oeste 02				43 atrasadas · 46 abertas · mais antiga 45d
Crateús 1 (RenoGrid)				41 atrasadas de 41 abertas · mais antiga 45d
45d	OS 11512	Inspeção	Inspeção de inversor para abertura de chamado	
21d	OS 13201	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Inversor · 40 tarefas	
Castelo do Piauí 1 (Greenyellow)				2 atrasadas de 5 abertas · mais antiga 26d
26d	OS 12860	Administrativa	Levantamento de EPC	
21d	OS 13413	Inspeção	Análise das falhas de Sobretensão da Rede	

CE Leste 02				9 atrasadas · 41 abertas · mais antiga 47d
Cascavel 1 (Sunpower) (Sal Energia)				4 atrasadas de 16 abertas · mais antiga 39d
39d	OS 12064	Inspeção	Testes de religamento remoto UFV - Sunpower	
27d	OS 13227	Corretiva	Substituição de datalogger de inversor	
25d	OS 13268	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Infraestrutura · 2 tarefas	
Aquiraz 1 (Salvaes) (Sal Energia)				3 atrasadas de 13 abertas · mais antiga 47d
47d	OS 11482	Corretiva	Reparo de estruturas de sustentação dos inversores	
40d	OS 12065	Inspeção	Testes de religamento remoto UFV - Salvaes	
20d	OS 13618	Corretiva	Substituição de transformador	
Aquiraz 2 (Carosa) (Sal Energia)				2 atrasadas de 12 abertas · mais antiga 47d
47d	OS 11483	Corretiva	Reparo de estruturas de sustentação dos inversores	
40d	OS 12066	Inspeção	Testes de religamento remoto UFV - Carosa	

CE Sul 01				6 atrasadas · 25 abertas · mais antiga 94d
Cedro 1 (Greenyellow)				3 atrasadas de 5 abertas · mais antiga 94d
94d	OS 8796	Preventiva	[GreenYellow] - MPA - Módulo · 3 tarefas	
Cedro 2 (Greenyellow)				3 atrasadas de 20 abertas · mais antiga 90d
90d	OS 8799	Preventiva	[GreenYellow] - MPA - Módulo · 3 tarefas	

CE Leste 01				5 atrasadas · 39 abertas · mais antiga 25d
Bonfim Limoeiro do Norte 1 (Thopen)				4 atrasadas de 6 abertas · mais antiga 25d
25d	OS 13111	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - QGBT · 3 tarefas	
11d	OS 14570	Corretiva	Substituição de Cabo LAN CFTV Bullet 03	
Morada Nova 1 (Alves Lima)				1 atrasadas de 13 abertas · mais antiga 13d
13d	OS 13987	Administrativa	[Inversor 1.8 Huawei] - Acompanhamento de chamado Huawei	

CE Norte 01				3 atrasadas · 63 abertas · mais antiga 77d
Guajirú 1 (GD Energy)				3 atrasadas de 20 abertas · mais antiga 77d
77d	OS 9717	Corretiva	Tratamento de ferrugem em QGBT	
77d	OS 9718	Corretiva	Verificação e reparo de exaustores de transformador	
26d	OS 12857	Administrativa	Levantamento de EPC	

SP · 242 tarefas atrasadas · 11 cluster(s)

SP Leste 05				43 atrasadas · 65 abertas · mais antiga 63d
Cipó Guaçu (Thopen)				37 atrasadas de 37 abertas · mais antiga 24d
24d	OS 15201	Religamento	[CGU100-CABN3] - Religamento do CGU100-CABN3	
24d	OS 15202	Religamento	[Cabine 2] - Religamento da Cabine 2 · 2 tarefas	
19d	OS 13633	Handover	Handover – FOSSA SEPTICA · 33 tarefas	
12d	OS 14426	Corretiva	[Cipó Guaçu] - Inspeção de câmeras offline	
Embu Guaçu 1 (Thopen)				6 atrasadas de 28 abertas · mais antiga 63d
63d	OS 10460	Zeladoria	Acompanhamento - Supressão Vegetal	
31d	OS 12682	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - SPDA · 4 tarefas	
26d	OS 12852	Administrativa	Levantamento de EPC	

SP Oeste 01				54 atrasadas · 72 abertas · mais antiga 27d
Tupi Paulista 1 e 2 (2C)				26 atrasadas de 42 abertas · mais antiga 27d
27d	OS 13184	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Tracker · 26 tarefas	
Alvares Machado (Thopen)				26 atrasadas de 27 abertas · mais antiga 13d
13d	OS 13758	Handover	Handover – Transformador de Potência (Seco/Óleo) · 26 tarefas	
Santo Anastácio (Thopen)				2 atrasadas de 3 abertas · mais antiga 16d
16d	OS 13926	Administrativa	[Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1] - Acompanhamento de chamado Huawei	
16d	OS 13927	Administrativa	[Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1] - Acompanhamento de chamado Huawei	

SP Oeste 02				45 atrasadas · 48 abertas · mais antiga 53d
Fernandópolis 1 (Thopen)				25 atrasadas de 26 abertas · mais antiga 53d
53d	OS 10809	Administrativa	Visita de Segurança Thopen - Fernandopolis	
21d	OS 13061	Preventiva	[Grid Co.] - MPS - Cabine de Medição · 24 tarefas	
Tanabi 1 (Thopen)				20 atrasadas de 22 abertas · mais antiga 53d
53d	OS 10810	Administrativa	Visita de Segurança THOPEN	
35d	OS 12405	Corretiva	Tracker 60 - acompanhamento de inject da TCU com a STI	
20d	OS 12721	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 17 tarefas	
18d	OS 13657	Corretiva	[Tracker 110.100] - Verificar operação dos trackers no Inversor 15 da...	

SP Leste 02				43 atrasadas · 58 abertas · mais antiga 96d
Araçoiaba da Serra 2 (Thopen)				24 atrasadas de 25 abertas · mais antiga 63d
63d	OS 10189	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado · 22 tarefas	
61d	OS 10636	Zeladoria	Acompanhamento - Supressão Vegetal	
24d	OS 13043	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Estação Solarimétrica	
Salto Pirapora 3 (Thopen)				16 atrasadas de 16 abertas · mais antiga 26d
26d	OS 13238	Administrativa	[Estrutura de Trackers] - Acompanhamento de chamado Trina	
20d	OS 13060	Preventiva	[Grid Co.] - MPS - SPDA · 14 tarefas	
14d	OS 13880	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - RSU	
Araçoiaba da Serra 1 (Thopen)				3 atrasadas de 5 abertas · mais antiga 96d
96d	OS 8401	Preventiva	[Grid Co.] - MPS - SPDA	
61d	OS 10635	Zeladoria	Acompanhamento - Supressão Vegetal	
18d	OS 13732	Administrativa	[Tracker 14.100] - Acompanhamento de chamado Brametal	

SP Leste 03				25 atrasadas · 50 abertas · mais antiga 70d
Santa Bárbara 1 (Thopen)				21 atrasadas de 27 abertas · mais antiga 33d
33d	OS 12570	Inspeção	Análise do relé e cabine - UFV Santa Bárbara	
26d	OS 13217	Administrativa	[Estrutura Trackers Santa Bárbara d'Oeste São Paulo Brasil]...	
19d	OS 13480	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Tracker · 19 tarefas	
Piracicaba 1 (Thopen)				2 atrasadas de 4 abertas · mais antiga 70d
70d	OS 10157	Corretiva	[Piracicaba] - Investigação de anomalia no TC da Cabine de Medição...	
40d	OS 11358	Corretiva	[Piracicaba] - Manutenção Corretiva e Investigação Térmica na Cabine...	
Indaiatuba 1 (Thopen)				1 atrasadas de 2 abertas · mais antiga 35d
35d	OS 12234	Preventiva	[Indaiatuba] - Regularização Geral de Termografias: Inversores, QGBTs...	
Caxambu 1 (Thopen)				1 atrasadas de 17 abertas · mais antiga 12d
12d	OS 14451	Corretiva	[Caxambu] - Investigação de possível Hotspot na ETM (Pendências MPS)	

SP Leste 07				18 atrasadas · 20 abertas · mais antiga 31d
Elias Fausto 1 (RenoGrid)				18 atrasadas de 20 abertas · mais antiga 31d
31d	OS 12407	Zeladoria	Acompanhamento - Poda Química	
21d	OS 12720	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - SPDA · 17 tarefas	

SP Norte 03				6 atrasadas · 37 abertas · mais antiga 53d
Brodowski 1 (Thopen)				6 atrasadas de 37 abertas · mais antiga 53d
53d	OS 10885	Corretiva	Substituição de Ventiladores	
33d	OS 12693	Religamento	[THPN-BWK100] - Verificação de comunicação do THPN-BWK100	
32d	OS 12688	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Inversor	
32d	OS 12911	Corretiva	Instalação de transformador auxiliar - SKID 2	
12d	OS 14449	Corretiva	[Brodowski] - Regularização de comunicação ethernet da ETM	
11d	OS 14327	Corretiva	Retirada de duas câmeras do CFTV	

SP Norte 02				5 atrasadas · 43 abertas · mais antiga 27d
Barretos 1 (Thopen)				3 atrasadas de 19 abertas · mais antiga 27d
27d	OS 13187	Corretiva	Reposição de óleo do transformador - Transformador 01	
27d	OS 13188	Corretiva	Reposição de óleo do transformador - Transformador 02	
11d	OS 14330	Corretiva	Verificação das câmeras Bullet 06o, 07o, 9T e 10	
Altair 1 (Thopen)				2 atrasadas de 24 abertas · mais antiga 27d
27d	OS 13186	Corretiva	Reposição de óleo do transformador	
19d	OS 13653	Corretiva	Corretiva - Inspeção de CFTV	

SP Centro 01				2 atrasadas · 38 abertas · mais antiga 73d
Boa Esperança do Sul 1 e 2 (Thopen)				1 atrasadas de 20 abertas · mais antiga 73d
73d	OS 10016	Inspeção	Inspeção de integridade dos módulos fotovoltaicos	
Ibaté 2 (Thopen)				1 atrasadas de 14 abertas · mais antiga 26d
26d	OS 13294	Corretiva	Amarração de cabos CC	

SP Centro 02				1 atrasadas · 15 abertas · mais antiga 77d
Topázio (Matão 2) (Thopen)				1 atrasadas de 14 abertas · mais antiga 77d
77d	OS 9723	Corretiva	Manutenção e instalação de câmeras de CFTV	

PI · 28 tarefas atrasadas · 1 cluster(s)

PI Oeste 01				28 atrasadas · 65 abertas · mais antiga 77d
Demerval Lobão 1 (Greenyellow)				28 atrasadas de 31 abertas · mais antiga 77d
77d	OS 8783	Preventiva	[GreenYellow] - MPA - Infraestrutura · 28 tarefas	

BA · 24 tarefas atrasadas · 3 cluster(s)

BA Sul 01				24 atrasadas · 54 abertas · mais antiga 46d
Ibirapuã 2 (Ultragaz)				24 atrasadas de 40 abertas · mais antiga 46d
46d	OS 10322	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Estação Solarimétrica · 24 tarefas	

RJ · 26 tarefas atrasadas · 2 cluster(s)

RJ Norte 01				26 atrasadas · 71 abertas · mais antiga 49d
Saturnino 1 (Thopen)				23 atrasadas de 39 abertas · mais antiga 20d
20d	OS 13606	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Tracker · 23 tarefas	
Fazenda Limão 1 (Thopen)				2 atrasadas de 18 abertas · mais antiga 49d
49d	OS 11318	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável)	
17d	OS 13736	Corretiva Emergencial	[Grid Co.] - MPA - SPDA - Pendências	
Campos dos Goytacazes 1 (Thopen)				1 atrasadas de 14 abertas · mais antiga 17d
17d	OS 13764	Zeladoria	Acompanhamento - Supressão Vegetal	

MS · 21 tarefas atrasadas · 1 cluster(s)

MS Leste 01				21 atrasadas · 25 abertas · mais antiga 60d
Aparecida do Taboado 1 e 2 (Thopen)				21 atrasadas de 25 abertas · mais antiga 60d
60d	OS 11503	Inspeção	[Estrutura Trackers Aparecida do Taboado Mato Grosso do Sul]...	
54d	OS 10861	Corretiva	Substituição de Contatora	
26d	OS 12779	Administrativa	Levantamento de EPC	
24d	OS 13248	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 17 tarefas	
24d	OS 13362	Corretiva	[Inversor 1.1] - Recomposição de String	

PA · 83 tarefas atrasadas · 5 cluster(s)

PA Leste 01				53 atrasadas · 57 abertas · mais antiga 82d
Marabá 2 (Athon)				21 atrasadas de 22 abertas · mais antiga 40d
40d	OS 12192	Inspeção	[Tracker 117.104] - Verificação de tracker parado	
40d	OS 12193	Inspeção	[Tracker 124.105] - Verificação de tracker parado	
26d	OS 12807	Administrativa	Levantamento de EPC	
19d	OS 12701	Preventiva	[Athon] - MPM - Cabine · 18 tarefas	
Marabá 1 (Athon)				17 atrasadas de 20 abertas · mais antiga 82d
82d	OS 9058	Corretiva	MAB100 - Galvanização a frio das Estacas	
34d	OS 12565	Inspeção	Abertura de chamado para garantia [Testes em Campo] - SN: ES25C0094617	
26d	OS 12649	Preventiva	[Athon] - MPM - Transformador · 13 tarefas	
26d	OS 13319	Corretiva	Abertura de chamado para garantia [Testes em Campo] - SN: ES25C0094617	
26d	OS 13320	Teste	OS de teste	
Jacundá 1 (Athon)				15 atrasadas de 15 abertas · mais antiga 32d
32d	OS 12603	Inspeção	[JCD100] - Inspeção e regularização do sensor de GHI	
20d	OS 12700	Preventiva	[Athon] - MPM - Sistemas de segurança · 14 tarefas	

PA Norte 01				19 atrasadas · 50 abertas · mais antiga 27d
Santa Maria do Pará 1 (Athon)				18 atrasadas de 22 abertas · mais antiga 27d
27d	OS 12909	Inspeção	[SMP100] - Trackers com range pequeno	
19d	OS 12659	Preventiva	[Athon] - MPM - Sistemas de segurança · 17 tarefas	
Capitão Poço 1 (Athon)				1 atrasadas de 28 abertas · mais antiga 26d
26d	OS 12800	Administrativa	Levantamento de EPC	

PA Norte 03				6 atrasadas · 32 abertas · mais antiga 21d
Ipixuna 1 e 2 (Thopen)				5 atrasadas de 18 abertas · mais antiga 21d
21d	OS 13473	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Transformador · 5 tarefas	
Ipixuna do Pará 1 (2C)				1 atrasadas de 14 abertas · mais antiga 19d
19d	OS 13692	Corretiva	[Ipixuna do Pará] - Solução de falha na comunicação ethernet da ETM	

PA Oeste 01				5 atrasadas · 23 abertas · mais antiga 49d
Santarém 1 e 2 (Thopen)				5 atrasadas de 23 abertas · mais antiga 49d
49d	OS 10169	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção · 5 tarefas	

PE · 43 tarefas atrasadas · 2 cluster(s)

PE Leste 01				22 atrasadas · 66 abertas · mais antiga 33d
São Bento do Una 1 (Thopen)				20 atrasadas de 33 abertas · mais antiga 33d
33d	OS 12429	Preventiva	[Grid Co.] - MPA - Inversor · 18 tarefas	
12d	OS 14337	Corretiva	Aplicação de espuma expansível nos inversores	
12d	OS 14340	Corretiva	Limpeza das câmeras do CFTV	
Vertentes 2 (Thopen)				2 atrasadas de 16 abertas · mais antiga 12d
12d	OS 14345	Corretiva	Limpeza dos filtros de ar dos skids · 2 tarefas	

PE Oeste 01				21 atrasadas · 56 abertas · mais antiga 119d
Petrolina 2 (Axis)				12 atrasadas de 25 abertas · mais antiga 119d
119d	OS 7103	Preventiva	[Axis] - MPA - QGBT/QDMT/QSFV/QSA · 4 tarefas	
82d	OS 9456	Preventiva	Acompanhamento - Supressão Vegetal	
54d	OS 11120	Corretiva Emergencial	[Inversor 1.5] - Religamento do Inversor 1.5	
32d	OS 12328	Preventiva	[Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos · 5 tarefas	
21d	OS 12932	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável)	
Petrolina 3 (Axis)				9 atrasadas de 31 abertas · mais antiga 111d
111d	OS 7104	Preventiva	[Axis] - MPA - Cabos CA/CC · 2 tarefas	
39d	OS 12316	Preventiva	[Axis] - MPA - Módulos Fotovoltaicos · 6 tarefas	
20d	OS 12933	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável)	

MA · 28 tarefas atrasadas · 2 cluster(s)

MA Leste 01				25 atrasadas · 27 abertas · mais antiga 103d
Timon 2 (Athon)				18 atrasadas de 18 abertas · mais antiga 39d
39d	OS 12311	Inspeção	ETM TIM200 - Avaliação do IPOA	
26d	OS 12804	Administrativa	Levantamento de EPC	
26d	OS 13013	Preventiva	[Athon] - MPM - Infraestrutura · 15 tarefas	
14d	OS 14011	Corretiva	Substituição TCU 32 do SKID 202	
Timon 1 (Athon)				7 atrasadas de 9 abertas · mais antiga 103d
103d	OS 8338	Corretiva	[TIM100][Trackers] - Verificar e mapear trackers parados	
95d	OS 8830	Administrativa	Acompanhamento retrofit CFTV	
30d	OS 13611	Inspeção	[Tracker 117.100 STI Norland] - Inspeção para chamado STI	
27d	OS 12945	Preventiva	[Athon] - MPM - Infraestrutura	
20d	OS 13610	Administrativa	[Tracker 32.100 STI Norland] - Acompanhamento de chamado STI	
20d	OS 13612	Administrativa	[Tracker 117.100 STI Norland] - Acompanhamento de chamado STI	
+ 1 OS atrasadas nesta usina				

MA Leste 02				3 atrasadas · 38 abertas · mais antiga 47d
Matões 1 (Athon)				2 atrasadas de 28 abertas · mais antiga 19d
19d	OS 13655	Administrativa	[Inversor 6.2 CANANDIAN SOLAR] - Acompanhamento de chamado Canadian...	
17d	OS 13800	Administrativa	[Tracker 06.101 Convert Italia SpA] - Acompanhamento de chamado Convert	
Matões 2 (Athon)				1 atrasadas de 10 abertas · mais antiga 47d
47d	OS 11524	Inspeção	[Inversores - MTS200] - Avaliação das correntes nulas	

ES · 60 tarefas atrasadas · 2 cluster(s)

ES Norte 01				60 atrasadas · 66 abertas · mais antiga 26d
Córrego do Sapucaia 1 (Thopen)				15 atrasadas de 17 abertas · mais antiga 17d
17d	OS 13285	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 15 tarefas	
Primavera 2 (Thopen)				13 atrasadas de 13 abertas · mais antiga 25d
25d	OS 12939	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 13 tarefas	
Linhares 1 (Thopen)				11 atrasadas de 12 abertas · mais antiga 26d
26d	OS 12930	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 11 tarefas	
Vargem Grande 1 (Thopen)				11 atrasadas de 13 abertas · mais antiga 24d
24d	OS 12929	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 10 tarefas	
12d	OS 14457	Corretiva	Readequação das strings	
Primavera 1 (Thopen)				10 atrasadas de 11 abertas · mais antiga 25d
25d	OS 12928	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Transformador · 10 tarefas	

RN · 16 tarefas atrasadas · 3 cluster(s)

RN Leste 01				14 atrasadas · 28 abertas · mais antiga 33d
Rodrigues 2 (Thopen)				11 atrasadas de 13 abertas · mais antiga 26d
26d	OS 12996	Handover	Handover – Strings e Conjuntos de Módulos · 11 tarefas	
Senador Elói 1 (Thopen)				2 atrasadas de 11 abertas · mais antiga 33d
33d	OS 12652	Zeladoria	Acompanhamento - Supressão Vegetal	
27d	OS 13190	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável)	
Macaíba 1 (Greenyellow)				1 atrasadas de 4 abertas · mais antiga 31d
31d	OS 12875	Administrativa	[Tracker 40.100 STI Norland STI-H250 V05] - Acompanhamento de chamado...	

RN Sul 01				2 atrasadas · 16 abertas · mais antiga 31d
Parelhas 1 (Thopen)				1 atrasadas de 1 abertas · mais antiga 31d
31d	OS 12892	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável)	
Rodrigues 1 (Thopen)				1 atrasadas de 14 abertas · mais antiga 27d
27d	OS 13192	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável)	

AL · 9 tarefas atrasadas · 1 cluster(s)

AL Oeste 01				9 atrasadas · 62 abertas · mais antiga 26d
Ouro Branco 1 (Thopen)				8 atrasadas de 36 abertas · mais antiga 26d
26d	OS 13004	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - QGBT · 8 tarefas	
Santana do Ipanema 1 (Thopen)				1 atrasadas de 3 abertas · mais antiga 24d
24d	OS 12709	Preventiva	[Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Baterias	

MG · 1 tarefas atrasadas · 1 cluster(s)

MG Centro 01				1 atrasadas · 1 abertas · mais antiga 70d
Sete Lagoas 2 (2C)				1 atrasadas de 1 abertas · mais antiga 70d
70d	OS 10149	Corretiva	[Tracker 38.200] - Chamado STI — tcu	

DF · 1 tarefas atrasadas · 1 cluster(s)

DF Centro 01				1 atrasadas · 97 abertas · mais antiga 34d
Ceilândia 1 (Thopen)				1 atrasadas de 68 abertas · mais antiga 34d
34d	OS 12612	Inspeção	UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos Trackers	

GO · 1 tarefas atrasadas · 1 cluster(s)

GO Centro 01				1 atrasadas · 27 abertas · mais antiga 21d
Sítio dos Nogueiras 1 (Thopen)				1 atrasadas de 27 abertas · mais antiga 21d
21d	OS 12936	Zeladoria	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termografia se aplicável)	

