

0%

ADERÊNCIA DO DIA

0 de 10 programadas · +0 fora do plano

10

PASSAM PARA HOJE

7 não iniciadas · 3 em andamento

24

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

21

RELIGAMENTOS

56.5 h diurnas · média 7 d: 31/dia

2.321

BACKLOG ATRASADO

de 3.660 abertas · saldo do dia -14

119

ATIVOS COM SINAL

6 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	6	0	3	3	0%
Greenyellow	1	0	0	1	0%
Utragaz	1	0	0	1	0%
2C	1	0	0	1	0%
Athon	1	0	0	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+16 NO PAINEL)

16 Religamento · 6 Religamento Remoto · 2 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#15328	Religamento	Morada Nova 1	Verificação de comunicação do	CE Leste 01
#15317	Religamento	Marabá 2	Verificação de comunicação do	PA Leste 01
#15329	Religamento	Marabá 2	Verificação de comunicação do	PA Leste 01
#15327	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do Athon - Capitão	PA Norte 01
#15312	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#15313	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#15330	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#15331	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+13 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#15333	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#15332	Queda de energia	Ibirapuã 1 · Nordeste	aberta
#15331	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#15330	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#15329	Em campo	Marabá 200 · Norte	1.4 h
#15327	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	4.0 h
#15326	Queda de energia	Céu Azul · Sul	aberta
#15328	Em campo	Morada Nova · Nordeste	7.2 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 0% no dia** — 0 das 10 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 7 não iniciadas e 3 em andamento passam para hoje.
- **24 OS não programadas entraram** (16 Religamento · 6 Religamento Remoto · 2 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 12 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 21 no dia** (56.5 h diurnas de parada), contra média de 31/dia nos 7 dias anteriores. Dia mais calmo que a semana.
- **Backlog segue em 2.321 tarefas atrasadas** de 3.660 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 24 tarefas criadas e 38 finalizadas — saldo -14.
- **119 ativos com sinal de recorrência**, 6 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 6 falhas); Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil (Capitão Poço 1 - PA, 5 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Pedro Candido	3	0	0	0%
Vitor Valadares	2	0	0	0%
Fred Alexandrino	2	0	0	0%
Marcelo Martineli	1	0	0	0%
Camila Viana	1	0	0	0%
Danuth Fernandes	1	0	0	0%

SEMANA 40 · 28 SET – 02 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Day	Programadas	Finalizadas
Seg	163	404
Ter	76	252
Qua	80	255
Qui	45	269
Sex	24	167

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (10) (+2 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15184	Analise dos equipamentos da usina	Greenyellow	BA Centro 01	Não Iniciada
#15332	[Utragaz - Ibirapuã 1 - BA] - Religamento do	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#15314	[Usina] - Inspeção e normalização da Usina	Thopen	DF Centro 01	pausado
#15325	[2C - Araputanga 1 - MT] - Religamento do 2C	2C	MT Sul 01	Não Iniciada
#15333	[Athon - Capitão Poço 1 - PA] - Religamento	Athon	PA Norte 01	Não Iniciada
#15326	[THPN-CAZ100] - Religamento do THPN-CAZ100	Thopen	PR Sul 01	Não Iniciada
#15316	[Thopen - Fazenda Limão 1 - RJ] - Religament	Thopen	RJ Norte 01	pausado
#15320	[THPN-GTB100-INVR3.5] - Religamento do THPN-	Thopen	SC Oeste 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE**
- Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel