

42%

ADERÊNCIA DO DIA

44 de 105 programadas · +418 fora do plano

61

PASSAM PARA HOJE

51 não iniciadas · 10 em andamento

41

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

32

RELIGAMENTOS

33.6 h diurnas · média 7 d: 33/dia

2.192

BACKLOG ATRASADO

de 3.338 abertas · saldo do dia -176

66

ATIVOS COM SINAL

7 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

| CLIENTE     | PROGRAMADAS | FINALIZADAS | EM ANDAMENTO | NÃO INICIADAS | ADERÊNCIA |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| Thopen      | 49          | 16          | 3            | 30            | 33%       |
| Athon       | 22          | 13          | 2            | 7             | 59%       |
| Greenyellow | 6           | 6           | 0            | 0             | 100%      |
| RenoGrid    | 6           | 0           | 2            | 4             | 0%        |
| Sal Energia | 4           | 0           | 0            | 4             | 0%        |
| 2C          | 4           | 1           | 1            | 2             | 25%       |
| Axis        | 4           | 0           | 2            | 2             | 0%        |
| Semp        | 3           | 3           | 0            | 0             | 100%      |

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+33 NO PAINEL)

22 Religamento · 9 Religamento Remoto · 8 Corretiva · 2 Corretiva Emergencial

| OS     | TIPO          | USINA               | TAREFA                         | CLUSTER     |
|--------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| #13972 | Religamento   | Araputanga 1        | Religamento da Usina           | MT Sul 01   |
| #14263 | Religamento   | Araputanga 1        | Religamento do 2C-APG100       | MT Sul 01   |
| #13979 | Religamento   | Ipixuna do Pará 1   | Religamento do 2C-IPX100-QGBT2 | PA Norte 03 |
| #14275 | Religamento   | Tupi Paulista 1 e 2 | Acompanhamento de falha da con | SP Oeste 01 |
| #14275 | Religamento   | Tupi Paulista 1 e 2 | Acompanhamento de falha da con | SP Oeste 01 |
| #14046 | Corretiva     | Matões 1            | Recomposição de String         | MA Leste 02 |
| #14267 | Relig. remoto | Capitão Poço 1      | Religamento da Cabine 1        | PA Norte 01 |
| #14267 | Relig. remoto | Capitão Poço 1      | Religamento da Cabine 2        | PA Norte 01 |

RELIGAMENTOS DO DIA (+24 NO PAINEL)

| OS     | COMO RESOLVEU    | USINA · REGIÃO                | PARADA |
|--------|------------------|-------------------------------|--------|
| #14283 | Em campo         | Santana do Ipanema · Nordeste | 0.7 h  |
| #14282 | Em campo         | Céu Azul · Sul                | aberta |
| #14280 | Em campo         | Marialva 1 · Sul              | aberta |
| #14279 | Em campo         | São Bento do Una · Nordeste   | aberta |
| #14272 | Remoto (COS)     | Nova Londrina 1 · Sul         | 0.2 h  |
| #14289 | Queda de energia | Cipó Guaçu · Sudeste          | aberta |
| #14270 | Em campo         | Crateús 1 · Nordeste          | 1.0 h  |
| #14275 | Queda de energia | Tupi Paulista 1 · Sudeste     | 0.9 h  |

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa.  
"aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Aderência de 42% no dia** — 44 das 105 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 51 não iniciadas e 10 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 418 tarefas que não estavam programadas.
- 41 OS não programadas entraram** (22 Religamento · 9 Religamento Remoto · 8 Corretiva · 2 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 16 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 32 no dia** (33.6 h diurnas de parada), contra média de 33/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (33% de 49); por supervisor, Fred Alexandrino (26% de 23).
- Backlog segue em 2.192 tarefas atrasadas** de 3.338 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 346 tarefas criadas e 522 finalizadas — saldo -176.
- 66 ativos com sinal de recorrência**, 7 crítico(s): Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas); Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

**POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)**

| SUPERVISOR        | PROG. | FINAL. | REPROG. | ADERÊNCIA |
|-------------------|-------|--------|---------|-----------|
| Pedro Candido     | 26    | 10     | 20      | 38%       |
| Fred Alexandrino  | 23    | 6      | 22      | 26%       |
| Camila Viana      | 19    | 12     | 14      | 63%       |
| TBD               | 11    | 7      | 4       | 64%       |
| Vitor Valadares   | 10    | 3      | 9       | 30%       |
| Marcelo Martineli | 8     | 6      | 2       | 75%       |
| Danuth Fernandes  | 8     | 0      | 6       | 0%        |

**SEMANA 39 · 21-25 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS**



| Seg    | Ter    | Qua    | Qui   | Sex    |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 44/105 | 21/439 | 28/228 | 8/209 | 11/165 |

Ter concentra 439 programadas — 38% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

**O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (61) (+53 NO PAINEL)**

| OS     | TAREFA                                         | CLIENTE     | CLUSTER     | ESTADO       |
|--------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| #10322 | [Grid Co.] - MPA - Transformador               | Uragaz      | BA Sul 01   | Não Iniciada |
| #10322 | [Grid Co.] - MPA - Transformador               | Uragaz      | BA Sul 01   | Não Iniciada |
| #13268 | [Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulo | Sal Energia | CE Leste 02 | Não Iniciada |
| #13268 | [Grid Co.] - MPM - Inversor                    | Sal Energia | CE Leste 02 | Não Iniciada |
| #13268 | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo         | Sal Energia | CE Leste 02 | Não Iniciada |
| #13268 | [Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo         | Sal Energia | CE Leste 02 | Não Iniciada |
| #13201 | [Grid Co.] - MPA - Inversor                    | RenoGrid    | CE Oeste 02 | Não Iniciada |
| #13201 | [Grid Co.] - MPA - Inversor                    | RenoGrid    | CE Oeste 02 | Não Iniciada |

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE**
- Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 1.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Mãe do Rio 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel