Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Domingo, 18/10/2026

gerado 19/10 às 07:35 · uso interno (PCM e engenharia)

—	0	43	41	2.269	138
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
0 de 0 programadas · +0 fora do plano	0 não iniciadas · 0 em andamento	corretivas e religamentos	60.6 h diurnas · média 7 d: 45/dia	de 3.329 abertas · saldo do dia -8	15 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

sem OS programadas para este dia

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+35 NO PAINEL)

19 Religamento Remoto · **15** Religamento · **9** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#16667	Religamento	União 1	Verificação de comunicação do	PI Oeste 01
#16664	Corretiva Emergencial	Timon 1	Religamento do Inversor 3.6	MA Leste 01
#16697	Relig. remoto	Marabá 1	Religamento do ATHN-MAB100	PA Leste 01
#16698	Relig. remoto	Marabá 2	Religamento do ATHN-MAB200	PA Leste 01
#16682	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do ATHN-CPP100	PA Norte 01
#16681	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 1	PA Norte 01
#16681	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 2	PA Norte 01
#16681	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 4	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+33 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#16696	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#16698	Remoto (COS)	Marabá 200 · Norte	0.0 h
#16697	Remoto (COS)	Marabá 100 · Norte	0.0 h
#16694	Em campo	Junco · Nordeste	aberta
#16693	Remoto (COS)	Junco · Nordeste	0.0 h
#16692	Remoto (COS)	Matão 1 · Sudeste	0.0 h
#16691	Remoto (COS)	Tanabi · Sudeste	0.0 h
#16690	Remoto (COS)	Topázio (Matão 2) · Sudeste	0.0 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Sem OS programadas para o dia** na Programação Semanal — o relatório traz só o que entrou e os religamentos.
- **43 OS não programadas entraram** (**19** Religamento Remoto · **15** Religamento · **9** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 17 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 41 no dia** (60.6 h diurnas de parada), contra média de 45/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Backlog segue em 2.269 tarefas atrasadas** de 3.329 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 45 tarefas criadas e 53 finalizadas — saldo -8.
- **138 ativos com sinal de recorrência**, 15 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 17 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 13 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S42, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

sem OS programadas para este dia

SEMANA 42 · 12–16 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	2/24	105/287	74/235	70/210	60/178

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (0)

tudo que estava programado foi finalizado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 17 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 13 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Fernandópolis 1 - SP Rodovia João Carlos Stuqui S/N** — Fernandópolis 1 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.