Grid Co.

Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Sábado, 24/10/2026

gerado 25/10 às 06:37 · uso interno (PCM e engenharia)

0%	15	28	26	2.184	135
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
0 de 15 programadas · +0 fora do plano	13 não iniciadas · 2 em andamento	corretivas e religamentos	30.5 h diurnas · média 7 d: 37/dia	de 3.078 abertas · saldo do dia +4	18 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	9	0	1	8	0%
RenoGrid	2	0	0	2	0%
Axis	2	0	1	1	0%
Athon	1	0	0	1	0%
2C	1	0	0	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+20 NO PAINEL)

14 Religamento · **7** Corretiva Emergencial · **7** Religamento Remoto

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#17427	Religamento	União 1	Religamento do 2C - União 1 -	PI Oeste 01
#17416	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento do Inversor 2.1	PI Oeste 01
#17423	Religamento	Marabá 2	Verificação de comunicação do	PA Leste 01
#17424	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento do Athon - Capitão	PA Norte 01
#17415	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#17431	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#17412	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#17413	Corretiva Emergencial	Macaíba 1	Religamento do MCB100-INVR2.4	RN Leste 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+18 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#17438	Remoto (COS)	Bernardino de Camp · Sudeste	0.0 h
#17437	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#17436	Em campo	Marabá 200 · Norte	aberta
#17435	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#17434	Em campo	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#17432	Em campo	Junco · Nordeste	aberta
#17431	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.3 h
#17429	Remoto (COS)	Santa Bárbara 1 · Sudeste	0.1 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 0% no dia** — 0 das 15 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 13 não iniciadas e 2 em andamento passam para hoje.
- **28 OS não programadas entraram** (**14** Religamento · **7** Corretiva Emergencial · **7** Religamento Remoto). Thopen concentra 15 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 26 no dia** (30.5 h diurnas de parada), contra média de 37/dia nos 7 dias anteriores. Dia mais calmo que a semana.
- **Backlog segue em 2.184 tarefas atrasadas** de 3.078 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 29 tarefas criadas e 25 finalizadas — saldo +4.
- **135 ativos com sinal de recorrência**, 18 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 17 falhas); Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 14 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S43, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	7	0	0	0%
Fred Alexandrino	5	0	0	0%
Danuth Fernandes	3	0	0	0%

SEMANA 43 · 19–23 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
121/302	156/353	78/238	78/254	57/181

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (15) (+7 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#17414	[THPN-ORB100-CABN1] - Religamento do THPN-OR	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#17420	[NVX100-INVR1.5] - Verificação de strings do	RenoGrid	MT Leste 01	Não Iniciada
#17419	[CLD200-INVR2.5] - Verificação de strings do	RenoGrid	MT Norte 01	Não Iniciada
#17436	[Athon - Marabá 2 - PA] - Verificação de com	Athon	PA Leste 01	Não Iniciada
#17435	[THPN-IPX100] - Religamento do THPN-IPX100	Thopen	PA Norte 03	Não Iniciada
#17434	[2C-IPX100] - Religamento do 2C-IPX100	2C	PA Norte 03	Não Iniciada
#17426	[Thopen - Belo Jardim 1 - PE] - Religamento	Thopen	PE Leste 01	Não Iniciada
#17406	Inspeção e verificação de comunicação dos in	Axis	PE Oeste 01	Em progresso

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 17 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 13 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Módulo Fotovoltaico Risen RSM132-8-640BMDG-660BMDG** — Santa Maria do Pará 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.6 Huawei** — Timon 1 - MA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Infraestrutura Civil Barretos São Paulo Brasil** — Barretos 1 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.