

—

ADERÊNCIA DO DIA
0 de 0 programadas · +0 fora do plano

0

PASSAM PARA HOJE
0 não iniciadas · 0 em andamento

58

NÃO PROGRAMADAS GERADAS
corretivas e religamentos

53

RELIGAMENTOS
90.0 h diurnas · média 7 d: 29/dia

2.366

BACKLOG ATRASADO
de 3.663 abertas · saldo do dia +11

117

ATIVOS COM SINAL
8 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

sem OS programadas para este dia

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+50 NO PAINEL)

25 Religamento · 22 Religamento Remoto · 11 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#15343	Religamento	Sete Lagoas 2	Religamento do 2C-SLG200	MG Centro 01
#15348	Relig. remoto	Araputanga 1	Religamento da Usina	MT Sul 01
#15368	Religamento	Araputanga 1	Religamento da Usina	MT Sul 01
#15337	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C - Ipixuna do	PA Norte 03
#15369	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Inspeção e normalização da Usi	PA Leste 01
#15374	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Religamento do Inversor 5.7	PA Leste 01
#15350	Corretiva Emergencial	Mãe do Rio 1	Religamento do Inversor 2.5	PA Norte 02
#15380	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+45 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#15394	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#15392	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.2 h
#15391	Queda de energia	Santo Inácio 1 e 2 · Sudeste	aberta
#15390	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.2 h
#15389	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h
#15387	Em campo	Aparecida do Taboia · Centro-Oeste	aberta
#15388	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h
#15386	Queda de energia	Poconé 1 · Centro-Oeste	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa.
"aberta" = ainda sem data final na geração.

- ANÁLISE GERENCIAL DO DIA
- Sem OS programadas para o dia na Programação Semanal — o relatório traz só o que entrou e os religamentos.
 - 58 OS não programadas entraram (25 Religamento · 22 Religamento Remoto · 11 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 35 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
 - Religamentos: 53 no dia (90.0 h diurnas de parada), contra média de 29/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
 - Backlog segue em 2.366 tarefas atrasadas de 3.663 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 59 tarefas criadas e 48 finalizadas — saldo +11.
 - 117 ativos com sinal de recorrência, 8 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 7 falhas); Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 5 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

sem OS programadas para este dia

SEMANA 40 · 28 SET – 02 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

163/393

Ter

76/239

Qua

80/221

Qui

45/131

Sex

24/128

Seg concentra 393 programadas — 35% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (0)

tudo que estava programado foi finalizado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Página 2 de 2 · Responder este e-mail não registra nada — assuma tickets e justifique rolagens no painel.

Aderência = finalizadas + programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.