Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Domingo, 11/10/2026

gerado 12/10 às 07:14 · uso interno (PCM e engenharia)

—	0	41	39	2.132	139
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
0 de 0 programadas · +0 fora do plano	0 não iniciadas · 0 em andamento	corretivas e religamentos	65.5 h diurnas · média 7 d: 39/dia	de 3.751 abertas · saldo do dia -14	10 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

sem OS programadas para este dia

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+33 NO PAINEL)

22 Religamento · **10** Corretiva Emergencial · **9** Religamento Remoto

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#16062	Corretiva Emergencial	Jacundá 1	Religamento do Inversor 7.1	PA Leste 01
#16082	Religamento	Jacundá 1	Religamento do Athon - Jacundá	PA Leste 01
#16061	Religamento	Marabá 2	Verificação de comunicação do	PA Leste 01
#16084	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#16085	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#16087	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#16090	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#16096	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+31 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#16100	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#16097	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#16099	Em campo	Fazenda Limão 1 · Sudeste	0.0 h
#16096	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#16095	Em campo	Brodowski · Sudeste	aberta
#16094	Em campo	Mandaguaçu · Sul	2.2 h
#16093	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	3.1 h
#16090	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Sem OS programadas para o dia** na Programação Semanal — o relatório traz só o que entrou e os religamentos.
- **41 OS não programadas entraram** (**22** Religamento · **10** Corretiva Emergencial · **9** Religamento Remoto). Thopen concentra 25 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 39 no dia** (65.5 h diurnas de parada), contra média de 39/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Backlog segue em 2.132 tarefas atrasadas** de 3.751 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 41 tarefas criadas e 55 finalizadas — saldo -14.
- **139 ativos com sinal de recorrência**, 10 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 14 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 7 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S41, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

sem OS programadas para este dia

SEMANA 41 · 05–09 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
	98/247	100/212	63/181	70/169	36/158

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (0)

tudo que estava programado foi finalizado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.