Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Domingo, 08/11/2026

gerado 09/11 às 06:00 · uso interno (PCM e engenharia)

—	0	41	40	2.365	125
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
0 de 0 programadas · +0 fora do plano	0 não iniciadas · 0 em andamento	corretivas e religamentos	63.3 h diurnas · média 7 d: 36/dia	de 3.389 abertas · saldo do dia +5	13 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

sem OS programadas para este dia

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+33 NO PAINEL)

28 Religamento · **13** Religamento Remoto

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#18877	Religamento	Morada Nova 1	Religamento do ALLM-MRN100	CE Leste 01
#18880	Religamento	Timon 1	Religamento do ATHN-TIM100	MA Leste 01
#18878	Religamento	Petrolina 3	Religamento do AXIS-PTL300	PE Oeste 01
#18866	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#18867	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#18868	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#18871	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#18872	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+32 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#18903	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#18902	Queda de energia	Ibaté 1 · Sudeste	aberta
#18901	Queda de energia	Sitio dos Nogueira · Centro-Oeste	aberta
#18900	Em campo	Araputanga 1 · Centro-Oeste	aberta
#18898	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#18899	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#18897	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#18896	Remoto (COS)	Sorocaba · Sudeste	0.1 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Sem OS programadas para o dia** na Programação Semanal — o relatório traz só o que entrou e os religamentos.
- **41 OS não programadas entraram** (**28** Religamento · **13** Religamento Remoto). Thopen concentra 21 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 40 no dia** (63.3 h diurnas de parada), contra média de 36/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Backlog segue em 2.365 tarefas atrasadas** de 3.389 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 41 tarefas criadas e 36 finalizadas — saldo +5.
- **125 ativos com sinal de recorrência**, 13 crítico(s): Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 14 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 11 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S45, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

sem OS programadas para este dia

SEMANA 45 · 02–06 NOV 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Ter concentra 296 programadas — 37% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (0)

tudo que estava programado foi finalizado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 11 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Tracker 9.101** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Estrutura Trackers Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor (P.E.) 6.4 Fronius ECO 25.0-3-S** — Cascavel - CE · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.