

0%

ADERÊNCIA DO DIA

0 de 13 programadas · +0 fora do plano

13

PASSAM PARA HOJE

12 não iniciadas · 1 em andamento

30

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

27

RELIGAMENTOS

47.5 h diurnas · média 7 d: 26/dia

2.354

BACKLOG ATRASADO

de 3.058 abertas · saldo do dia -11

102

ATIVOS COM SINAL

7 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	10	0	1	9	0%
Athon	2	0	0	2	0%
2C	1	0	0	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+22 NO PAINEL)

22 Religamento · 6 Religamento Remoto · 2 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#14697	Religamento	Tupi Paulista 1 e 2	Religamento do QGBT 1	SP Oeste 01
#14698	Religamento	Tupi Paulista 1 e 2	Religamento do QGBT 2	SP Oeste 01
#14685	Relig. remoto	Marabá 1	Religamento da Usina	PA Leste 01
#14686	Religamento	Marabá 2	Religamento da Usina	PA Leste 01
#14705	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 6	PA Norte 01
#14704	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento do Athon - Capitão	PA Norte 01
#14684	Religamento	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#14689	Corretiva Emergencial	Sol do Norte 1	Religamento do Inversor 1.2	CE Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+19 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#14716	Em campo	Embu Guaçu · Sudeste	aberta
#14714	Queda de energia	Santo Antonio da P · Sul	aberta
#14710	Queda de energia	Ceilândia 2 · Centro-Oeste	aberta
#14711	Queda de energia	Ceilândia 1 · Centro-Oeste	aberta
#14707	Em campo	Tupi Paulista 1 · Sudeste	aberta
#14708	Em campo	Fazenda Limão 1 · Sudeste	1.0 h
#14706	Queda de energia	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#14705	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.1 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 0% no dia** — 0 das 13 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 12 não iniciadas e 1 em andamento passam para hoje.
- **30 OS não programadas entraram** (22 Religamento · 6 Religamento Remoto · 2 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 18 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 27 no dia** (47.5 h diurnas de parada), contra média de 26/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 10).
- **Backlog segue em 2.354 tarefas atrasadas** de 3.058 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 30 tarefas criadas e 41 finalizadas — saldo -11.
- **102 ativos com sinal de recorrência**, 7 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas); Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Pedro Candido	6	0	0	0%
Danuth Fernandes	3	0	0	0%
Vitor Valadares	2	0	0	0%
Camila Viana	2	0	0	0%

SEMANA 39 · 21-25 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

90/284

Ter

59/218

Qua

73/218

Qui

50/218

Sex

46/184

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (13) (+5 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#14711	[THPN-CLN100] - Religamento do THPN-CLN100	Thopen	DF Centro 01	Não Iniciada
#14710	[THPN-CLN200] - Religamento do THPN-CLN200	Thopen	DF Centro 01	Não Iniciada
#14709	[Usina] - Inspeção e normalização da Usina	Athon	PA Norte 01	Não Iniciada
#14706	[Cabine 3] - Religamento da Cabine 3	Athon	PA Norte 01	Não Iniciada
#14702	[Thopen - Colorado 1 - PR] - Religamento do	Thopen	PR Norte 01	pausado
#14714	[THPN-SAP100] - Religamento do THPN-SAP100	Thopen	PR Norte 02	Não Iniciada
#14691	[Thopen - Santo Antônio da Platina 1 - PR] -	Thopen	PR Norte 02	Não Iniciada
#14715	[Thopen - Assis Chateaubriand - PR] - Religa	Thopen	PR Sul 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- Inversor 5.7 Huawei — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel