

58%

ADERÊNCIA DO DIA

57 de 98 programadas · +101 fora do plano

41

PASSAM PARA HOJE

35 não iniciadas · 6 em andamento

84

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

22

RELIGAMENTOS

28.5 h diurnas · média 7 d: 36/dia

2.091

BACKLOG ATRASADO

de 3.159 abertas · saldo do dia -43

113

ATIVOS COM SINAL

9 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	59	38	2	19	64%
Athon	15	7	4	4	47%
GD Energy	6	6	0	0	100%
Greenyellow	4	2	0	2	50%
RenoGrid	4	0	0	4	0%
Sal Energia	3	3	0	0	100%
Axis	3	1	0	2	33%
Utragaz	2	0	0	2	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+76 NO PAINEL)

58 Corretiva · 16 Religamento · 9 Corretiva Emergencial · 1 Religamento Remoto

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#14443	Corretiva	Matões 1	Substituição disjuntor 3.7	MA Leste 02
#14445	Corretiva	Matões 1	Substituição cooler quadro spe	MA Leste 02
#14389	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Inspeção e normalização da Usi	PA Leste 01
#14450	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Religamento do Inversor 5.7	PA Leste 01
#14387	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento da Usina	PA Norte 01
#14437	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do Athon - Capitão	PA Norte 01
#14461	Religamento	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#14406	Corretiva	Irecê 1	Executar testes de continuidade	BA Centro 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+14 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#14480	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#14479	Queda de energia	Crateús 1 · Nordeste	aberta
#14478	Queda de energia	Marabá 200 · Norte	aberta
#14476	Queda de energia	Marialva 1 · Sul	aberta
#14460	Queda de energia	Vargem Grande 1 · Sudeste	0.5 h
#14458	Programado	Crateús 1 · Nordeste	aberta
#14455	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#14456	Queda de energia	Jacundá 100 · Norte	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Adesão de 58% no dia** — 57 das 98 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 35 não iniciadas e 6 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 101 tarefas que não estavam programadas.
- 84 OS não programadas entraram** (58 Corretiva · 16 Religamento · 9 Corretiva Emergencial · 1 Religamento Remoto). Thopen concentra 60 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 22 no dia** (28.5 h diurnas de parada), contra média de 36/dia nos 7 dias anteriores. Dia mais calmo que a semana.
- Athon teve a menor adesão entre os clientes** (47% de 15); por supervisor, Marcelo Martineli (46% de 13).
- Backlog segue em 2.091 tarefas atrasadas** de 3.159 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 131 tarefas criadas e 174 finalizadas — saldo -43.
- 113 ativos com sinal de recorrência**, 9 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas); Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	24	14	17	58%
TBD	21	13	2	62%
Pedro Candido	15	9	9	60%
Marcelo Martineli	13	6	9	46%
Vitor Valadares	13	9	12	69%
Fred Alexandrino	12	6	12	50%

SEMANA 39 · 21-25 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

70/122

Ter

38/88

Qua

57/98

Qui

30/432

Sex

31/164

Qui concentra 432 programadas — 48% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (41) (+33 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#13794	[GreenYellow] - MPT - Infraestrutura e Monit	Greenyellow	BA Centro 01	Não Iniciada
#13794	[GreenYellow] - MPT - Módulos	Greenyellow	BA Centro 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - QGBT	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#13013	[Athon] - MPM - Cabine	Athon	MA Leste 01	Não Iniciada
#13013	[Athon] - MPM - Cabine	Athon	MA Leste 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Cabine 1 Marialva Paraná Brasil** — Marialva 1 - PR · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 3.7 CANANDIAN SOLAR** — Matões 1 - MA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel