Site ID :   Tanggal :

POWER SUPPLY

Catuan Utama	PLN	Reguler	Multiguna	Building	Konsorsium	Telkom
	NON PLN	Tidak Ada	Genset	Solar Cell	Micro Hydro	Sewa Daya

Genset   Ada   Tidak Ada
Daya Listrik PLN   kVA
Phasa Listrik PLN
ID Pelanggan PLN
Jumlah KWH Meter Telkomsel   Unit

TEGANGAN CATUAN

Phase	Voltage	Tolak Ukur
R-N	223 V	
S-N	216 V	
T-N	219 V	
R-T	383 V	
S-T	380 V	
R-S	373 V	
G-N	0.170 V	

DATA KWH BOX TELKOMSEL

KWH BOX #N	
KWH BOX #1	

STATUS ARESTER

Phase	ACPDB			KWH Box			Rectifier		
R	OK	NOK	N/A	OK	NOK	N/A	OK	NOK	N/A
S	OK	NOK	N/A	OK	NOK	N/A	OK	NOK	N/A
T	OK	NOK	N/A	OK	NOK	N/A	OK	NOK	N/A
N	OK	NOK	N/A	OK	NOK	N/A	OK	NOK	N/A

TOTAL ARUS AC

R	
S	
T	

STABILIZER

Status   Ada   Tidak Ada

DATA RECTIFIER

Rectifier #N	Mark Rectifier	Tanggal Instalasi	Jumlah Modul	Kapasitas / Modul (A)	Load Current	Merk Battery	Jumlah Bank

DATA BANK

Bank #N	Kapasitas Bank	Tegangan Bank	Tanggal Instalasi

Keterangan Tambahan

Note : Dokumen ini sah tanpa tanda tangan