

DB73 - <offline> - Declaration view

"PLC>>>PC (Alarm_N) "
Global data block DB 73
Name: Family:
Author: Version: 0.1
Block version: 2
Time stamp Code: 12/28/2017 01:10:05 PM
Interface: 12/28/2017 01:10:05 PM
Lengths (block/logic/data): 00144 00006 00000

Block: DB73

Address	Name	Type	Initial value	Comment
0.0		STRUCT		
+0.0	DB_VAR	INT	0	Temporary placeholder variable
+2.0	SP16_warning	BOOL	FALSE	загрязнен фильтр в контуре А
+2.1	SP17_warning	BOOL	FALSE	загрязнен фильтр в контуре В
+2.2	SP18_warning	BOOL	FALSE	загрязнен фильтр в контуре С
+2.3	SP19_warning	BOOL	FALSE	загрязнен фильтр линии упр.
+2.4	SP20_warning	BOOL	FALSE	загрязнен фильтр линии утечек
+2.5	SP21_warning	BOOL	FALSE	загрязнен фильтр контура охлаждения
+2.6	SP22_warning	BOOL	FALSE	загрязнен фильтр линии слива
+2.7	SP23_warning	BOOL	FALSE	нет давления в пн/системе
+3.0	SP24_warning	BOOL	FALSE	загрязнен фильтр дренажа
+3.1	SP25_warning	BOOL	FALSE	загрязнен фильтр контрол-го дренажа
+3.2	SQ16_warning	BOOL	FALSE	кран на подкл-ние всасывающей линии - закрыт
+3.3	SQ17_warning	BOOL	FALSE	кран на подкл-ние дренажной линии - закрыт
+3.4	SQ18_warning	BOOL	FALSE	кран на отключение всасывающей линии - закрыт
+3.5	SQ19_warning	BOOL	FALSE	кран закрытие дренажной линии - закрыт
+3.6	SQ20_warning	BOOL	FALSE	нет закрытия защитного кожуха
+3.7	SQ21_warning	BOOL	FALSE	нет закрытия кожуха муфты
+4.0	Q_NO_Istablished	BOOL	FALSE	Расход в регуляторе не установился
+4.1	P_NO_Istablished	BOOL	FALSE	Давление в регуляторе не установилось
+4.2	OP40_Q_Nul	BOOL	FALSE	Расход в нуле
+4.3	OP40_P_Nul	BOOL	FALSE	Давление в нуле
+4.4	OP40_Qr_NO_Dopusk	BOOL	FALSE	Расход рабочий не в допуске (функц-ние)
+4.5	OP41_Qr_NO_Dopusk	BOOL	FALSE	Расход рабочий не в допуске (прочность)
+4.6	OP42_Qr_NO_Dopusk	BOOL	FALSE	Расход рабочий не в допуске (гермет-ть)
+4.7	OP48_Qd_NO_Dopusk	BOOL	FALSE	Расход в дренаже не в допуске
=6.0		END_STRUCT		