



# 시험성적서



1. 성적서 번호 : CT25-044623K
2. 의뢰자
  - 업체명 : (주)이지원
  - 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안로227번길 166-18 (수촌리)
3. 시험기간 : 2025년 05월 21일 ~ 2025년 06월 18일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : 그라스울 보온판 [24 K]
6. 시험방법
  - (1) KS L 9102:2014
7. 시험결과
  - 1) 그라스울 보온판 [24 K]

| 시험항목            | 단위                | 시험방법 | 시험결과  | 비고 | 시험장소 |
|-----------------|-------------------|------|-------|----|------|
| 밀도              | kg/m <sup>3</sup> | (1)  | 25    | -  | A    |
| 열간 수축 온도        | ℃                 | (1)  | 336   |    |      |
| 열전도율[평균온도 20 ℃] | W/(m·K)           | (1)  | 0.034 |    |      |
| 열전도율[평균온도 70 ℃] | W/(m·K)           | (1)  | 0.043 |    |      |

※ 시험편 두께 : 50 mm

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

— 끝 —

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 작성자명<br>임순현 | 기술책임자명<br>서준식 |
| 비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다. |             |               |

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2025년 06월 18일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8932

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-01(1)

