

 버스덕트 내화채움구조 제품검사 성적서	결 재	작 성	검 토	승 인

상 품 명	EZ-덕트내화채움구조	검사일자	202 년 월 일	검 사 자	
규 격		로트수량		검사주기	매로트
구 조 명	EZ-BD-				
로트번호					

품질항목	검사항목		기준 및 허용차		검사방법	측정치			결과	
						n1	n2	n3	적합	부적합
내화채움구조	겉모양		구조상 또는 마감에 있어서 해로운 흠, 비틀림, 구부러짐, 휨 등의 결함이 없어야 하며 한도 견본 이상 이어야 한다.		육안				☐	☐
			품질인정마크 부착상태		육안				☐	☐
내화채움재	상/하	차열시트	길이(mm)	이상	줄자				☐	☐
			너비(mm)	125 이상					☐	☐
		세라믹섬유 블랭킷	길이(mm)	이상					☐	☐
			너비(mm)	150 이상					☐	☐
	좌/우	차열시트	길이(mm)	이상	줄자				☐	☐
			너비(mm)	125 이상					☐	☐
		세라믹섬유 블랭킷	길이(mm)	이상					☐	☐
			너비(mm)	150 이상					☐	☐
	차열시트	틈새	길이(mm)	이상	줄자				☐	☐
			너비(mm)	125 이상					☐	☐
틈새복합시트	차열시트		길이(mm)	이상	줄자				☐	☐
			너비(mm)	125 이상					☐	☐
	세라믹울		길이(mm)	이상					☐	☐
			너비(mm)	150 이상					☐	☐
EZ F.B 방화 플래싱	차열시트	상/하	가로(mm)	1100 이상	줄자				☐	☐
			세로(mm)	175 이상					☐	☐
		좌/우	가로(mm)	147 이상	줄자				☐	☐
			세로(mm)	95 이상					☐	☐
	플래싱철판		겉모양	파손 유무	육안				☐	☐
	겉모양			품질인정마크 부착상태	육안				☐	☐
세라믹울 단열재	겉모양			파손 유무	육안				☐	☐

항 목	로트 번호
틈새복합시트(150H)	
세라믹울 단열재 (K T L)	
세라믹울 차열재 (K T L)	
EZ F.B 방화플래싱	

판 정	☐ 합 격	비고	
	☐ 불합격		