

|                                                       |   |     |     |     |
|-------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|
| <div> <div>EZONE</div> <div>부자재 인수검사 성적서</div> </div> | 결 | 작 성 | 검 토 | 승 인 |
|                                                       | 재 |     |     |     |

|       |                       |              |                    |       |     |
|-------|-----------------------|--------------|--------------------|-------|-----|
| 품 명   | 방 화 소 켓 (아 연 도 금 강 판) | 입고일자         | 202    년    월    일 | 검 사 자 |     |
| 입 고 처 |                       | 검사일자         | 202    년    월    일 | 검사주기  | 매로트 |
| 규 격   |                       | 인수검사<br>로트번호 |                    | 로트 수량 |     |

| 검사항목    | 기준 및 허용차                        |    | 검사방법   | 검사 조건      | 측정치 |    |    | 결과                       |                          |
|---------|---------------------------------|----|--------|------------|-----|----|----|--------------------------|--------------------------|
|         |                                 |    |        |            | n1  | n2 | n3 | 적합                       | 부적합                      |
| 겉모양     | 한도견본을 기준으로 휨 비틀림<br>깨짐이 없어야 한다. |    | 육안     | n=3<br>c=0 |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 치수 (mm) | 길이                              | 이상 | 줄 자    |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         | 너비                              | 이상 |        |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         | 높이                              | 이상 |        |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         | 두께                              | 이상 | 마이크로미터 |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 검사항목    | 기준 및 허용차                        |    |        | 검사방법   | 검사조건       | 측정치 |    |    | 결과                       |                          |
|---------|---------------------------------|----|--------|--------|------------|-----|----|----|--------------------------|--------------------------|
|         |                                 |    |        |        |            | n1  | n2 | n3 | 적합                       | 부적합                      |
| 겉모양     | 한도견본을 기준으로 휨 비틀림<br>깨짐이 없어야 한다. |    |        | 육안     | n=3<br>c=0 |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 치수 (mm) | 받침대                             | 길이 | 이상     | 줄 자    |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         |                                 | 너비 | 195 이상 |        |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         |                                 | 높이 | 15 이상  | 마이크로미터 |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         |                                 | 두께 | 1.6 이상 |        |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         | 상 / 하                           | 길이 | 이상     | 줄 자    |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         |                                 | 너비 | 10 이상  |        |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         |                                 | 높이 | 15 이상  | 마이크로미터 |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         |                                 | 두께 | 1.6 이상 |        |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         | 좌 / 우                           | 길이 | 이상     | 줄 자    |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         |                                 | 너비 | 10 이상  |        |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         |                                 | 높이 | 15 이상  | 마이크로미터 |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         |                                 | 두께 | 1.6 이상 |        |            |     |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|             |        |               |            |             |                          |                          |
|-------------|--------|---------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 항복강도(N/mm²) | 205 이상 | 제조사 시험<br>성적서 | n=1<br>c=0 |             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 인장강도(N/mm²) | 270 이상 |               |            |             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 항복강도(N/mm²) | 205 이상 | 공인 기관<br>의뢰   | n=1<br>c=0 | 공인시험 성적서 참조 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 인장강도(N/mm²) | 270 이상 |               |            |             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|     |                              |     |                                                                                                              |
|-----|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 판 정 | <input type="checkbox"/> 합 격 | 비 고 | ※ 성적서 정보<br>- KCL 한국건설생활환경시험연구원<br>- 성적서 발행일 : 2025년 5월 13일<br>- 시험결과 : 인장강도 - 358 N/mm²<br>항복강도 - 276 N/mm² |
|     | <input type="checkbox"/> 불합격 |     |                                                                                                              |