

	부자재	인수검사 성적서	결재	작성	검토	승인

품명	방화소켓(SUS304)	입고일자	202년월일	검사자	
입고처		검사일자	202년월일	검사주기	매로트
입고처 로트번호		인수검사 로트번호		로트 수량	
제품번호(Coil ID)					

검사항목	기준 및 허용차		검사방법	검사 조건	측정치			결과	
					n1	n2	n3	적합	부적합
겉모양	한도견본을 기준으로 휨, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.		육안	n=3 c=0				☐	☐
치수 (mm)	길이	이상	줄자					☐	☐
	너비	이상						☐	☐
	높이	300 이상						☐	☐
	두께	1.6 이상			마이크로미터/ 버니어캘리퍼스				☐

검사항목	기준 및 허용차			검사방법	검사 조건	측정치			결과		
						n1	n2	n3	적합	부적합	
겉모양	한도견본을 기준으로 휨, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.			육안	n=3 c=0				☐	☐	
치수 (mm)	받침대	길이	이상	줄 자 마이크로미터/ 버니어캘리퍼스					☐	☐	
		너비	이상						☐	☐	
		높이	이상						☐	☐	
		두께	이상						☐	☐	
	상 / 하	길이	이상	줄 자 마이크로미터/ 버니어캘리퍼스					☐	☐	
		너비	이상						☐	☐	
		높이	이상						☐	☐	
		두께	이상						☐	☐	
	보강대	길이	이상	줄 자 마이크로미터/ 버니어캘리퍼스					☐	☐	
		너비	이상						☐	☐	
		높이	이상						☐	☐	
		두께	이상						☐	☐	
	항복강도(N/mm ²)		205 이상	제조사 시험 성적서		n=1 c=0				☐	☐
	인장강도(N/mm ²)		520 이상							☐	☐
	항복강도(N/mm ²)		205 이상	공인 기관 의뢰		n=1 c=0	공인시험 성적서 참조			☐	☐
	인장강도(N/mm ²)		520 이상							☐	☐

판정	☐ 합격	비고	※ 성적서 정보 - KCL 한국건설생활환경시험연구원 - 성적서 발행일 : 2024년 6월 12일 - 시험결과 : 인장강도 - 428 N/mm² 향복강도 - 401 N/mm²
	☐ 불합격		