



## 결재

## 작성

## 검 토

승인

|               |        |              |           |       |     |
|---------------|--------|--------------|-----------|-------|-----|
| 품 명           | PE 보온재 | 입고일자         | 202 년 월 일 | 검 사 자 |     |
| 입 고 처         |        | 검사일자         | 202 년 월 일 | 검사주기  | 매로트 |
| 입 고 처<br>로트번호 |        | 인수검사<br>로트번호 |           | 로트 수량 |     |

| 검사항목                 | 기준 및 허용차                          |        | 검사방법                                                                                          | 검사 조건          | 측정치         |    |    | 결과                       |                          |
|----------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|----|--------------------------|--------------------------|
|                      |                                   |        |                                                                                               |                | n1          | n2 | n3 | 적합                       | 부적합                      |
| 겉모양                  | 한도견본을 기준으로 색상, 수지부착상태 파손이 없어야 한다. |        | 육안                                                                                            | n = 3<br>c = 0 |             |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 밀도                   | 24K 이상                            |        | 계산식 따라 검사 한다.<br><div>밀도<br/>(kg/m³) = <math>\frac{\text{질량(kg)}}{\text{부피(m³)}}</math></div> |                |             |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 치수 (mm)              | 두께                                | 20 이상  | 버니어 캘리퍼스                                                                                      |                |             |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                      | 통의 안지름                            | 350 이상 | 줄 자                                                                                           |                |             |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 인장강도(N/cm²)          | 24.5 이상                           |        | 제조사 시험 성적서                                                                                    | n=1<br>c=0     |             |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 흡수량(g/100cm³)        | 0.01 이하                           |        |                                                                                               |                |             |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 두께수축률(%)             | 7 이하                              |        |                                                                                               |                |             |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 열 전도율<br>W / (m · K) | 0.043 이하                          |        |                                                                                               |                |             |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 가스 유해성               | 9분 이상                             |        | 공인 기관 의뢰                                                                                      | n=1<br>c=0     | 공인시험 성적서 참조 |    |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|     |                                                              |                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 판 정 | <input type="checkbox"/> 합 격<br><input type="checkbox"/> 불합격 | 비 고<br>※ 성적서 정보<br>- (주)한국건설방재시험연구원<br>- 성적서 발행일 : 2023년 12월 14일<br>- 시험결과 : 가스유해성시험 - 14:56<br>14:38 |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|