



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



Jl. TMP Taruna Suka Asih Telp./Fax : 021 - 5588737 Kota Tangerang 15111
 Email : labkeskota.tangerang@gmail.com

Laporan Hasil Uji Lab Lingkungan

NOMOR : 1463/LL/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa hasil uji :

Nama Pelanggan : Sargowi (PKM Jatiuwung)
 Alamat : Alam Jaya 03/04
 No. Lab : LL2208-1463
 Jenis Sampel : Air Minum
 Jenis Analisa : Fisika, Kimia, Mikrobiologi
 Keterangan/Kondisi Sampel : Dikirim Dalam Jerigen Plastik Dan Botol Kaca Steril/Baik /
 Tgl. Penerimaan : 18/08/2022 13:06:46

Parameter yang diperiksa	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan	Hasil Pemeriksaan	Metode Uji
--- Fisika (Air Minum) ---				
Bau	-	Tidak berbau	Tidak berbau	Organoleptik
Suhu***	°C suhu udara	±3°C	25,8	SNI 06-6989.23-2005
Warna	Skala TCU	15	3	IK.LKT-09/L15
Kekeruhan*	Skala NTU	5	0,20	SNI 06-6989.25-2005
Padatan terlarut total (TDS)*	mg/L	500	424,0	IK.LKT-09/L27 (Elektrometri)
--- Kimia (Air Minum) ---				
Besi (Fe) Terlarut	mg/L	0,3	<0,017	SNI 6989.4-2009
Nitrat(NO3-N)*	mg/L	50	2,77	IK.LKT-09/L35(Spektrofotometer)
Nitrit(NO2-N)	mg/L	3	0,001	IK.LKT-09/L37
pH***	-	6,5 - 8,5	8,94	SNI 06-6989.11-2004
Mangan terlarut	mg/L	0,4	<0,014	SNI 6989.5-2009
Kesadahan (CaCO3)*	mg/L	500	136,95	IK.LKT-09/L16
Klorida*	mg/L	250	51,00	IK.LKT.09/L38 (Spektrofotometer)
Seng (Zn) terlarut	mg/L	3	<0,005	SNI 6989.7-2009
Fluorida (F)*	mg/L	1,5	0,11	IK.LKT-09/L6 (Spektrofotometer)
Tembaga terlarut	mg/L	2	0,017	IK.LKT-09/L14 (Spektrophotometer)
Ammonia (NH3-N)	mg/L	1,5	0,06	IK.LKT-09/L3 (Spektrophotometer)
Aluminium terlarut	mg/L	0,2	0,097	SNI 6989.34-2009
Sulfat*	mg/L	250	92,35	IK.LKT-09/L13(Spektrofotometer)
--- Mikrobiologi (Air Minum) ---				
E Coli	Jumlah/100ml	0	3	SM.23 nd Edition No.9223
Total Koliform	Jumlah/100ml	0	>2420	SM.23 nd Edition No.9223

*parameter tersebut sudah termasuk dalam ruang lingkup akreditasi KAN

** pengujian dilakukan dilaboratorium

***parameter tersebut sudah termasuk dalam ruang lingkup akreditasi KAN & pengujian dilakukan dilaboratorium

NILAI KADAR MAKSIMUM BERDASARKAN :

#Permenkes RI No. 492/Per/IV/2010 Tanggal 19 April 2010, Tentang Kualitas Air Minum

Mengetahui,
 Kepala UPT LABKESDA
 Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Tangerang, 07/09/2022
 Manajer Teknis,

dr. Lulik Sri Adarini, MM
 NIP. 19741224 200604 2 017

Eros Tresnawati, S.ST
 NIP. 19700401 199503 2 003

Catatan :

- Pemeriksa tidak bertanggung jawab atas pengambilan sampel
- Hasil Analisa diatas hanya berlaku untuk sampel yang dikirim
- Laporan ini tidak boleh di cetak ulang sebagian
- Pencetakan ulang harus melalui persetujuan Labkesda

FSOP.LKT-15.1.LL