

LAPORAN ASSESSMENT RISIKO LPS TOWER A

LAPORAN ASSESSMENT RISIKO SAMBARAN PETIR

Laporan Assessment Risiko LPS Tower A

1. RINGKASAN

Dokumen ini menyajikan hasil kajian risiko sambaran petir eksternal terhadap objek sesuai metodologi IEC 62305-2, sebagai dasar penentuan kebutuhan dan tingkat proteksi petir (Lightning Protection Level).

2. DATA & PARAMETER

Kerapatan sambaran petir ke tanah (N_g) ditentukan berdasarkan data isokeraunik wilayah setempat. Dimensi bangunan, faktor lingkungan, dan jenis struktur turut menjadi parameter perhitungan area ekivalen tangkapan sambaran (A_d).

3. PERHITUNGAN RISIKO

Risiko R_1 (risiko kehilangan nyawa manusia) dihitung dan dibandingkan terhadap risiko yang dapat diterima (tolerable risk, $RT = 1e-5$). Apabila $R_1 > RT$, maka instalasi sistem proteksi petir menjadi wajib.

4. REKOMENDASI TINGKAT PROTEKSI

Berdasarkan hasil perhitungan, direkomendasikan Tingkat Proteksi Petir (LPL) beserta radius bola bergulir (rolling sphere radius) yang sesuai untuk desain sistem terminasi udara pada fase berikutnya.

5. KESIMPULAN

Hasil assessment ini menjadi acuan utama pada tahap desain sistem proteksi petir eksternal maupun internal (SPD) pada proyek ini.