

DOKUMEN DESAIN LPS TOWER A

DOKUMEN DESAIN SISTEM PROTEKSI PETIR

Dokumen Desain LPS Tower A

1. DASAR PERANCANGAN

Desain mengacu pada hasil Laporan Assessment Risiko dan mengikuti persyaratan IEC 62305-3 untuk proteksi terhadap kerusakan fisik dan bahaya jiwa.

2. SISTEM TERMINASI UDARA

Penempatan air terminal (finial) menggunakan metode rolling sphere dan/atau sudut proteksi sesuai Tingkat Proteksi Petir (LPL) yang direkomendasikan, mencakup seluruh titik tertinggi dan sudut bangunan.

3. SISTEM PENYALUR ARUS (DOWN CONDUCTOR)

Jalur down conductor dirancang seminimal mungkin secara elektrik lurus dan pendek, dengan jarak antar konduktor sesuai kelas LPL, serta dilengkapi terminal uji (test joint) di setiap titik pembumian.

4. KOORDINASI DENGAN SISTEM LAIN

Desain memperhitungkan bonding dengan instalasi logam bangunan dan sistem kelistrikan untuk mencegah sambaran samping (side flash) serta induksi tegangan lebih.

5. GAMBAR TEKNIS

Gambar detail terlampir mencakup denah atap, potongan bangunan, dan detail sambungan konduktor.