

PERHITUNGAN ROLLING SPHERE RS HARAPAN BUNDA

PERHITUNGAN ROLLING SPHERE METHOD

Perhitungan Rolling Sphere RS Harapan Bunda

1. METODE

Perhitungan radius bola bergulir (rolling sphere radius) dilakukan sesuai Tabel 3 IEC 62305-3 berdasarkan Tingkat Proteksi Petir (LPL) yang direkomendasikan dari hasil assessment risiko.

2. HASIL PERHITUNGAN

Radius bola bergulir digunakan untuk menentukan zona terlindungi (protected volume) dari setiap air terminal, memastikan tidak terdapat titik pada bangunan yang tersentuh oleh bola imajiner tersebut.

3. VERIFIKASI CAKUPAN

Simulasi rolling sphere pada model 3D bangunan menunjukkan seluruh bagian atap dan elemen menonjol (menara air, unit HVAC, antena) berada dalam zona terlindungi.

4. KESIMPULAN

Konfigurasi air terminal yang diusulkan pada dokumen desain memenuhi cakupan proteksi sesuai radius bola bergulir yang dipersyaratkan.