

LAPORAN INSPEKSI BERKALA RS HARAPAN BUNDA

LAPORAN INSPEKSI BERKALA

Laporan Inspeksi Berkala RS Harapan Bunda

1. TUJUAN INSPEKSI

Inspeksi berkala dilakukan untuk memastikan sistem proteksi petir tetap berfungsi optimal sesuai IEC 62305-3, termasuk pemeriksaan visual dan pengukuran ulang resistansi pembumian.

2. TEMUAN VISUAL

Komponen terminasi udara, down conductor, dan titik sambungan diperiksa terhadap korosi, kelonggaran mekanis, atau kerusakan fisik akibat cuaca/lingkungan.

3. HASIL PENGUKURAN ULANG

Resistansi pembumian diukur ulang dan dibandingkan dengan hasil pengujian commissioning sebelumnya untuk memastikan tidak terjadi degradasi signifikan.

4. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan, disusun rekomendasi perawatan (bila diperlukan) serta jadwal inspeksi berkala berikutnya sesuai interval yang dipersyaratkan.