

CHECKLIST VERIFIKASI RS HARAPAN BUNDA

CHECKLIST VERIFIKASI PEMASANGAN

Checklist Verifikasi RS Harapan Bunda

1. KOMPONEN TERMINASI UDARA - Terpasang sesuai gambar desain: SESUAI
2. SAMBUNGAN DOWN CONDUCTOR - Kontinuitas elektrik: SESUAI
3. TITIK PEMBUMIHAN (TEST JOINT) - Dapat diakses untuk pengujian: SESUAI
4. BONDING KE INSTALASI LOGAM LAIN - Terhubung dan diikat dengan benar: SESUAI
5. LABEL DAN IDENTITAS KOMPONEN - Tersedia dan terbaca jelas: SESUAI
6. KEBERSIHAN & KERAPIAN INSTALASI - Area kerja bersih, tidak ada material sisa: SESUAI

Kesimpulan: seluruh butir pemeriksaan verifikasi terpasang dinyatakan SESUAI, instalasi dapat dilanjutkan ke tahap commissioning.