

PACKAGE NUMBER/ШИФР ПАКЕТА	REVISION NUMBER/НОМЕР РЕВИЗИИ
5 10 6 115	0

## **Pre-Submission WD “Check-List” (Rev.0)**

### **Типовой контрольный «чек-лист» для проведения передачи пакетов рабочей документации Заказчику (рев.0)**

Contract No. Контракт №	Contract Item No. Пункт Контракта (Порядковый номер приложения №3 к Контракту)	WD Package No. with Rev.No Номер пакета РД с указанием номера ревизии	Stage of Submission Этап передачи
Supplement 1 to Contract no. 1624100 Дополнение-1 к контракту № 1624100	1311	5 10 6 115 Rev. 0	First archive <input checked="" type="checkbox"/> submission Первая передача архивной версии
			After HoC archive <input type="checkbox"/> submission Передача архивной версии после выдачи приемочного сертификата (HoC)

№№	Check-List Типовой контрольный «чек-лист»	Status Статус (Обвести ответ на двух языках)	Accountable Section Ответственный, проверяющие
<b>A.</b>	<b>New Submission Новая передача</b>		
1.	Is the submission complete with respect to scope of WD Package as applicable in line with WD Contract, Appendix-4? Является ли текущая передача полной относительно объема пакета по контракту на РД, приложению-4?	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Да / Нет	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
2.	Is the submission complete with respect to contents mentioned in the packing list of the WD package? Является ли текущая передача полной относительно содержания, указанного в ведомости пакета?	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management, Management Group ПП, ГТУ, ГУП
3.	Is an explanatory note included in the WD submission? Включена ли в текущую передачу пояснительная записка?	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Management Group ПП, ГУП
4.	Is the revision number correctly mentioned both in the WDs and the Packaging list? Правильно ли указан номер ревизии в РД и ведомости пакета?	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management, Management Group ПП, ГТУ (Нормоконтроль), ГУП

PACKAGE NUMBER/ШИФР ПАКЕТА	REVISION NUMBER/НОМЕР РЕВИЗИИ
5 10 6 115	0

5.	Is the number of sheets mentioned in the packing list same as given in submission? Соответствует ли количество листов, указанных в ведомости пакета, количеству листов в передаваемых комплектах?	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Да / Нет	Working Unit, Management, Technical Management, Management Group ПП, ГТУ (Нормоконтроль), ГУП
6.	Are PDF and editable versions available in submission in full scope? Приложены ли как редактируемые версии, так и PDF версии в полном объеме (пакета)?	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Да / Нет	Management Group, ГУП
7.	Is an archive number indicated in the WD? Указан ли в комплектах РД номер архивной версии (в сканированной копии)?	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Archive, Management Group УИОНТП, ГУП
8.	Does the submission comply with requirements of clause 5.4 of Supplement No. 1 to Contract No. 77-255/1624100 of 17 <sup>th</sup> Jul 2017? Соответствует ли текущая передача требованиям, указанным в п. 5.4 дополнения-1 к контракту № 77-255/1624100 от 17.07.2017?	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management, Management Group ПП, ГТУ, ГУП
9.	Whether specific requirements, if any, (Civil/Process/Electrical/I&C) which will be provided by NPCIL, are incorporated in the current submission of WD? Учтены ли в текущую передачу отдельные требования, не входящие в настоящий «чек-лист» (при наличии таковых) по строительной/технологической/электрической/КИПиА части?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
10.	Whether any hold areas are indicated in the submitted WD and are clearly marked in the WD? Имеются ли и четко ли отображены зоны «белых пятен» (из-за отсутствия ИДП) в передаваемой документации?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
11.	List of major equipment coming to hold areas affecting civil construction part is indicated. Указан ли в пояснительной записке перечень основного оборудования, попадающего в зону «белых пятен», которое влияет на строительную часть?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ



PACKAGE NUMBER/ШИФР ПАКЕТА	REVISION NUMBER/НОМЕР РЕВИЗИИ
5 10 6 115	0

12.	<p>Whether any feedback from Units 3&amp;4 (with specific reference to Feedback item) are required to be implemented?</p> <p>Требуется ли в текущей передаче учет замечаний эксплуатации («feedback») с блоков 3-4 (с указанием конкретного замечания и пункта «feedback»)</p>	<p>Yes <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>Not applicable <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Да / Нет / Не применяется</p>	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
13.	<p>The measures taken to include the feedback in the WD.</p> <p>Приняты ли меры по внесению замечаний эксплуатации («feedback») в РД?</p>	<p>Yes <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>Not applicable <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Да / Нет / Не применяется</p>	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
14.	<p>Whether all DCNs applicable to the WD (KK 3&amp;4) are incorporated in the present submission?</p> <p>Включены ли в текущую передачу все применимые «DCN» блоков 3-4?</p>	<p>Yes <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>Not applicable <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Да / Нет / Не применяется</p>	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
15.	<p>Whether all the requirements mentioned in TTS incorporated in the WDs?</p> <p>Полностью ли соответствуют характеристики оборудования, указанные в передаваемой РД, характеристикам, указанным в соответствующих ТТС?</p>	<p>Yes <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>Not applicable <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Да / Нет / Не применяется</p>	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
16.	<p>Reference to WDs, which are inter-related, shall be included in the submitted package.</p> <p>Включены ли в направляемую РД ссылки на связанные РД?</p>	<p>Yes <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>Not applicable <input type="checkbox"/></p> <p>Да / Нет / Не применяется</p>	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
17.	<p>Have the normative documents as referred in the developed documentation been submitted to Customer?</p> <p>Направлены ли Заказчику нормативные документы, ссылки на которые есть в разработанной документации?</p>	<p>Yes <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>Not applicable <input type="checkbox"/></p> <p>Да / Нет / Не применяется</p>	Working Unit, Management Group ПП, ГУП
A1	<p><b>Mechanical/Process</b> <b>Механическая/Технологическая часть</b></p>		

PACKAGE NUMBER/ШИФР ПАКЕТА	REVISION NUMBER/НОМЕР РЕВИЗИИ
5 10 6 115	0

18.	Support drawings are included in WD for pipeline diameter greater than 50 NB. Включены ли в направляемую РД чертежи опор для трубопроводов Ду более 50.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
19.	Shop Olet welding indicated for pipeline greater than 80 NB. Указана ли в направляемой РД заводская приварка штуцеров для трубопроводов Ду более 80?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
20.	Reference of Civil drawing package and set for Wall penetration, Support EPs and Equipment installation (KZ Drawing) indicated in WDs. Указаны ли в направляемой РД ссылка на строительный пакет и комплект РД по стеновым проходкам, закладным деталям для опор и установочным чертежам оборудования (чертежи марки KZ)?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
21.	Reference of Civil drawing for support metal structure (KM drawings) for equipment and pipeline included. Указаны ли в направляемой РД ссылки на строительные чертежи опорных металлоконструкций (чертежи марки KM) для оборудования и трубопроводов?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
22.	Method and Scope of inspection for weld joints designed by PNAEG, SN, etc included. Указан ли в направляемой РД метод и объем контроля сварных соединений разрабатываемых по ПНАЭГ, СН и др.?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
23.	Safety classification and seismic category of the pipeline clearly indicated as per PNAEG 01-11-97 (OPB 88-97) and SN document. Четко ли указан класс безопасности и категория сейсмостойкости трубопроводов по ПНАЭГ 01-11-97 (ОПБ 88-97) и документу СН?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
24.	Reference of heat insulation, painting WDs and other systems references provided if applicable. Указаны ли (при необходимости) ссылки на пакеты РД с теплоизоляцией, лакокрасочными покрытиями и т.п.?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ



PACKAGE NUMBER/ШИФР ПАКЕТА	REVISION NUMBER/НОМЕР РЕВИЗИИ
5 10 6 115	0

25.	Pipeline support span and type of support provided in general guidelines of WD in Mounting (layout) drawings for pipeline less than 50 NB. Указан ли в общих указаниях сборочных (компоновочных) чертежей трубопроводов, Ду менее 50, тип и шаг опор?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
26.	Specification of equipment, piping, valves, etc. material grade provided in SO document. Указаны ли в спецификации (SO) на оборудование, трубопроводы, арматуру и т.п. класс материала?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
27.	Load of pipeline on support structure is to be provided in support drawings. Указана ли в чертежах опор нагрузка от трубопровода?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
28.	Support fabrication standard reference (OST, L8, etc) for pipeline less than 50 NB is provided. Указана ли ссылка на стандарт производства опор (OST, L8 и др.) для трубопроводов Ду менее 50?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
29.	Elevation wise Plan drawings of pipeline included in WD. Включены ли в направляемую РД по-отметочные чертежи и планы трубопроводов?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
30.	Verification of Equipment Installation drawings layout with respect to Civil AR and KZ drawing. Проводилась ли проверка содержания установочных чертежей оборудования относительно строительных чертежей марки AR и KZ?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
31.	Verification of Equipment Installation drawings for civil foundation, elevation fouling, etc. with respective to civil KZ drawing. Проводилась ли проверка установочных чертежей по фундаментам под оборудование и др., относительно строительных чертежей марки KZ?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ

PACKAGE NUMBER/ШИФР ПАКЕТА	REVISION NUMBER/НОМЕР РЕВИЗИИ
5 10 6 115	0

A2	<b>Electrical part</b> <b>Электрическая часть</b>	
	<b>Cable metal structure</b> <b>Кабельные металлоконструкции</b>	
32.	Cable route numbers shall be clearly mentioned as per KKS code. Номера кабельных трасс должны быть четко указаны в соответствии с принятой системой кодировки KKS.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется
33.	Fixing arrangement of supports with wall/floor/ceiling shall be clearly mentioned with clear marking of all the elements used in fixing including EPs. Четко ли указано расположение креплений опор к стенам/потолку/перекрытиям с указанием всех элементов крепления включая закладные детали?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется
34.	For all types of racks such as C, C1,C2 etc. as per TTS, fixing points are included in the WD. Включены ли в направляемую РД точки крепления для всех типов стоек, таких как C, C1,C2 и др. в соответствии с ТТС?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется
35.	Civil drawing reference for Support EPs (KZ, KM Drawing) have been provided. Указаны ли в направляемой РД ссылки на строительные чертежи с закладными под опоры (чертежи марки KZ, KM)?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется
36.	Maximum distance between vertical supports for safety systems are not more than 1000 mm and for non-safety system are not more than 2000 mm Соответствует ли максимальный шаг между вертикальными опорами КМК для систем безопасности как «не более 1000 мм» и «не более 2000 мм» на КМК нормальной эксплуатации?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется
37.	Items specified in specification sheet are as per the cable metal structure TTS. Соответствуют ли позиции, указанные в спецификаций ТТС на КМК?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется



PACKAGE NUMBER/ШИФР ПАКЕТА	REVISION NUMBER/НОМЕР РЕВИЗИИ
5 10 6 115	0

38.	EPs matching with the location of cable metal structure as shown in electrical WD have been included in civil drawing. Включены ли в строительные чертежи закладные детали и совпадают ли они с расположением КМК по электрическим пакетам?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
39.	EPs matching with the location of cable metal structure as shown in electrical WD have been given to civil group to include in Civil WDs Выдано ли задание строителям для внесения в РД закладных деталей, совпадающих с расположением КМК по электрическим пакетам?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
<b>CMRP drawings</b> <b>Чертежи контроля, управления и релейной защиты</b>			
40.	Check whether all controls and protections requirements are covered. All abbreviations used may also be defined in this sheet. Охвачены ли все требования по управлению и защите? Все ли сокращения расшифрованы?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
<b>Earthing and lightning</b> <b>Заземление и молниезащита</b>			
41.	Material and size of lightning conductor, earth grid conductor and grid size are as per grounding guideline document submitted by RF. Соответствует ли материал и размер проводника молниезащиты, проводника сетки заземления и размер сетки переданному Российской Стороной нормативу по заземлению?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
<b>Cable Log</b> <b>Кабельные журналы</b>			
42.	Cable logs for Electrical & C&I as per cabling guideline document submitted by RF Соответствуют ли кабельные журналы по электрике и КИПиА Общим указаниям по кабельной раскладке?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
43.	Complete cable routes from load to source are included either as a single WD or as multiple WDs with cross reference numbers as applicable. Полные кабельные трассы от потребителя до источника включены в одну РД или в несколько пакетов и указаны ли ссылки на недостающие РД?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ

PACKAGE NUMBER/ШИФР ПАКЕТА	REVISION NUMBER/НОМЕР РЕВИЗИИ
5 10 6 115	0

	<b>Detailed SLD (EM type drawings)</b> <b>Полные принципиальные схемы (чертежи марки EM)</b>		
44.	Information like feeder rating, type of feeders, components & its rating, protection, type & size of cables, KKS code & location of loads, load rating are included in WD. Включена ли в направляемую РД информация по номинальной мощности и типу фидера, компонентам и их номинальной мощности, защита, типам и размерам кабеля, KKS обозначения, расположение потребителей, потребляемая мощность потребителей?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
A3	<b>C&amp;I</b> <b>КИПиА</b>		
45.	Contents of WD are in line with System specific Explanatory Notes (as applicable) submitted as part of design changes for KKNPP-5&6 w.r.t. KKNPP-3&4. Соответствует ли содержание пакетов РД пояснительным запискам соответствующих систем (в случае если таковые имеются), направляемых в качестве части проектных изменений для блока 5-6 относительно блока 3-4?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
46.	Reference document (TTS document for NPCIL scope of supply and TU/ITR document for RF scope of supply of C&I Equipment) are included in applicable WD Включен ли в направляемую РД ссылаемый документ (документ ТТС для объема поставки ИКАЭЛ и ТУ/ИТТ для объема поставки РФ оборудования КИПиА)?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
47.	Reference of other functional discipline WDs are provided in all applicable WDs. Включена ли в РД ссылка на РД по другим функциональным дисциплинам?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
48.	Cable type changes w.r.t. KKNPP-3&4 is considered in all applicable WDs. Учтены ли в направляемой и связанной РД изменения по типам кабеля относительно блока 3-4?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ



PACKAGE NUMBER/ШИФР ПАКЕТА	REVISION NUMBER/НОМЕР РЕВИЗИИ
5 10 6 115	0

49.	<p>Replacement of material of construction of 'Carbon Steel' to 'Stainless w.r.t. C&amp;I Mechanical items (tubing, isolation valve, tube fitting, manifold etc.) is considered in applicable WDs.</p> <p>Учитывается ли в направляемой РД замена материала с «углеродистой стали» на «нержавеющую сталь» по механическим позициям КИПиА (измерительные трубы, отсечная арматура, фитинги, обвязки и др.)?</p>	<p>Yes <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>Not applicable <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Да / Нет / Не применяется</p>	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
50.	<p>Logics and interlocks are included in applicable WDs.</p> <p>Включены ли в направляемую РД алгоритмы и блокировки?</p>	<p>Yes <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>Not applicable <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Да / Нет / Не применяется</p>	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
51.	<p>Interface requirements indicated in C&amp;I WDs (e.g: Connection details, Layout details, dimensional details, routing details etc.) are in line with information provided in WDs of other functional disciplines.</p> <p>Соответствуют ли требования по интерфейсу, указанные в РД по КИПиА (т.е. подробности по соединениям, подробности по компоновке, габариты, подробности по трассировке и др.) информации предоставленной по другим перекрестным функциональным дисциплинам?</p>	<p>Yes <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>Not applicable <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Да / Нет / Не применяется</p>	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
52.	<p>Grid location/coordinates of C&amp;I Equipment (including instrument sampling point location) is included in applicable WDs</p> <p>Включены ли комплекты координаты оборудования КИПиА (включая координаты точек пробоотбора)?</p>	<p>Yes <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>Not applicable <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Да / Нет / Не применяется</p>	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
53.	<p>Information related to specification of junction box i.e dimensional details and quantity of number of entry &amp; exit points of cables is included in applicable WDs.</p> <p>Включены ли в соответствующие комплекты РД характеристики соединительных коробок, т.е. габариты, количество точек кабельных вводов и выводов?</p>	<p>Yes <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>Not applicable <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Да / Нет / Не применяется</p>	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
54.	<p>Information related to identification of supports (type and location) of impulse line is included in the applicable WDs of impulse tube routing.</p> <p>Включена ли информация по типам и расположению опор импульсных измерительных линий в соответствующие комплекты РД с трассировкой импульсных линий?</p>	<p>Yes <input type="checkbox"/></p> <p>No <input type="checkbox"/></p> <p>Not applicable <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Да / Нет / Не применяется</p>	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
	<p><b>Layout of Electrical and C&amp;I Equipments</b> Компоновка электро-технического оборудования и оборудования КИПиА</p>		

PACKAGE NUMBER/ШИФР ПАКЕТА	REVISION NUMBER/НОМЕР РЕВИЗИИ
5 10 6 115	0

55.	Dimension of the cabinets/equipment are in line with the provision of EPs included in civil drawing. Соответствуют ли габариты электрошкафов/оборудования габаритам закладных деталей, указанных в строительных чертежах?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
<b>B. Revised submission Передача ревизии</b>			
56.	Is reason of revision of WD package mentioned in the explanatory note? Указана ли причина выполнения ревизии рабочей документации в пояснительной записке?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management, Management Group ПП, ГТУ (Нормоконтроль), ГУП
57.	Are changes in the revised submission clearly identified in the WD with proper cloud marks along with revision no. Четко ли обозначены все изменения в рабочей документации при помощи «облачков» вместе с указанием номера ревизии в текущей передаче ревизии.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management, Management Group ПП, ГТУ (Нормоконтроль), ГУП
58.	Are the comments provided by NPCIL, if any, appropriately incorporated in the revised WD? Правильно ли внесены замечания ИКАЭЛ (при наличии таковых) в ревизию рабочей документации?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ
59.	Implementation report of the NPCIL comments submitted to NPCIL along with the revision is included? Приложен ли отчет по внесению замечаний ИКАЭЛ к направляемой ревизии рабочей документации?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Management Group ПП, ГУП
60.	Whether all DCNs applicable to the WD (KK 3&4) are incorporated in the present submission? Включены ли в текущую передачу все соответствующие DCNs для рабочей документации блок 3-4?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Technical Management ПП, ГТУ



PACKAGE NUMBER/ШИФР ПАКЕТА	REVISION NUMBER/НОМЕР РЕВИЗИИ
5 10 6 115	0

61.	Is the list of the applicable DCNs included? Включен ли в пояснительную записку перечень соответствующих DCNs?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable <input checked="" type="checkbox"/> Да / Нет / Не применяется	Working Unit, Management Group ПП, ГУП
-----	---	---	---

Note: i) This “Check-List” is to improve the submission, review and acceptance process of the WD. Criteria of acceptance of WD are indicated in clause 5.4 of Addendum-1 to WD contract.

ii) Present “Check-List” is a universal document applicable for all disciplines and WDs of KK-5&6.


Примечание:

- Данный типовой контрольный «чек-лист» предназначен для усовершенствования процесса передачи, рассмотрения и приемки рабочей документации. Приёмочные критерии указаны в п. 5.4 дополнения-1 к контракту на РД.
- Данный типовой контрольный «чек-лист» един для всех специальностей и пакетов РД блоков 5,6 АЭС «Куданкулам»


PACKAGE NUMBER/ШИФР ПАКЕТА	REVISION NUMBER/НОМЕР РЕВИЗИИ
5 10 6 115	0

## Signed by concerned division expert:


Подписи ответственных представителей:

Kudankulam NPP PMG / ГУП АЭС «Куданкулам»  / К.раснов А.В.  
(подпись, расшифровка подписи на русском)

PRINCIPAL TECHNICAL MANAGEMENT / ГТУ \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи на русском)

PRINCIPAL TECHNICAL MANAGEMENT / ГТУ (Нормоконтроль)  / Вьюшина А.С.  
(подпись, расшифровка подписи на русском)

ARCHIVE SECTION / УИОНТП  / Ежова С.И.  
(подпись, расшифровка подписи на русском)

Designer Representative/Представитель разработчика  / Комиссаров А.В.  
Ответственный от подразделения не ниже гл.специалиста (подпись, расшифровка подписи на русском)

Subcontractor Representative/Представитель субподрядчика \_\_\_\_\_  
Ответственный от субподрядчика не ниже гл.специалиста (подпись, расшифровка подписи на русском)