GUIDELINES	указания
GUIDELINES FOR ANTI-CORROSION PROTECTION	НИЯ ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ

3 Трубопроводы аварийного и планового расхолаживания 1 контура в здании UKA. Трубопроводы обвязки баков запаса реагентов для химического закрепления йода в здании UKA. Reactor coolant system emergency and planned cooldown pipelines in the UKA. Piping of tank for reagents for chemical fixation of iodine in the UKA Чертеж Drawing R01.KK56.50UJA.JNA.TM.OK.WD003	2.3 Опорные металлоконструкции Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	2.2 Onopы Supports Углеродистая сталь Carbon steel	2.1 Трубы Pipes Нержавеющая сталь Stainless steel	2 Трубопроводы спринклерной системы в здании UKA. Обвязка насосов аварийной системы  Pipelines of spray system in the UKA.  Emergency system pump piping  Чертеж Drawing R01.KK56.50UJA.JMN.TM.OK.WD003	1.3 Опорные металлоконструкции Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	1.2 Опоры, подвески Supports, hangers Углеродистая сталь Carbon steel	1.1 Трубы Pipes Нержавеющая сталь Stainless steel	1 Трубопроводы дистиллата в здании UKA. Distillate pipelines in the UKA Чертежи Drawings R01.KK56.50UJA.KBC10.TM.OK.WD001 R01.KK56.50UJA.KBC10.TM.OK.WD002	50UJA. Реакторное здание 50UJA. Reactor building	Наименование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material
	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Температура +70°C Temperature +70°C	Внутри: Температура +70 °C Inside: Temperature +70 °C		Температура +40 °C Temperature +40 °C	Температура +50 °C Temperature +50 °C	Внутри:  Температура +50 °C  Inside:  Temperature +50 °C		Зона контролируемого доступа Температура воздуха до +40 °C Относительная влажность не нормируется Периодическая дезактивация Controlled—access area Air temperature up to +40 °C Relative humidity is not stipulated Periodical decontamination	Условия эксплуатации Service conditions
	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µ m	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	Без защиты Without protection		Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µ m	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µ m	Без защиты Without protection			Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure
									Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта  The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design	Технические требования no производству работ Technical requirements to the working process

5.3 Опорные Тен металлоконструкции Ten Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	5.2.2 Опоры, подвески Supports, hangers Те Углеродистая сталь Carbon steel	5.2.1 Опоры, подвески  Supports, hangers  Углеродистая сталь  Carbon steel	5.1 Трубы	(high temperature portion) in the UKA  Hepmexu Drawings R01.KK56.50UJA.LCQ50.TM.OK.WD001 R01.KK56.50UJA.LCQ50.TM.OK.WD002	5 Трубопроводы очистки продувочной воды парогенераторов (высокотемпературная часть) в здании UKA Pipelines of steam generator	4.3 Опорные Тел металлоконструкции Тел Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	Onopы, nogbecku Supports, hangers Inepogucmaя cmaль arbon steel	ощая сталь steel	4 Трубопроводы аварийного ввода бора в здании UKA Emergency boron injection pipelines in the UKA Чертежи Drawings R01.KK56.50UJA.JND50.TM.OK.WD001 R01.KK56.50UJA.JND50.TM.OK.WD002	3.3 Опорные Тел металлоконструкции Тел Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	3.2 Onopы, nogßecku Supports, hangers Ten Yeлepogucmaя cmaль Carbon steel	ощая сталь steel	Наименование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material
Температура +40 °C Temperature +40 °C	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Температура +100, +120 °C Temperature +100, +120 °C	<u>Внутри:</u> Температура +40, +100, +120 °C <u>Inside:</u> Тетрегатиге +40, +100, +120 °C			Температура +40 °C Temperature +40 °C	Температура +70 °C Temperature +70 °C			Температура +40 °C Temperature +40 °C	Температура +60 °C Temperature +60 °C	Внутри: Температура +60 °C Inside: Temperature +60 °C	Условия эксплуатации Service conditions
Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µ m	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260	Органосиликатная композиция ОС—51—03 — 4 слоя Толщина покрытия — 200 мкм OS—51—03 organic silicate composition — 4 layers Coating thickness — 200 µm	Без защиты Without protection			Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µ m	$^{-4}$ 9 = 44	Without protection		Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µ m	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 μ m	Без защиты Without protection	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure
												Paбomы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта  The work is to be done in line with items 69 of the general auidelines of the present design	Texhuveckue mpe6obahus no npou3bogcmby pa6om Technical requirements to the working process

8 Трубопроводы сжатого воздуха для пневмоприводов арматуры в здании UKA Compressed air pipelines for valve pneumatic drives in the UKA Чертеж Drawing R01.KK56.50UJA.QFA.TM.OK.WD001	7.3 Опорные металлоконструкции Supporting metal structures Yzлеродистая сталь Carbon steel	7.2 Onopы, nogвески Supports, hangers Углеродистая сталь Carbon steel	7.1 Трубы Pipes Нержавеющая сталь Stainless steel	7 Трубопроводы промежуточного контура в здании UKA Pipelines of component cooling system in the UKA Чертеж Drawing R01.KK56.50UJA.KAA.TM.OK.WD003	6.3 Опорные металлоконструкции Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	6.2.2 Опоры, подвески Supports, hangers Углеродистая сталь Carbon steel	6.2 Опоры, подвески Supports, hangers 6.2.1 Опоры, подвески Supports, hangers Углеродистая сталь Carbon steel	Чертеж Drawing R01.KK56.50UJA.JNB10.TM.OK.WD001 6.1 Трубы Pipes Нержавеющая сталь Stainless steel	6 Трубопроводы аварийного расхолаживания и продувки парогенераторов в здании UKA Emergency steam generator cool—down and blowdown pipelines in the UKA	Haumeнobahue конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material
	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Температура +32, +39 °C Temperature +32, +39 °C	Внутри: Температура +32, +39 °C Inside: Temperature +32, +39 °C		Температура +40 °C Temperature +40 °C	Температура +60 °C Temperature +60 °C	Температура +120+278,5 °С Тетрегаture +120+278,5 °С	Внутри: Температура +60, +120+278,5 °C <u>Inside:</u> Temperature +60, +120+278,5 °C		Условия эксплуатации Service conditions
	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µ m	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µ m	Без защиты Without protection		Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µ m	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µ m	Органосиликатная композиция ОС—51—03 — 4 слоя Толщина покрытия — 200 мкм OS—51—03 organic silicate composition — 4 layers Coating thickness — 200 µm	Без защиты Without protection		Anti-corrosion coating structure
									Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта  The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design	no npousbogcmby pabom Technical requirements to the working process

8.3 Опорные металлоконструкции Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	8.2 Onopы, nogßecku Supports, hangers Yeлepogucmaя сталь Carbon steel	8.1 Трубы Pipes Нержавеющая сталь Stainless steel	Hauменoвaнue конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material
Температура +40 °C Temperature +40 °C	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Внутри: Температура +40 °C <u>Inside:</u> Temperature +40 °C	Условия эксплуатации Service conditions
Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм ЕР-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 μ m	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µ m	Без защиты Without protection	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure
		Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта  The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design	Технические требования по производству работ Technical requirements to the working process

						·						
	JSC "Atomenergoproekt"	approval of the	or private persons without	to other organizations	reproduced or transferred	This drawing is not to be	АО "Атомэнергопроект"	организациям и лицам	или передаче другим	не подлежит размножению	Данный чертеж	
	Разраб. Designed	Inspector	Н. контр.	Approved	. Ym6e	Rev.	ИЗМ.					
			Hmp.	ved	pguл	of prt.	уч. U	<u>S</u>				
	Neste	Vala		SHOACH	Shavch	Sheet	ucm N		_			
	rov /			, CHING	Pako O	No C	gox	$\bot$				
	LONN	AN		ung	11111	ignature	lognucb					
	21.4 W27	d4.CT	1111	12.3	13.01	Date	Дama	7				
формат А2х3	Nesterov HUM 21.4 Guidelines for anti-corrosion protection	3amme	понноперадомителя од винреруу	Sievenino Mus tie bars	Corrosion protection of pipelines, supports,	Rev. of prt. Sheet No Signature Date 50UJA. Reactor building.	уч. Лист и док подпись Дата Антикоррозионная защита трубопроводов,			A3C "KVJAHKVJAM" 5JOK	スクー・ススング・ングです。ひ・みとり・ひへ・ 教しししる	てここ ベスプグ プロート こう
A2x3					Š	Phase	magus	≥ 	_ ( _ (	_。 刀		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	Mosco	"Atomen.		7	၁	Sheet	Jlucm			Š	\.     	
	Moscow 2023	"Atomeneroonroekt"	JCC			Phase Sheet Sheets	стадия лист листов	, 	U	ח	2	

Package Number 5 10 6 115 File: R01 KK56 50UJA 0 AZO OK WD003\_002=0

Orig. arch. Nr.

Date 2 4. 01. 2023

Replace arch. Nr.