ob. Hov. БКП-6 Гл. спец. H. контр. ГИП RO1.KK56.50UJA.0.AZO.0K.WD00

LIST OF WORKING DRAWINGS OF THE MAIN SET

Лист Sheet	Наименование Name	Примечание Note
1	Общие данные General data	
2	Указания по антикоррозионной защите Guidelines for anti-corrosion protection	
3	Begoмость объемов антикоррозионных работ по объектам защиты List of anti-corrosion works with reference to protected objects	

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ LIST OF MATERIAL CONSUMPTION

	Наименование Name	Eg. изм. М.U.	Кол. Quantity	Примечание Note
1	Дробь чугунная техническая марки ДЧК N 05 no ГОСТ 11964—81 Technical iron shot of DChK No. 05 mark as per GOST 11964—81	t	2,76	
2	Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78 White spirit as per GOST 3134-78	kg	187,7	
3	Ксилол каменноугольный по ГОСТ 9949—76 Coal xylene as per GOST 9949—76	kg	72,3	
4	Этилцеллозольв технический по ГОСТ 8313-88 Technical ethycellosolve as per GOST 8313-88	kg	48,2	
5	Толуол каменноугольный по ГОСТ 9880—76 Coal toluene as per GOST 9880—76	kg	23,28	
6	Грунтовка ЭП-057 в комплекте с отвердителем N 3 u растворителем РП по ТУ 6-10-1117-85 EP-057 primer complete with № 3 hardener and RP solvent as per TU 6-10-1117-85	kg	500,5	
7	Эмаль ЭП-5285 в комплекте с отвердителем Л-19 и ускорителем УП-606/2 по ТУ 95 2184-90 EP-5285 enamel complete with L-19 hardener and UP-606/2 accelerator as per TU 95 2184-90	kg	313,2	
8	Органосиликатная композиция ОС-51-03 в комплекте с отвердителем ТБТ по ТУ 84-725-78 OS-51-03 organic silicate composition complete with TBT hardener as per TU 84-725-78	kg	72,5	

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ LIST OF THE MAIN SETS OF WORKING DRAWINGS

Обозначение Designation	Наименование Name	Примечание Note
R01.KK.56.50UJA.0.AZ0.OK.WD003 Пакет 5 10 6 115 Package number 5 10 6 115	50UJA. Антикоррозионная защита трубопроводов, onop, nogвесок 50UJA. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars	
R01.KK.56.50UJA.0.AZ0.OK.WD004 Пакет 5 10 6 115 Package number 5 10 6 115	50UJA. Антикоррозионная защита трубопроводов, onop, nogвесок 50UJA. Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars	


1 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с нормами, правилами и стандартами РФ.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 2 Рабочая документация разработана на основании рабочих чертежей: R01.KK56.50UJA.KBC10.TM.OK.WD001 (nakem 5 5 6 10), R01.KK56.50UJA.JMN.TM.OK.WD003 (nakem 5 5 6 12), R01.KK56.50UJA.JNA.TM.OK.WD003 (nakem 5 7 6 11), R01.KK56.50UJA.JND50.TM.OK.WD001 (nakem 5 6 6 10), R01.KK56.50UJA.LCQ50.TM.OK.WD002 (nakem 5 7 6 12), R01.KK56.50UJA.JND50.TM.OK.WD002 (nakem 5 5 6 5), R01.KK56.50UJA.LCQ50.TM.OK.WD001 (nakem 5 6 6 31), R01.KK56.50UJA.JNB10.TM.OK.WD001 (nakem 5 5 6 7), R01.KK56.50UJA.KBC10.TM.OK.WD002 (nakem 5 5 6 9), R01.KK56.50UJA.QFA.TM.OK.WD001 (nakem 5 6 6 49), R01.KK56.50UJA.KAA.TM.OK.WD003 (nakem 5 6 6 48).
- 3 Настоящей документацией предусмотрена антикоррозионная защита наружных поверхностей трубопроводов, опор, подвесок и металла для опорных конструкций из углеродистой стали в здании 50UJA на период эксплуатации лакокрасочными покрытиями.
- 4 Выбор конструкции защитного покрытия для трубопроводов, опор, подвесок и металла для опорных конструкций выполнен в зависимости от среды и температуры среды внутри трубопроводов, а также места их установки.
- 5 Защищаемые металлические поверхности не должны иметь заусенцев, острых кромок радиусом менее 2,0 мм, сварочных брызг, прижогов, пригаров, трещин, а также солей, жиров и загрязнений.

Конструкции из углеродистой стали должны быть сварены равномерными сплошными беспористыми швами, которые по всей длине должны быть отшлифованы или зачищены до полного удаления сварочного шлакового слоя. Сварные швы должны иметь плавный переход к основному металлу.

- 6 Защитное лакокрасочное покрытие наносится на очищенную от окислов способом дробеструйной обработки до степени 2, обеспыленную и обезжиренную до первой степени по ГОСТ 9.402-2004 поверхность углеродистой стали. Окалина и ржавчина не должны обнаруживаться при осмотре поверхности невооруженным глазом.
- 7 Не допускается попадание на подготовленную поверхность воды и образование конденсата.
- 8 Работы по нанесению защитных покрытий выполнять в соответствии с технологическими инструкциями фирм-поставщиков материалов и специально разработанным Проектом производства работ.
- 9 При выполнении работ по нанесению защитных покрытий применяются легковоспламеняющиеся, горючие взрывоопасные материалы, в связи с чем необходимо строго соблюдать правила безопасности и противопожарные мероприятия согласно CHuΠ 12-04-2002, ΓΟCT 12.3.016-87.
- 10 Допускается замена антикоррозионных покрытий на аналогичные
- 11 В комплекте рабочих чертежей приведены расчетные значения объемов антикоррозионных работ и необходимого количества материалов.



1 The working drawings have been developed in compliance with codes, regulations and standards of the RF.

2 The working documentation has been developed on the basis of the following working drawings: R01.KK56.50UJA.KBC10.TM.OK.WD001 (package number 5 5 6 10), R01.KK56.50UJA.JMN.TM.OK.WD003 (package number 5 5 6 12), R01.KK56.50UJA.JNA.TM.OK.WD003 (package number 5 7 6 11), R01.KK56.50UJA.JND50.TM.OK.WD001 (package number 5 6 6 10), R01.KK56.50UJA.LCQ50.TM.OK.WD002 (package number 5 7 6 12), R01.KK56.50UJA.JND50.TM.OK.WD002 (package number 5 5 6 5), R01.KK56.50UJA.LCQ50.TM.OK.WD001 (package number 5 6 6 31), R01.KK56.50UJA.JNB10.TM.OK.WD001 (package number 5 5 6 7), R01.KK56.50UJA.KBC10.TM.OK.WD002 (package number 5 5 6 9), R01.KK56.50UJA.QFA.TM.OK.WD001 (package number 5 6 6 49), R01.KK56.50UJA.KAA.TM.OK.WD003 (package number 5 6 6 48).

- 3 This documentation envisages the anti-corrosion protection of external surfaces of pipelines, supports, hangers and metal for support structures made of carbon steel in building 50UJA with paintwork coatings during operation.
- 4 The choice of protective coating for pipelines, supports, hangers and metal for support structures has been made depending on the media and media temperature inside the pipelines and their installation point.
- 5 The metal surfaces that are subject to protection shall not have any burrs, sharp edges, the radius of which is less than 2.0 mm, welding splashes, burn-throughs, burnt-ons, cracks, as well as salts, grease and dirt spots.

The structures made of carbon steel shall be welded with formation of even, continuous, porousless welds, which shall be grinded or smoothed out along the whole length until slag layer is completely removed. Welds shall be protected to achieve the smooth transition to the main metal.

- 6 The protective paintwork coating is applied on the carbon steel surface shot blasted from oxides up to degree 2, dedusted and degreased up to the first degree as per GOST 9.402-2004. The surfaces shall not contain any scale or rust, visible to an unaided eye.
- 7 The ingress of moisture and the formation of condensate on prepared surfaces is not
- 8 Work on application of the protective coatings shall be carried out in compliance with technological instructions of the material suppliers and specially developed Work Execution
- 9 When performing the work on application of the protective coatings, flammable, combustible and explosive materials are used, so it is required to observe safety regulations and fire measures according to SNiP 12-04-2002, GOST 12.3.016-87.
- 10 It is allowed to replace corrosion protections with equivalent ones.
- 11 Calculated values of corrosion work scopes and required quantity of materials are given in the set of working drawings.

Package Number 5 10 6 115

					J			
Rev N	Issue N		Issued for		Signature	Issue	sheet N	
))	NUCLEAR (r corp Dia Ltd		l	
	R0	1.Kk	(56.50U	JA.C).AZO	.OK.W	D003	
		3 C	"КУЛАН	ΙΚVΠ	ΔM"	FUOK	F	

При переписке в ссылке Данный чертеж ıа документ (лист документа) подлежит размножению следует указывать его или передаче другим обозначение, приведенное организациям и лицам в основной надписи без согласия АО "Атомэнергопроект"

In correspondence referring to the document (sheet o the document) it is necessary to specify its designation, given in the basic inscription

This drawing is not to be reproduced or transferred to other organizations or private persons without approval of the JSC "Atomenergoproekt"

.. Кол. Лист N док. Подпись Дата) Krasnov Approved Н. конт Inspecto Разраб. Designed Vorobev

File: R01 KK56 50UJA 0 AZO OK WD003_001=0

NPP "KUDANKULAM" UNIT 50UJA. Реакторное здание Лист Листов onop, nogbecok Phase Sheet Sheets No Signature Date 50UJA. Reactor building Corrosion protection of pipelines, supports WD Общие данные

General data

"Atomenergoproekt" Moscow 2023

JSC

Формат А1

УКАЗАНИЯ ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ GUIDELINES FOR ANTI-CORROSION PROTECTION

Hauменование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti—corrosion coating structure	Технические требования no производству работ Technical requirements to the working process
50UJA. Реакторное здание 50UJA. Reactor building	Зона контролируемого доступа Температура воздуха до +40 °C Относительная влажность не нормируется Периодическая дезактивация Controlled—access area Air temperature up to +40 °C Relative humidity is not stipulated Periodical decontamination		Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 69 of the general guidelines of the present design
1 Трубопроводы дистиллата в здании UKA. Distillate pipelines in the UKA			
Чертежи Drawings R01.KK56.50UJA.KBC10.TM.OK.WD001 R01.KK56.50UJA.KBC10.TM.OK.WD002			
1.1 Трубы Pipes Нержавеющая сталь Stainless steel	<u>Внутри:</u> Температура +50 °C <u>Inside:</u> Temperature +50 °C	Без защиты Without protection	
1.2 Опоры, подвески Supports, hangers	Температура +50 °C Temperature +50 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers	
Углеродистая сталь Carbon steel		EP-5285 enamel - 4 layers Coating thickness - 240260 µm	
1.3 Опорные металлоконструкции Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
2 Трубопроводы спринклерной системы в здании UKA. Обвязка насосов аварийной системы			
Pipelines of spray system in the UKA. Emergency system pump piping			
Чертеж Drawing R01.KK56.50UJA.JMN.TM.OK.WD003			
2.1 Трубы Pipes	<u>Внутри:</u> Температура +70 °C	Без защиты Without protection	
Нержавеющая сталь Stainless steel	<u>Inside:</u> Temperature +70 °C		
2.2 Onopы Supports Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +70 °C Temperature +70 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers	
2.3 Опорные металлоконструкции Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Coating thickness — 240260 µm Грунтовка ЭП—057 — 2 слоя Эмаль ЭП—5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP—057 primer — 2 layers EP—5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
3 Трубопроводы аварийного и планового расхолаживания 1 контура в здании UKA. Трубопроводы обвязки баков запаса реагентов для химического закрепления йода в здании UKA. Reactor coolant system emergency and planned cooldown pipelines in the UKA.			
Piping of tank for reagents for chemical fixation of iodine in the UKA Чертеж Drawing R01.KK56.50UJA.JNA.TM.OK.WD003			

Hauменование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti—corrosion coating structure	Технические требования no npouзводству paбom Technical requirements to the working process
3.1 Трубы Pipes Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Температура +60 °C Inside: Temperature +60 °C	Без защиты Without protection	Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in line with items 6.0 of the general
3.2 Опоры, подвески Supports, hangers Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +60 °C Temperature +60 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers	with items 69 of the general guidelines of the present design
3.3 Опорные металлоконструкции Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Coating thickness — 240260 µm Грунтовка ЭП—057 — 2 слоя Эмаль ЭП—5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP—057 primer — 2 layers EP—5285 enamel — 4 layers	
4 Трубопроводы аварийного ввода бора в здании UKA Emergency boron injection pipelines in the UKA Чертежи Drawings R01.KK56.50UJA.JND50.TM.OK.WD001 R01.KK56.50UJA.JND50.TM.OK.WD002		Coating thickness — 240260 μm	
4.1 Трубы Pipes Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Температура +70°C <u>Inside:</u> Temperature +70°C	Без защиты Without protection	
4.2 Опоры, подвески Supports, hangers Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +70 °C Temperature +70 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers	
4.3 Опорные металлоконструкции Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
5 Трубопроводы очистки продувочной воды парогенераторов (высокотемпературная часть) в здании UKA Pipelines of steam generator blowdown water purification system (high temperature portion) in the UKA Чертежи Drawings R01.KK56.50UJA.LCQ50.TM.OK.WD001 R01.KK56.50UJA.LCQ50.TM.OK.WD002			
5.1 Трубы Pipes Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Температура +40, +100, +120 °C Inside: Temperature +40, +100, +120 °C	Без защиты Without protection	
5.2 Опоры, nogвески Supports, hangers			
5.2.1 Опоры, подвески Supports, hangers Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +100, +120 °C Temperature +100, +120 °C	Органосиликатная композиция OC-51-03 — 4 слоя Толщина покрытия — 200 мкм OS-51-03 organic silicate composition — 4 layers Coating thickness — 200 µm	
5.2.2 Опоры, подвески Supports, hangers Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260	
5.3 Опорные металлоконструкции Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	

Наименование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti-corrosion coating structure	Технические требования no производству работ Technical requirements to the working process
Б Трубопроводы аварийного расхолаживания и продувки парогенераторов в здании UKA Emergency steam generator cool—down and			Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указаний настоящего проекта The work is to be done in lin with items 69 of the genero guidelines of the present desirable.
blowdown pipelines in the UKA Чертеж Drawing R01.KK56.50UJA.JNB10.TM.OK.WD001 6.1 Трубы Pipes Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Температура +60, +120+278,5 °C Inside: Temperature +60, +120+278,5 °C	Без защиты Without protection	
6.2 Опоры, подвески Supports, hangers6.2.1 Опоры, подвески Supports, hangers	Температура +120+278,5 °С	Органосиликатная композиция ОС-51-03 - 4 слоя	
Углеродистая сталь Carbon steel	Temperature +120+278,5 °C	Толщина покрытия — 200 мкм OS-51-03 organic silicate composition — 4 layers Coating thickness — 200 µm	
6.2.2 Опоры, подвески Supports, hangers Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +60 °C Temperature +60 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
6.3 Опорные металлоконструкции Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µ m	
7 Трубопроводы промежуточного контура в здании UKA Pipelines of component cooling system in the UKA Чертеж Drawing R01.KK56.50UJA.KAA.TM.OK.WD003			
7.1 Трубы Pipes Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Температура +32, +39 °C Inside: Temperature +32, +39 °C	Без защиты Without protection	
7.2 Опоры, подвески Supports, hangers Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +32, +39 °C Temperature +32, +39 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
7.3 Опорные металлоконструкции Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
8 Трубопроводы сжатого воздуха для пневмоприводов арматуры в здании UKA Compressed air pipelines for valve pneumatic drives in the UKA			
Чертеж Drawing R01.KK56.50UJA.QFA.TM.OK.WD001			

Наименование конструкции, номер чертежа, материал Name of structure, drawing number, material	Условия эксплуатации Service conditions	Конструкция антикоррозионного покрытия Anti—corrosion coating structure	Texнuческие mpeбoвaния no npouзвogcmвy paбom Technical requirements to the working process
8.1 Трубы Pipes Нержавеющая сталь Stainless steel	Внутри: Температура +40 °C <u>Inside:</u> Temperature +40 °C	Без защиты Without protection	Работы выполнять согласно пунктам 69 общих указани настоящего проекта The work is to be done in liwith items 69 of the gene guidelines of the present des
8.2 Опоры, подвески Supports, hangers Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µm	
8.3 Опорные металлоконструкции Supporting metal structures Углеродистая сталь Carbon steel	Температура +40 °C Temperature +40 °C	Грунтовка ЭП-057 — 2 слоя Эмаль ЭП-5285 — 4 слоя Толщина покрытия — 240260 мкм EP-057 primer — 2 layers EP-5285 enamel — 4 layers Coating thickness — 240260 µ m	

Package Number 5 10 6 115

							File: R01 KK56 50UJA 0 AZ	ZO OK W	D003_0	02=0
Данный чертеж							R01.KK56.50UJA.0.A			
не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам							АЭС "КУДАНКУЛАІ NPP "KÜDANKULA	М" БЛ \М" U	TOK INIT	5
без согласия АО "Атомэнергопроект"	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		Стадия		Листов
This drawing is not to be	Rev.	Q—ty of prt.	Sheet	Doc. No	Signature	Date	onop, nogвесок 50UJA. Reactor building.	Phase	Sheet	Sheets
reproduced or transferred to other organizations		epguл roved Shev контр. ector Val		henko			Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars	WD	2	
or private persons without approval of the							Указания по антикоррозионной защите			ISC ergoproekt
JSC "Atomenergoproekt"	Разр Desid	аб. gned	Nest	erov			Guidelines for anti—corrosion protection			w 2023

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ ЗАЩИТЫ LIST OF CORROSION WORKS WITH REFERENCE TO PROTECTED OBJECTS

																	ОБЪ	EMЫ PA	АБОТ, м	2																	
НАИМЕНОВАНИЕ		Опоры, увески	1)порные конструкции	2.2 0	•	2.3 On металлоко	'	3.2 Or nogße	•	3.3 On металлоко	•	4.2 Oi nog8	•	4.3 Оп- металлок	•		Опоры, рески		Опоры, Вески	I	орные конструкции	6.2.1 no	Опоры, одвески		Опоры, звески		порные)поры двески	1	порные конструкци	8.2 Oi		8.3 Ono металлокона		Итого
	eg.	всего	eg.	всего	eg.	всего	eg.	всего	eg.	всего	eg.	всего	eg.	всего	eg.	всего	eg.	всего	<u> </u>	Bceso	eg.	всего	eg.	всего	eg.	всего	eg.	Bceso	eg.	всего	eg.	всего	eg.	всего	eg.	gceso	
Name		Supports, nangers	me		2.2 Su	ipports	me	oporting tal uctures		oports, ngers	me		4.2 Su har	pports, ngers	me	pporting etal ructures	5.2.1		ORKS, n 5.2.2 S ha		me	upporting etal ructures		Supports, Ingers	1	Supports, angers	m	upporting netal tructures	h	upports, angers	m	upporting letal ructures		upports, angers	meto		Total
	per uni	t total	per unit	total	per unit	total	per unit	total	per unit	total	per unit	total	per unit	total	per unit	total	per unit	total	per unit	total	per unit	total	per unit	total	per uni	t total	per uni	it total	per uni	t total	per uni	total	per unit	total	per unit t	total	
1 Дробеструйная очистка поверхности Blast-cleaning of the surface	-	7,4	-	8,7	-	15,6	-	34,9	_	5,9	_	5,9	-	14,8	_	28,5	_	46,4	_	12,0	-	80,4	-	11,8	-	37,8	-	121,9	_	47,3	-	27,7	_	18,8	-	42,9	568,7
2 Обеспыливание Dedusting	-	7,4	-	8,7	-	15,6	-	34,9	_	5,9	_	5,9	-	14,8	_	28,5	_	46,4	_	12,0	-	80,4	-	11,8	-	37,8	-	121,9	_	47,3	-	27,7	_	18,8	-	42,9	568,7
3 Обезжиривание поверхности уайт-спиритом Degreasing of the surface by white spirit	-	7,4	-	8,7	-	15,6	-	34,9	_	5,9	_	5,9	_	14,8	_	28,5	-	46,4	_	12,0	-	80,4	-	11,8	-	37,8	-	121,9	_	47,3	_	27,7	_	18,8	-	42,9	568,7
4 Нанесение грунтовки ЭП-057 в 2 слоя Application of 2 layers of EP-057 primer	_	7,4	-	8,7	-	15,6	_	34,9	_	5,9	_	5,9	-	14,8	_	28,5	_	-	_	12,0	-	80,4	-	_	-	37,8	-	121,9	_	47,3	_	27,7	_	18,8	-	42,9	510,5
5 Нанесение эмали ЭП-5285 в 4 слоя Application of 4 layers of EP-5285 enamel	-	7,4	-	8,7	-	15,6	-	34,9	_	5,9	_	5,9	-	14,8	-	28,5	-	_	_	12,0	-	80,4	_	-	-	37,8	-	121,9	_	47,3	-	27,7	_	18,8	-	42,9	510,5
6 Нанесение органосиликатной композиции ОС-51-03 в 4 слоя Application of 4 layers of OS-51-03 organic silicate composition	-	_	-	-	-	-	-	_	-	-	_	_	-	_	-	-	-	46,4	-	-	-	-	-	11,8	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	58,2

							Package N File: R01 KK56 50UJA 0 AZ			
Данный чертеж							R01.KK56.50UJA.0.A	Z0.0ł	K.WD0	003
не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам							АЭС "КУДАНКУЛАМ NPP "KUDANKULAN	" БЛ и" U I	OK NT	5
без согласия АО "Атомэнергопроект"	Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	50UJA. Реакторное здание. Антикоррозионная защита трубопроводов,	Стадия	Лист	Листов
This drawing is not to be	Rev.	Q—ty of prt.	Sheet	Doc. No	Signature	Date		Phase	Sheet	Sheets
reproduced or transferred to other organizations	Appr	epguл oved	Snevc				Corrosion protection of pipelines, supports, tie bars	WD	3	
approval of the	H. ĸ	онтр. ector	Vald				Ведомость объемов антикоррозионных работ по объектам защиты			SC ergoproekt"
JSC "Atomenergoproekt"	Paзр Desid		Nest	erov			List of anti-corrosion works with reference to protected objects		w 2023	
							формаг	n A1		